

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

Приказ Министра обороны
Республики Казахстан от 28
января 2019 года № 55.

Министерство обороны Республики Казахстан

Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 31
января 2019 года № 18256.Утратил силу приказом Министра
обороны Республики Казахстан от
14 октября 2022 года № 916(вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после
дня его первого официального
опубликования)

Об утверждении Инструкции по организации эксплуатации военного имущества Вооруженных Сил Республики Казахстан (грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением)

Сноска. Утратил силу приказом Министра обороны РК от 14.10.2022 № 916 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 19-62) пункта 21 Положения о Министерстве обороны Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2001 года № 1074 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации эксплуатации военного имущества Вооруженных Сил Республики Казахстан (грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением).

2. Центру метрологического обеспечения и стандартизации Министерства обороны Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

2) направление копии настоящего приказа в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан на казахском и русском языках в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан после его первого официального опубликования;

4) направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра обороны Республики Казахстан генерал-майора Алтынбаева М.М.

4. Настоящий приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр обороны Республики Казахстан

Н. Ермекбаев

Утверждена
приказом Министра обороны
Республики Казахстан
от 28 января 2019 года № 55

Инструкция
по организации эксплуатации военного имущества Вооруженных Сил
Республики Казахстан (грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов,
работающих под давлением)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по организации эксплуатации военного имущества Вооруженных Сил Республики Казахстан (грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением) (далее – Инструкция) детализирует организацию эксплуатации грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением.

2. Основные понятия используемые в настоящей Инструкции:

1) аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности – официальное признание уполномоченным органом в области промышленной безопасности правомочий юридического лица выполнять работы в области промышленной безопасности;

2) уполномоченный орган в области промышленной безопасности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию, разработку и реализацию государственной политики в области промышленной безопасности;

3) требования промышленной безопасности – специальные условия технического и социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения промышленной безопасности.

3. Командиры воинских частей содержат грузоподъемные механизмы, котлы и сосуды, работающие под давлением в исправном состоянии и обеспечивают безопасные условия эксплуатации путем организации надлежащего технического освидетельствования, осмотра, ремонта и обслуживания. В этих

целях, в соответствии с требованиями статьи 40 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» осуществляется производственный контроль в области промышленной безопасности эксплуатаций опасных технических устройств.

4. Организация производственного контроля по безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением возлагается на отдел по котлонадзору и подъемным механизмам Центра метрологического обеспечения и стандартизации Министерства обороны Республики Казахстан (далее – отдел по котлонадзору).

Сноска. Пункт 4 в редакции приказа Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. К опасным техническим устройствам относятся:

1) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега-Паскаль или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, за исключением тепловых сетей;

2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты;

3) паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мега-Паскаль и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, сосуды, работающие под давлением более 0,07 мега-Паскаль, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Глава 2. Организация производственного контроля эксплуатации опасных технических устройств

6. В воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Республики Казахстан (далее – воинские части) производственный контроль в области промышленной безопасности эксплуатации опасных технических устройств осуществляется на основании приказа командира воинской части и настоящей Инструкции.

7. Приказ о производственном контроле в области промышленной безопасности эксплуатаций опасных технических устройств воинской части определяет:

1) обученный и аттестованный личный состав для обслуживания и эксплуатации опасных технических устройств (далее – обслуживающий персонал);

2) должностное лицо по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией опасных технических устройств воинской части (далее – лицо по надзору);

3) лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию опасных технических устройств, из числа инженерно-технического состава, с занесением записей в паспорта каждого устройства с указанием номера и даты приказа о назначении и подписи назначенных лиц (далее – лицо ответственное за эксплуатацию);

4) лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами (грузоподъемными механизмами) (далее – руководители работ);

5) постоянно действующую комиссию под председательством заместителя командира (главного инженера) воинской части для периодической проверки знаний требований промышленной безопасности и руководящих документов;

6) сроки профилактических осмотров, ремонтов и испытаний, обеспечивающих содержание опасных технических устройств в исправном состоянии;

7) обучение и периодическую проверку знаний требований промышленной безопасности обслуживающим персоналом;

8) ответственных за разработку и выполнение план-графика технического обслуживания и освидетельствования опасных технических устройств;

9) сроки необходимые для подготовки и проведения работ по техническому освидетельствованию по видам опасных технических устройств, необходимые помещения (площадки), материалы, оборудования и приспособления;

10) мероприятия по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации опасных технических устройств.

8. В целях качественной организации производственного контроля эксплуатации опасных технических устройств, планирования работ по техническому обслуживанию и освидетельствованию опасных технических устройств, в воинских частях ежегодно разрабатываются план-графики технического обслуживания и освидетельствования опасных технических устройств, в которых предусматриваются:

- 1) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных технических устройств воинской части;
- 2) внутренний осмотр и гидравлическое испытание рабочим давлением парового котла высокого давления – после каждой чистки внутренних поверхностей нагрева или элементов котла;
- 3) обслуживание и ремонт котла и вспомогательного оборудования – в сроки, предусмотренные заводом-изготовителем, но не реже одного раза в год;
- 4) периодический осмотр котла в рабочем состоянии – один раз в месяц;
- 5) первичное и периодическое техническое освидетельствование котла (внутренний осмотр после монтажа и в дальнейшем – один раз в четыре года);
- 6) гидравлическое испытание котла пробным давлением после монтажа и в дальнейшем – один раз в восемь лет;
- 7) периодический осмотр в рабочем состоянии сосудов работающих под давлением – один раз в два месяца;
- 8) внутренний осмотр сосудов, работающих с не коррозионной средой – не реже одного раза в два года, а со средой, вызывающей коррозию металла – не реже одного раза в год;
- 9) первичное и периодическое техническое освидетельствование сосудов высокого давления (внутренний осмотр перед пуском в работу и в дальнейшем – один раз в четыре года, гидравлическое испытание пробным давлением перед пуском в работу и в дальнейшем – один раз в восемь лет);
- 10) обслуживание и ремонт сосудов – не реже одного раза в год;
- 11) периодическое обследование технического состояния, условий хранения, наполнения, транспортировки, освидетельствования и эксплуатации баллонов высокого давления – не реже одного раза в два месяца;

12) освидетельствование баллонов на пунктах испытания – в сроки указанные в паспортах баллонов, но не реже сроков, указанных в приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10303) (далее – Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением);

13) полное техническое освидетельствование – при установке и реконструкции лифта, до ввода в эксплуатацию;

14) периодическое техническое освидетельствование лифтов и подъемников – не реже одного раза в год;

15) частичное техническое освидетельствование лифтов и подъемников – после проведения работ по замене вновь установленных и отремонтированных элементов;

16) проверка действия защитных и блокировочных устройств лифтов и подъемников – один раз в шесть месяцев;

17) периодический осмотр грузоподъемных машин – один раз в месяц;

18) частичное освидетельствование грузоподъемных машин – один раз в год;

19) полное техническое освидетельствование грузоподъемных машин – один раз в три года;

20) техническое обслуживание грузоподъемных механизмов – в сроки, предусмотренные инструкцией завода-изготовителя и приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10332) (далее – Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов);

21) замер сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводки, сопротивления контура заземления – один раз в год для мостовых, козловых кранов, кран-балок, электроталей;

- 22) наружный осмотр, ремонт арматуры и металлоконструкции трубопроводов пара и горячей воды – не реже одного раза в год;
- 23) техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды – не реже одного раза в три года;
- 24) наружный осмотр и гидравлическое испытание трубопроводов пара и горячей воды – перед пуском в эксплуатацию после монтажа, ремонта с применением сварки, после нахождения его в консервации более двух лет;
- 25) проверка выполнения технических условий (технологических и технических возможностей цеха, пункта испытаний) для обслуживания (ремонта) опасных технических устройств – не реже одного раза в два месяца. Перечень оборудования, приспособлений, устройств и документов пункта испытания баллонов указан в приложении 1 к настоящей Инструкции;
- 26) проверка контрольно-измерительных приборов в лаборатории измерительной техники – не реже одного раза в год;
- 27) наружный осмотр, проверка в действии, обслуживание барокамер – не реже одного раза в год;
- 28) техническое освидетельствование барокамер – не реже одного раза в два года.
9. Военские части ежегодно до 30 ноября проводят анализ и направляют донесения о содержании и эксплуатации опасных технических устройств в отдел по котлонадзору по форме, согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 9 в редакции приказа Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Организация эксплуатации грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением

10. Для организации безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением относящихся к опасным техническим устройствам, должностные лица, и личный состав,

эксплуатирующие опасные технические устройства допускаются к работам после обучения и получения удостоверений единого образца по форме согласно приложению 2 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 1100 «Об утверждении Правил сдачи экзаменов руководителями юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также членами постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12479).

11. Обучение и проверка знаний специалистов привлекаемых для работ на опасных технических устройствах, производится в учебных организациях аттестованных на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.

12. В соответствии с требованиями статьи 73 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» опасные технические устройства подлежат экспертизе промышленной безопасности.

13. При эксплуатации паровых котлов высокого давления стационарных котельных необходимо:

1) с учетом рекомендаций завода-изготовителя (специализированных организаций) разработать режимные карты с указанием периодичности продувки, норм и качества питательной воды, сроков остановки котлов на чистку и промывку;

2) назначить начальников и сменных инженеров (должностных лиц, имеющих соответствующую квалификацию);

3) разработать и утвердить технологический регламент для лиц, осуществляющих надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией паровых котлов высокого давления стационарных котельных в соответствии с требованиями Правил эксплуатации оборудования работающего под давлением, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358.

14. При эксплуатации грузоподъемных механизмов и лифтов необходимо:

1) обеспечить грузоподъемные механизмы пригодными для эксплуатации вспомогательными грузозахватными механизмами и приспособлениями;

2) оборудовать площадки для проверки и технического освидетельствования грузоподъемных механизмов контрольными грузами согласно приложению 3 к настоящей Инструкции (допускается оборудование одной площадки в одном гарнизоне);

3) организовать проверку и испытание средств, обеспечивающих защиту от поражения электрическим током (резиновые коврики, диэлектрические перчатки, автоматы защиты от поражения электрическим током).

15. При эксплуатации сосудов высокого давления необходимо:

1) обеспечить содержание сосудов в исправном состоянии и безопасные условия их хранения;

2) обеспечить качественное и своевременное проведение технического обслуживания и технического освидетельствования;

3) разработать и утвердить технологический регламент для лиц, осуществляющих надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией сосудов в соответствии с требованиями Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

16. При возникновении угрозы для жизни и здоровья людей, неисправностей, либо аварийного состояния грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением, а также случаев предусмотренных приложением 4 к настоящей Инструкции, должностные лица воинской части немедленно прекращают работу опасных технических устройств.

Глава 4. Учет грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением, получение разрешения на пуск в работу

17. Постановка на учет, получение разрешения на пуск в работу грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под давлением, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».

18. Грузоподъемные механизмы, котлы и сосуды, работающие под давлением, подлежат учету в воинских частях согласно приложению 5 к настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 18 в редакции приказа Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

19. Воинская часть направляет сведения об опасных технических устройствах в отдел по котлонадзору для осуществления контроля их безопасной эксплуатации по форме, согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 19 в редакции приказа Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. После постановки на учет (регистрации) грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающие под давлением в паспорте (формуляре) указывается следующая информация:

- 1) учетный (регистрационный) номер;
- 2) результаты технического освидетельствования.

Сноска. Пункт 20 в редакции приказа Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21. Исключен приказом Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Организация технического освидетельствования опасных технических устройств

22. В соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, а также в соответствии с требованиями Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 360 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций» (зарегистрирован в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов за № 10251) (далее – Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций) каждый грузоподъемный механизм, котел и сосуд, работающий под давлением, подвергается техническому освидетельствованию:

- 1) первичному – перед вводом в эксплуатацию;
- 2) периодическому – в процессе эксплуатации;
- 3) внеочередному (досрочному) – после ремонта.

23. Опасные технические устройства, содержащиеся на хранении на арсеналах, базах и складах в неприкосновенном запасе, не подвергаются периодическому техническому освидетельствованию в процессе хранения, если нет дополнительных требований в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

24. Техническое освидетельствование опасного технического устройства устанавливает:

- 1) соответствие опасного технического устройства своим паспортным данным;
- 2) исправность опасного технического устройства, обеспечивающее его безопасную работу;
- 3) соответствие организации безопасной эксплуатации опасного технического устройства требованиям промышленной безопасности.

25. При отсутствии в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя порядка проведения технического освидетельствования опасного технического устройства, техническое освидетельствование проводится в соответствии с требованиями Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций.

26. Техническое освидетельствование перед вводом в эксплуатацию, периодические и внеочередные технические освидетельствования опасного технического устройства проводится в соответствии с требованиями Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных

механизмов, Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций.

27. Техническое освидетельствование баллонов, сосудов проводится на пункте испытания баллонов, сосудов, в соответствии с требованиями Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций. Результаты технического освидетельствования баллонов, сосудов записываются в журнале учета испытаний баллонов по форме согласно приложению 7 к настоящей Инструкции.

28. Эксплуатация опасного технического устройства не допускается при наступлении назначенного срока технического освидетельствования, указанного в паспорте. Все случаи вывода опасного технического устройства из эксплуатации, включая истечение назначенных сроков службы, сроков технического освидетельствования, ремонт, снятие с регистрации, постановка на хранение, осуществляются приказом командира воинской части.

29. Опасное техническое устройство считается подготовленным к техническому освидетельствованию, если:

- 1) не имеется критических дефектов или повреждений, влияющих на его безопасную эксплуатацию;
- 2) для проведения работ имеются и находятся в исправном состоянии средства технического освидетельствования;
- 3) подготовлены необходимые расходные материалы;
- 4) имеются документы, подтверждающие наличие аттестованного личного состава (номера расчетов, экипажей), обслуживающего опасные технические устройства.

30. При проведении технического освидетельствования опасного технического устройства присутствует лицо, ответственное за эксплуатацию.

31. Руководителем работ при техническом освидетельствовании является должностное лицо, за которым закреплено опасное техническое устройство. Руководитель работ организует выполнение обслуживающим персоналом технологических операций в соответствии с требованиями Правил обеспечения

промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций и соблюдение мер безопасности при техническом освидетельствовании опасного технического устройства.

32. При выявлении в процессе технического освидетельствования на опасном техническом устройстве дефектов, выходящих за нормы браковки, или нарушений требований промышленной безопасности, лицо по надзору, докладывает командиру воинской части о приостановлении эксплуатации опасного технического устройства.

33. Техническое освидетельствование опасного технического устройства целесообразно совмещать с проведением планового технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники (далее – ВВТ). Потребность в техническом освидетельствовании опасного технического устройства планируется в перспективных, годовых и месячных планах эксплуатации ВВТ с учетом планов боевой подготовки.

34. Материалы технического освидетельствования прилагаются к паспорту (формуляру) опасного технического устройства. В случае если опасное техническое устройство поступило в воинскую часть после ремонта с проведенным полным техническим освидетельствованием, то до ввода опасного технического устройства в эксплуатацию, специалист по техническому освидетельствованию проводит проверку опасного технического устройства на функционирование механизмов, оборудования и приборов безопасности и записывает результаты контрольной проверки в паспорт опасного технического устройства.

35. Опасные технические устройства, полученные из содержавшихся на хранении на арсеналах, базах, складах в неприкосновенном запасе, до ввода в эксплуатацию подлежат внеочередному техническому освидетельствованию.

36. Записи о результатах технического освидетельствования опасного технического устройства, возможности его дальнейшей эксплуатации с разрешенными техническими характеристиками и параметрами работы, сроках очередного технического освидетельствования, выявленных дефектах и

нарушения технических требований производятся в паспорте (формуляре) опасного технического устройства специалистом, проводившим техническое освидетельствование.

37. Продление сроков службы опасных технических устройств, выслуживших назначенные сроки, осуществляется аттестованной организацией, имеющей право заниматься данным видом деятельности в порядке, установленном Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением и Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций.

Сноска. Пункт 37 в редакции приказа Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

38. По итогам технического освидетельствования опасных технических устройств, должностное лицо по надзору воинской части делает запись в журнале учета освидетельствований и осмотров опасных технических устройств по форме, согласно приложению 8 к настоящей Инструкции и направляет донесение в отдел по котлонадзору согласно пункту 9 настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 38 в редакции приказа Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Инструкции по организации эксплуатации
военного имущества Вооруженных Сил
Республики Казахстан (грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под
давлением)

Перечень
оборудования, приспособлений, устройств и документов пункта испытания
баллонов

№ п /п	Наименование	Количество (шт)	Примечание
1	Гидравлический пресс (насос)	1-2	
2	Металлическое ограждение места испытаний баллонов высотой не менее 2 м	1	Изготавливается из листовой стали толщиной не менее 2 мм
3	Шкаф для инструмента и принадлежностей	1	
4	Емкость (металлическая ванна) с водой с подводом воздуха для пневмоиспытания (только для проведения работ по проверке на герметичность путем погружения в емкость с водой)	1	
5	Станок (подставка) для вывертывания вентиля	1	
6	Станок (подставка) или приспособление для чистки внутренней поверхности баллонов	1	
7	Верстак слесарный	1	
8	Стеллажи для испытанных и подлежащих испытанию баллонов (или места, оборудованные устройствами, исключающими падение баллонов при вертикальном хранении)	1	
9	Весы на 150 кг с точностью взвешивания до 100 г	1	
10	Приспособления (устройства) для перемещения баллонов при производстве освидетельствования (тележки, захваты, стропы)	По количеству одновременно испытываемых баллонов	
11	Переносная лампа на 12 В для внутреннего осмотра баллонов	1	
12	Пневмошланги (металлические трубки) и переходники для присоединения испытываемых баллонов к гидропрессу	1 комплект	
13	Резиновые шланги с наконечниками для промывки и заполнения баллонов водой	1	
14	Набор слесарного инструмента (гаечные и газовые ключи, молоток, зубило, крейцмейсель)	1 комплект	
15	Мерная линейка длиной 1500 мм	1	
16	Набор клейм: 1) круглой формы диаметром 12 мм с присвоенным шифром внутри круга и высотой знаков клеймения 6 мм (для баллонов малой емкости);	2-3 2-3 2-3	

	2) с высотой знаков клеймения 8 мм (для баллонов большой емкости); 3) браковочное клеймо диаметром 12 мм с изображением креста внутри круга.		
17	Наборы стальных цифр высотой 6 и 8 мм	По 1-2 комплекта	
18	Контрольный манометр, класс точности 1,5	2	
19	Набор прокладок для уплотнения соединения	1	
21	Журнал учета испытаний баллонов	1	Ведется по форме согласно приложению 7 к настоящей Инструкции
22	Письменное разрешение на право освидетельствования опасных технических устройств на пункте испытания	1	
23	Инструкция по технике безопасности при проведении испытаний баллонов	1	

Приложение 2
к Инструкции по организации эксплуатации
военного имущества Вооруженных Сил
Республики Казахстан (грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под
давлением)

Форма

**Начальнику Центра
метрологического обеспечения
и стандартизации МО РК**

Астана, ул. Манаса 15

Донесение
по итогам технического освидетельствования опасных технических
устройств
войсковой части 00000 за 20 __ год по состоянию на _____

Техническое освидетельствование опасных технических устройств

№ п /п	Наименование объектов котлонадзора	Об- щее коли- че- ство	Техническое освидетельствование				Количество объектов	
			Внутренний осмотр и частичное освидетельствование		Полное освидетельствование		Просроченных тех- ническим освидетельствованием	Запрещенных к эксплуатации в отчетном году
			По пла- ну	Фактически выполнено	По пла- ну	Факти- чески выпол- нено		
1	Паровые котлы							
2	Сосуды							
3	Грузоподъемные машины							
4	Лифты							
5	Баллоны							
6	Станции (пункты) наполнения и испытания баллонов							
	Итого							

**Ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией опасных
технических устройств войсковой части 00000:**

(воинское звание фамилия и инициалы подпись)

Заместитель командира по вооружению (по МТО) войсковой части 00000

(воинское звание фамилия и инициалы подпись)

Примечание:

1. Каждая графа донесения, за исключением строк «Баллоны» и «Станции (пункты) наполнения и испытания баллонов» заполняются дробью, где числителем указываются объекты, регистрируемые в отделе по котлонадзору, а знаменателем – нерегистрируемые объекты (подлежащие учету в воинской части).
2. Донесение сопровождается краткой пояснительной запиской в произвольной форме.
3. В донесение не включаются работы, проведенные отделом по котлонадзору.

Приложение 3
к Инструкции по организации эксплуатации
военного имущества Вооруженных Сил
Республики Казахстан (грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под
давлением)

**Техническая характеристика
площадки для проведения технического освидетельствования
самоходных грузоподъемных кранов
(кроме мостовых, козловых и башенных)**

1. Площадка для проведения технического освидетельствования самоходных грузоподъемных кранов оборудуется исходя из следующих требований:

- 1) размер площадки должен обеспечивать свободный въезд и выезд техники;
- 2) покрытие площадки твердое (бетонное, асфальтированное, щебеночно-гравийное), уклон не более 30;
- 3) наличие стоков для дождевых и талых вод;
- 4) ограждение по периметру, исключающее возможность заезда на площадку различных транспортных средств в период, когда на площадке не производятся работы по освидетельствованию кранов.

2. Оборудование площадки:

1) набор грузов для статических и динамических испытаний кранов, обеспечивающий проведение испытаний всех автомобильных кранов, имеющих в воинской части.

Необходимо иметь следующий набор грузов: 25 кг – 1 шт.; 50 кг – 1шт.; 100 кг – 1 шт.; 250 кг – 1 шт.; 500 кг – 1 шт.; 750 кг – 1 шт.; 1000 кг – 1шт.; 2500 кг – 2 шт.; 5000 кг – 2 шт.; 10000 кг – 1 шт. Грузы должны иметь приспособления для возможности их строповки;

2) рама для комплектования грузов, их закрепления и подвешивания на крюк грузоподъемной машины с помощью стандартного четырехветвевоего стропа;

3) набор подкладок под выносные опоры кранов;

4) стропы четырех – и двухветвевые – 2 шт.;

5) щиты металлические с инструкциями по технике безопасности, о порядке статического и динамического испытания, проверки тормозов и приборов безопасности, со схемами строповки грузов, с изображением знаковой сигнализации, нормами браковки канатов.

Приложение 4

к Инструкции по организации эксплуатации
военного имущества Вооруженных Сил
Республики Казахстан (грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под
давлением)

Перечень

**неисправностей и случаев, при которых грузоподъемные механизмы, котлы
и сосуды, работающие под давлением не допускаются к работе и подлежат
остановке**

1. Для грузоподъемных машин:

- 1) грузоподъемная машина не зарегистрирована в территориальном подразделении уполномоченного органа промышленной безопасности и в отделе по котлонадзору;
- 2) отсутствует требуемая техническая документация;
- 3) грузоподъемная машина эксплуатируется не аттестованными крановщиками, стропальщиками, а также в случае, если не назначены лица, ответственные за безопасное действие, или руководители работ по безопасному перемещению грузов;
- 4) многочисленные неисправности, свидетельствующие об отсутствии надзора за техническим состоянием грузоподъемной машины;
- 5) оборвана прядь стрелового или грузового каната, имеются местные повреждения, коррозия или обрыв проволок, превышающие величину, указанную в «нормах браковки стальных канатов» Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359;
- 6) повреждены детали тормозов у механизмов подъема стрелы, груза и поворота, попадает масло на шкивы тормозов;
- 7) обнаружены трещины, деформации и поломки в металлоконструкциях и механизмах крана;

8) отсутствуют или неисправны механизмы подъема груза, стрелы и ограничителя подъема;

9) повреждены или не укомплектованы дополнительные опоры, повреждены или отсутствуют рельсовые захваты у башенных и железнодорожных кранов и стабилизаторы у автомобильных кранов;

10) отсутствуют или неисправны приборы безопасности и сигнальные приборы;

11) недостаточно освещены места работы крана, сильный снегопад или туман, а также в случаях, когда машинист плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз;

12) неисправны съемные грузозахватные приспособления (чалочные канаты, цепи, траверсы, стропы, тары) и отсутствуют на них бирки-клейма;

13) отсутствуют сигнальщики (для тех случаев, когда зона обслуживания полностью не обзревается из кабины и при этом отсутствует какая-либо связь между машинистом и стропальщиком или зацепщиком);

14) имеется некомплект противовеса или балласта у стрелковых кранов;

15) отсутствуют ограждения механизмов и голых токоведущих частей электрооборудования;

16) отсутствуют шплинты в элементах подвески стрелы (серьгах, тягах), отсутствует необходимое количество зажимов в местах крепления канатов или ослабления крепления;

17) имеются трещины и волосовины в зеве и в наружной части хвостовика, а также неисправность замыкающего устройства на крюке;

18) приближается гроза, появляется сильный ветер, скорость которого превышает допустимую при работе крана; при этом необходимо выполнить указание инструкции завода-изготовителя по предупреждению угона крана ветром;

19) часто срабатывает максимально-токовая или тепловая защита, а также перегорают плавкие вставки предохранителей;

20) истек срок проверки сопротивления изоляции электропроводки, обмоток электродвигателей и сопротивления заземления металлических частей

электрооборудования, нормально не находящиеся, но могущие оказаться под напряжением электрического тока;

21) закручиваются канаты грузового полиспаста;

22) противовес при развороте крана может задеть за выступающие части здания, леса и другие сооружения;

23) проседает подкрановый путь.

Кран не допускается к работе или его работа приостанавливается при наличии других условий или неисправностей, не обеспечивающих безопасную работу крана (недостаточность габаритов, несоблюдение норм при работе краном вблизи линий электропередач, откосов и канав, требований правил по порядку перемещения разрядных грузов).

2. Для сосудов, работающих под давлением:

1) давление повышается выше разрешенного, несмотря на соблюдение всех требований, указанных в инструкции по обслуживанию;

2) имеются неисправности предохранительных клапанов, на поверхностях сосудов обнаружены недопустимые коррозия и раковины;

3) появились течи в заклепочных соединениях и разрывы прокладок;

4) не выполнены предписания на устранение недостатков, неисправностей;

5) установлены неисправные манометры;

6) выявлено неполное количество крепежных деталей крышек и люков или их неисправность;

7) сосуду, находящемуся под давлением, угрожает пожар;

8) отсутствует обученный и аттестованный обслуживающий персонал;

9) на поверхностях сосуда обнаружены трещины, надрывы, недопустимые коррозии, выпучены, отдулины и раковины, а также дефекты в сварных швах.

3. Для цистерн и бочек:

1) истек срок назначенного или очередного освидетельствования;

2) поврежден корпус или днище (трещины, заметное изменение формы, сильная коррозия, наличие свищей);

3) нет паспорта на цистерну или нет установленных клейм и надписей на цистернах и бочках;

4) отсутствует или неисправна требуемая арматура, нарушена герметичность;

5) отсутствует надлежащая окраска;

6) цистерны и бочки наполнены не тем газом, для которого они предназначены, или цистерны и бочки загрязнены посторонними предметами или веществами;

7) неисправна ходовая часть цистерны;

8) при наполнении цистерны или бочки обнаружена утечка газа;

9) отсутствует обученный и аттестованный обслуживающий персонал.

4. Для баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами:

1) истек срок периодического освидетельствования;

2) клейма нанесены на цилиндрической части баллона или их нет;

3) баллоны обслуживают лица, не назначенные приказом командира части;

4) неисправны вентили;

5) поврежден корпус: трещины, плены, пробоины, вмятины, отдулины, искривлена цилиндрическая часть баллона, имеются раковины и риски глубиной более 10% номинальной толщины стенки баллона, надрывы и выщербления в резьбе горловины;

6) повреждены, косо или слабо насажены башмаки;

7) неплотно насажено кольцо на горловине баллона;

8) окраска и надписи не соответствуют требованиям правил котлонадзора.

5. Для лифтов:

1) истек срок назначенного технического освидетельствования;

2) повреждено ограждение шахты;

3) отсутствуют или неисправны замки дверей шахты, а также контакты дверей шахты и кабины, концевые выключатели, подпольные контакты, контакты на ослабление канатов и других предохранительных блокировочных устройств;

-
- 4) в шахте со стороны дверей кабины имеются выступы и нищи, размеры которых не соответствуют правилам;
 - 5) отсутствуют скобы в нижней части дверей шахты пассажирских лифтов с подвижным полом кабины;
 - 6) перегорела сигнальная лампа;
 - 7) неисправна световая и звуковая сигнализация;
 - 8) понижено сопротивление изоляции проводки и аппаратуры;
 - 9) наблюдаются случаи самопроизвольного движения кабины;
 - 10) отсутствуют обученные и аттестованные электромеханики и лифтеры;
 - 11) канаты изношены более установленных норм;
 - 12) кабина автоматически не останавливается на том этаже, на который была направлена;
 - 13) кабина приходит в движение при пуске лифта с открытыми дверями шахты, а при наличии в кабине людей – с открытыми дверями кабины;
 - 14) лифт не выдержал статических и динамических испытаний;
 - 15) отсутствует освещение машинного помещения, шахты и кабины, а также освещение площадки перед дверями шахты;
 - 16) отсутствует необходимый для надзора и обслуживания обученный и аттестованный обслуживающий персонал;
 - 17) у лифтов с подвижным полом сигнальная лампа гаснет при наличии в кабине пассажиров, а также при выходе из кабины всех пассажиров при незакрытой двери шахты;
 - 18) дверь шахты открывается снаружи при отсутствии кабины на данном этаже;
 - 19) обнаружено плохое состояние электрической изоляции проводки или электрической аппаратуры лифтов («бьет током») при прикосновении к металлическим частям лифта, ощущается запах горячей изоляции;
 - 20) неисправна кнопка СТОП;

21) замечены другие неисправности лифта (необычный шум, стук, скрип, рывки или толчки во время движения кабины, обрыв каната, выход противовеса из направляющих, неточность остановки кабины у этажных площадок).

6. Для котлов:

1) истек срок очередного технического освидетельствования, а также отсутствует обученный и аттестованный персонал;

2) имеются разрывы кипятильных и экранных труб;

3) неисправны или отказали в работе все питательные устройства;

4) неисправны или вышли из строя оба водоуказательных стекла;

5) обнаружены неисправность или отказ в работе хотя бы одного предохранительного клапана;

6) поврежден паропровод или арматура на нем;

7) неисправен манометр и возможность его замены исключена;

8) из котла упущена вода;

9) несмотря на усиленное питание котла, уровень воды быстро снижается;

10) уровень воды поднялся выше верхней видимой кромки водоуказательного прибора (стекла) и продувкой не удается его снизить;

11) давление в котле поднимается выше нормального и продолжает расти, несмотря на уменьшение тяги, дутья и усиленное питание котла;

12) расплавлены контрольные пробки;

13) имеются трещины в обмуровке, угрожающие обвалом;

14) горит унос и сажа в газоходах;

15) в работе котла замечены необычные шум, удары, стук;

16) котлу угрожает пожар;

17) в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, выпучины, течи и пропуски в их сварных швах, имеются обрывы двух и более находящихся рядом связей;

18) прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге, а также повреждены элементы котла и его обмуровки, создающие опасность для обслуживающего персонала или угрозу разрушения котла.

Приложение 5
к Инструкции по организации эксплуатации
военного имущества Вооруженных Сил
Республики Казахстан (грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под
давлением)

Форма

ЖУРНАЛ

учета грузоподъемных механизмов, котлов и сосудов, работающих под
давлением _____
(наименование воинской части)

Регистрационный номер	Сведения об объектах	Периодичность (в годах) технического освидетельствования (ТО) согласно заводской документации			
		подъемных сооружений		сосудов	
		Частичное (ЧТО)	Полное (ПТО)	Внутренний осмотр (ВО)	Гидроиспытания (ГИ)
	1. Индекс агрегата. 2. Наименование, заводской номер объекта. 3. Изготовитель объекта, дата изготовления. 4. Номер заключения о соответствии требованиям, кем выдано, дата выдачи. 5. Параметры работы: грузоподъемность/давление (разрешенное/рабочее). 6. Срок службы подъемных механизмы, сосудов.				
Образец заполнения					
15/С	1. 15.Г95 2. Цистерна, № 18347 3. ООО «Вымпел», 14.05.2010 г. 4. № В 01-000, ЦМОС МО РК, 11.07.2018 г. 5. Рабочее давление 5 кгс/см ² 6. 20 лет	-	-	4	8
9/Г	1. 8Т028 2. Траверса, № 3856 3. ООО «Салют», 17.09.2012 г. 4. № В 01-001, ЦМОС МО РК, 04.11.2018 г. 5. Грузоподъемность 300 кг 6. 25 лет	1	3	-	-

продолжение таблицы

Месяц и год проведенных и назначенных сроков ТО

подъемных сооружений				сосудов			
ЧТО		ПТО		ВО		ГИ	
проведенное	назначенное	проведенное	назначенное	проведенное	назначенное	проведенное	назначенное
Образец заполнения							
-	-	-	-	05.2010	05.2014	05.2010	05.2018
11.2012	11.2013	11.2012	11.2015	-	-	-	-

Приложение 6
к Инструкции по организации эксплуатации
военного имущества Вооруженных Сил
Республики Казахстан (грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под
давлением)

Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными приказом Министра обороны РК от 11.09.2020 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

**Начальнику Центра
метрологического обеспечения
и стандартизации МО РК**

г. Нур-Султан, ул. Манаса 15

Представляю сведения по опасным техническим устройствам воинской части:

№ п/п	Наименование (индекс) объекта	Заводской номер	Год выпуска	Дата последнего освидетельствования
1	2	3	4	5

Приказом командира части № ___ от «_____» 20__ г. назначены ответственные лица:

Для обслуживания указанных объектов назначен следующий личный состав (обслуживающий персонал):

№ п /п	Воинское звание, Ф.И.О (при его нали- чии).	Долж- ность	Наименование учебного заведения. Дата выдачи удостове- рения	Дата послед- ней проверки зна- ний
1	2	3	4	5

_____ исправны и соответствуют Требованиям
промышленной безопасности

Командир войсковой части 00000

(воинское звание фамилия и инициалы подпись)

К письму прилагаются:

Заверенные в делопроизводстве копии паспорта на опасные технические устройства.

Приложение 8
к Инструкции по организации эксплуатации
военного имущества Вооруженных Сил
Республики Казахстан (грузоподъемных
механизмов, котлов и сосудов, работающих под
давлением)

Форма

Журнал
учета освидетельствований и осмотров опасных технических устройств
войсковой части _____

1. Грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления

Регистрационный номер по учету воинской части (органа котлонадзора)	Наименование (индекс) грузоподъемной машины, устройства, съемного грузозахватного приспособления	Место установки	Заводской номер и год изготовления	Грузоподъемность, кг		Дата и результаты осмотров кранов лицом по надзору	Техническое освидетельствование						
				расчетная	разрешенная		проведено	назначено	проведено	назначено			

2. Сосуды, цистерны, бочки, баллоны

а) регистрируемые в отделе по котлонадзору

Наименование объекта и его характеристика (тип, марка, назначение, среда)	Место установки	Заводской номер и год изготовления. Регистрационный номер по учету отдела по котлонадзору	Давление, кгс/см		Емкость, л	Дата и результаты осмотров сосудов лицом по надзору
			расчетное	разрешенное		

продолжение таблицы

Технические освидетельствования, проведенные и назначенные							
Воинской частью – владельцем объекта				Инспекцией котлонадзора			
Внутренний осмотр		Гидроиспытание		Внутренний осмотр		Гидроиспытание	
проведен (месяц, год)	назначен	проведено	назначено	проведено	назначено	проведено	назначено

б) не регистрируемые в отделе по котлонадзору

--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование объекта и его характеристика (тип, марка, назначение, среда)	Место установки	Заводской номер и год изготовления. Номер по учету части	Давление, кгс/см ²		Емкость, л	Дата и результаты осмотра лицом по надзору	Технические освидетельствования, проведенные и назначенные войсковой частью-владельцем объекта				
			расчетное	разрешенное			Внутренний осмотр		Гидроиспытание		
							проведен	назначено	проведено	назначено	

3. Наполнительные станции

№ п/п	Наименование станции	Место установки	Заводской номер и год выпуска	Давление, кгс/см ²		Дата и результаты осмотра лицом по надзору
				расчетное	разрешенное	

Примечание. Учет сосудов и баллонов станций ведется в разделе 2 журнала