

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

Қазақстан Республикасы Ішкі
істер министрінің 2020 жылғы 1
қыркүйектегі № 610 және
Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2020
жылғы 2 қыркүйектегі № 61
бірлескен бұйрығы. Қазақстан
Республикасының Әділет
министрлігінде 2020 жылғы 5
қыркүйекте № 21174 болып
тіркелді

Министерство внутренних дел Республики
Казахстан

**«Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс саласындағы тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы
30 қазандағы № 758 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 31 бірлескен бұйрығына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы**

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік
кодексінің 143-бабы 1-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫЗ:**

1. «Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс саласындағы тәуекел
дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы
№ 758 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы № 31 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17647 болып тіркелген, 2018 жылы 15
қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Өрт қауіпсіздігі саласындағы
тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін
бағалау өлшемшарттарында:



«ЗҚАИ» ШЖҚ РМК лауазымды тұлғаның ЭЦҚ мәліметі бар QR-код



ҚР НҚА ЭББ-гі нақты
құжатқа сілтеу QR-коды

4-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) соттарының ғимараттары;»;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«6) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік, қорғаныс органдарының, Мемлекеттік күзет қызметінің объектілері;»;

14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«14) газ қоймалары, газгольдерлік, газ айдау және газ жинақтау станциялары;»;

26) және 27) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«26) архивтер, кітапханалар;

27) сауда объектілері және ойын-сауық орталықтары (бірыңғай ғимарат немесе бірыңғай объектінің ғимараттары мен құрылыстары кешені) – құрылыстардың жалпы ауданы 1500 және одан астам шаршы метр;»;

31) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«31) автомобильге жанармай құю және газ құю станциялары (стационарлық және жылжымалы);»;

36) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«36) әкімшілік ғимараттар мен көп салалы кешендер (бірыңғай ғимарат немесе бірыңғай объектінің ғимараттары мен құрылыстары кешені) – жалпы ауданы 1500 және одан астам шаршы метр, сондай-ақ биіктігі 28 метрден асатын, ауданына қарамастан;»;

5-тармақта:

16) және 17) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«16) сауда объектілері және ойын-сауық орталықтары (бірыңғай ғимарат немесе бірыңғай объектінің ғимараттары мен құрылыстары кешені) – құрылыстардың жалпы ауданы 1500 шаршы метрден кем;

17) әкімшілік ғимараттар мен көп салалы кешендер (бірыңғай ғимарат немесе бірыңғай объектінің ғимараттары мен құрылыстары кешені) – жалпы ауданы 1500 шаршы метрден кем;»;

19) тармақша алып тасталсын;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Тексерулер жүргізудің ерекше тәртібінде осы Өлшемшарттардың 4-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген объектілер жоспарланатын жылдың тамыз бен қыркүйек аралығындағы кезеңінде, осы Өлшемшарттардың 4-тармағының 19) тармақшасындағы объектілер ақпан мен мамыр аралығындағы кезеңінде, осы Өлшемшарттардың 4-тармағының 23) және 39) тармақшаларындағы объектілер сәуір мен маусым аралығындағы кезеңінде, осы Өлшемшарттардың 4-тармағының 22) тармақшасындағы объектілер шілде мен тамыз аралығындағы кезеңінде, осы Өлшемшарттардың 4-тармағының 8), 9), 10) және 12) тармақшаларындағы объектілер шілде мен тамыз аралығындағы кезеңінде, осы Өлшемшарттардың 4-тармағының 24) тармақшасындағы объектілер қазан мен қараша аралығындағы кезеңінде тексеріледі.»;

көрсетілген Өлшемшарттарға қосымша осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген азаматтық қорғаныс саласындағы бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу үшін тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарында:

4-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, облыстардың қалалары мен аудандарының жергілікті атқарушы органдары;»;

15-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Тәуекел дәрежесінің көрсеткіштері бойынша тексерілетін субъектіге (объектіге) мыналар жатады;»;

көрсетілген Өлшемшарттарға қосымша осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы

мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы осы бірлескен бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Автокәсіпорындарға, көлікке қызмет көрсету объектілеріне, автотұрақтарға (паркингтерге) қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы осы бірлескен бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Әкімшілік ғимараттарға (көп салалы кешендерге), көппәтерлі (жеке) тұрғын үйлерге және жатаханаларға қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағында:

мынадай мазмұндағы 12-тармақпен толықтырылсын:

«

12	Пәтерлерде және тұрғын бөлмелерде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, газ баллондарын балкондар мен лоджияларда сақтауға жол бермеу				
----	--	--	--	--	--

»;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Демалыс үйлері мен аймақтарына, жазғы сауықтыру лагерлері мен туристік базаларға қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағында:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«

5	Отқа төзімділігі IV және V дәрежелі ғимараттар мен құрылыстарда 50-ден астам баланы орналастыруға жол бермеу				
---	--	--	--	--	--

»;

мынадай мазмұндағы 10, 11 және 12-тармақтармен толықтырылсын:

«

10	Орман алқаптарында немесе оларға тікелей жақын орналасқан балалардың жазғы демалыс орындарының аумағында орман алқабы жағынан қоршаудан периметрі бойымен ені кемінде 4 метр минералдандырылған өртке қарсы жолақтардың болуы				
11	Барлық ғимараттар, адамдар тұратын жерлер (тұрғын үйлер, құрылыстар, шатырлар, киіз үйлер), шаруашылық мақсаттағы орындар, сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздері, автомобильдер, тіркемелер көрсетілген, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар жоспарының және лагердің (базаның) схемасының болуы. Лагерьдің (базаның) аумағына кіретін жерде схеманың ілінуі				
12					

	Балалардың жазғы демалыс орындары мен сауықтыру лагерьлерінің аумағында бір топтың (1 немесе 2 қатар) орналасқан аумағының ауданы 800 шаршы метрден аспайтындай етіп палаткаларды (киіз үйлерді) орналастыру. Топтардың арасында кемінде 15 метр, ал палаткалар (киіз үйлер) арасында кемінде 2,5 метр қашықтықты қамтамасыз ету				
--	--	--	--	--	--

»;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Мәдени-көрсетілімді, ойын-сауық және спорттық мекемелерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«

2	Сахналық қораптың ағаш конструкциялары ағаш конструкцияларының (желтартқыштар, сахна төсеніштері, аспалы көпірлер, жұмыс галереялары), сондай-ақ көрермен және экспозициялық залдардафойеде, буфеттерде жанғыш декорацияларды, сахналық және көрмелік безендірулерді, перделерді өңдеу сынақтары хаттамасының болуы				
---	---	--	--	--	--

»;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Мұнай-газ өндіруші және мұнай-газ өңдейтін өнеркәсібі объектілеріне қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағында:

88-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«

88	Найзағайдан қорғау құрылғыларын тексеру найзағай маусымы басталмас бұрын жылына кемінде бір рет тексеруді белгілейтін найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналының болуы				
----	--	--	--	--	--

»;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Сауда объектілеріне қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағында:

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«

16	Бөлінген аумақта дүңгіршектерді, сондай-ақ ауданы 35 шаршы метрге дейін қоса алғандағы бір қабатты павильондарды топ-тобымен орналастыру. Бір топта отқа төзімділігі I, II, III, IIIa дәрежелі 20-дан аспайтын немесе отқа төзімділігі IIIb, IV, IVa және V дәрежелі 10 дүңгіршек пен павильонды орналастыру. Топтарды 10 контейнерден 1-типтік өртке қарсы қалқалармен бөліктерге бөлу. Топтар арасында, бөлек тұрған павильондар мен дүңгіршектер арасында, сондай-ақ топтардан және бөлек тұрған павильондардан және дүңгіршектерден бастап басқа ғимараттар мен құрылыстарға дейін қашықтықтардың болуы				
----	---	--	--	--	--

»;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған және базасында азаматтық қорғау қызметтері құрылған ұйымдарға қатысты азаматтық қорғаныс саласында мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы осы бірлескен бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына қатысты азаматтық қорғаныс саласында мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы осы бірлескен бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Орталық атқарушы органдар мен олардың аумақтық бөлімшелеріне қатысты азаматтық қорғаныс саласында мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы осы бірлескен бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін;

3) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика
министрі

Қазақстан
Республикасы Ішкі істер
Министрі

_____ Р.
Даленов

_____ Е.
Тургумбаев

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2020 жылғы 2 қыркүйегі № 61
мен Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2020 жылғы 1 қыркүйегі № 610
бірлескен бұйрығына 1-қосымша
Өрт қауіпсіздігі саласындағы
тексерулер жүргізудің ерекше
тәртібі үшін қолданылатын
тәуекел дәрежесін бағалау
өлшемшарттарына
қосымша

**Өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзушылықтарын өрескел, елеулі, болмашы
дәрежелерге бөлу**

Р /с №	Өрт қауіпсіздігі талаптарының атаулары (ауырлық дәрежесі көрсетілген талапты сақтамаған кезде белгіленеді)	Бұ- зу- шы- лы- қтар дәре- жесі
1. Ұйымдастыру іс-шараларына қойылатын талаптар		
1	Объектіге өрт қауіптілігіне тиісті өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулықтың болуы	бол- ма- шы
2	Өрт болған жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарларының болуы	бол- ма- шы
3	Жекелеген жұмыс учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдардың болуы	бол- ма- шы
4	Өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалануға, бастапқы өрт сөндіру құралдарын сатып алуға, жөндеуге, сақтауға және іс-қимылдарға әзірлігіне, техникалық қызмет көрсету (қолмен өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау) мен жоспарлы-сақтандыру жөндеуді уактылы және сапалы өткізуге жауапты лауазымды адамның болуы	бол- ма- шы
5	Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-сақтандыру жөндеу жұмыстарын, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журналдың немесе автоматтандырылған жүйенің болуы	бол- ма- шы
6	Адамдарды өз бетінше эвакуациялау, сондай-ақ өз бетінше эвакуациялауға қабілетсіз адамдарды ұйымның қызметкерлері тәуліктің жарық және қараңғы уақыттарында эвакуациялау нұсқаларымен адамдар тәулік бойы болатын ғимараттар (мектеп-интернаттар, қарттар мен мүгедектер үйлері, балалар үйлері, ауруханалар, қонақ үйлер, мотельдер, кемпингтер) үшін әзірленген өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтың, жадынаманың болуы	бол- ма- шы

7	Жарты жылда кемінде бір рет мектеп-интернаттар, қарттар мен мүгедектер үйлері, балалар үйлері мен ауруханалар басшыларының ғимараттың өртке қарсы қорғау жүйесінің барлық элементтерінің өрт кезіндегі жұмысқа қабілеттілігін бір уақытта тексерумен, олардың іс-қимылдары бойынша персоналды құрамын жаттықтыруды жүзеге асыруы	бол- ма- шы
8	Кезекші персоналда оған жүктелген функцияларға сәйкес ғимарат есіктерінің барлық құлыптарынан кілттер жиынтығының болуы. Кілттердің қосалқы жиынтығы ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші персоналдың (күзет) үй-жайында сақталуы	бол- ма- шы
9	Адамдар тұруға арналған ғимараттарда, адамдар жаппай жиналатын объектілерде электр энергиясы сөніп қалған жағдайда, қызмет көрсетуші немесе кезекші персоналда электр шамдарының болуы	бол- ма- шы
10	Аумағында өртке қарсы қызмет бөлімшелері орналаспаған ауылдық жерлердің елді мекендерінде бау-бақшалық серіктестіктері мен саяжай кооперативтерінде (серіктестіктерде, тұтынушы кооперативтерінде, коммерциялық емес серіктестіктерде) өрт сөндіру кезінде қолданылатын жеңқұбыр мен оқпандар жиынтығымен өрт сөндіру мотопомпаларының, бастапқы өрт сөндіру құралдарының, механикаландырылмаған құрал-сайманның және өрт сөндіру мүкәмалдың болуы	еле- улі
11	Ауылдық елді мекендердің, бау-бақша серіктестіктерінің және саяжай кооперативтерінің аумақтарында, блок-контейнерлі ғимараттарда өрт туралы адамдарды құлақтандыруға арналған дыбыстық сигнализация құралдарының, өрт сөндіру мақсаттары үшін су қорының болуы	еле- улі
12	Жұмыскерлерге өртке қарсы нұсқамадан және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан өткеннен кейін ғана жұмыс істеуге рұқсат беру	бол- ма- шы
13	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің болуы	өрес- кел
2. Аумақтарды ұстауға қойылатын талаптар		
14	Өрт сөндіру автомобильдерінің ғимараттарға, құрылыстарға, технологиялық қондырғыларға өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне өту жолдарының болуы	еле- улі
15	Ортақ кеңістікпен (ауламен) біріктірілген тұрғын үйлер топтарының аумағына кіру жолында қолмен ашуға арналған құрылғымен қамтамасыз етілген шлагбаум мен тәулік бойы персонал кезекшілігі бар стационарлық бекеттің болуы	бол- ма- шы
16	Ғимараттар мен құрылыстар, көлік тұрағы және ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы (қондырғысы) арасындағы өртке қарсы арақашықтықтарды материалдармен және жабдықтармен үйіп тастауға жол бермеу	еле- улі
17	Өртке қарсы ара қашықтықтың болуы	өрес- кел
18	Ғимараттар мен құрылыстарға 50 метрден кем қашықтықта қалдықтарды және қаптарды жағу, от жағуға жол бермеу. Жанған көмірді орналастыруға арналған арнайы құралдарды (мангалды, барбекюді, грильді) құрғақ өсімдіктері бар орындарда, ағаштардың түбінде, жанғыш материалдардан жасалған шатыр астында, тұрғын ғимараттың үй-жайларында, сондай-ақ балкондарда және лоджияларда, шаруашылық құрылыстарында, гараждарда, шатырларды, жазық шатырларда орнатуға жол бермеу	еле- улі
19	Елді мекендер мен ұйымдар аумағына жанғыш қалдықтар қоқысын жинауға жол бермеу	еле- улі
20	Аумақтардың, ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпті учаскелерінде ашық отты пайдалануға және темекі шегуге жол бермеу	өрес- кел
21	Өрт-жарылыс қауіпті объектілер санатына кірмейтін ғимараттар мен құрылыстарда, объектілерде темекі шегуге арнайы бөлінген және жабдықталған орындардың болуы	бол- ма- шы
22	Аумақтарды жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, ыдыстан, түскен жапырақтардан, жанғыш қоқыстан және басқа жанғыш материалдардан тазарту	еле- улі
23	Ұйымдар аумағында тәуліктің қараңғы уақытында өрт сөндіру гидранттарын, сыртқы өрт сөндіру сатыларын және өрт сөндіру керек-жарақтарының орналасқан орнын, өрт сөндіру су қоймаларының пирстарына, ғимараттар мен құрылыстарға кіретін кіреберістерді тез табу үшін сыртқы жарықтандырудың болуы	еле- улі
24	Уақытша құрылыстарды салынып жатқан және басқа ғимараттардан кемінде 18 метр қашықтықта немесе тұтас өртке қарсы қабырғаларда орналастыру	еле- улі

25	Ғимараттардың жекелеген блок-контейнерлері мен тұрмыстық дүңгіршектерді 10-нан артық болмайтын топтармен және 800 м ² артық болмайтын ауданда орналасуы, осы ғимараттар топтарының арасындағы және олардан бастап басқа құрылыстарға, дейінгі қашықтық кемінде 18 м болуы	елеулі
26	Орман өрті кезінде ғимараттарға және құрылыстарға оттың тарау мүмкіндігін болдырмайтын іс-шараларды дайындау және орындау (өртке қарсы қорғаныс жолақтарын жасау, екпе ағаштарды отырғызу, жазғы маусымда қураған өсімдіктерді жұлу)	өрескел
3. Ғимараттарды, құрылыстар мен құрылымдарды күтуге қойылатын талаптар		
27	Үй-жайлардың, ғимараттардың (құрылыстардың), өндірістік және қоймалық мақсаттағы ғимараттардың эвакуациялық шығу есіктерінде, сыртқы технологиялық қондырғыларда олардың өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша санаттары туралы, сондай-ақ онда орналасқан жарылыс қауіпі немесе өрт қауіпті аймақтардың сыныптары туралы ақпарат орналастыру	болмашы
28	Өрт сөндіру және өрт сигнализациясы қондырғыларының, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялауды басқару, түтіннен қорғау және өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке қарсы қалқалардағы, үй-жайлардағы, ғимараттар мен құрылыстардағы ойықтарды өзге де толтырғыштардың, адамдарды қорғау және құтқару құралдарының болуы, жобалау құжаттамасына сәйкес келуі және оларды жарамды жұмыс күйінде ұстау	өрескел
29	Ақаулықтары бар жабдықта, қондырғы мен станоктарда жұмыстар жүргізуге жол бермеу	өрескел
30	Ғимараттар мен құрылыстарда жобада көзделген ақаусыз найзағайдан қорғау құрылғыларының болуы	өрескел
31	Есіктердің өздігінен жабылуына арналған құрылғыларды жарамды күйде ұстау. Өртке қарсы есіктер мен түтіннен құрылғылардың (шымалдықтардың, экрандардың, перделердің) еркін жабылуына кедергі келтіретін қандай да бір құралды орнатуға жол бермеу	өрескел
32	Биіктігі 50 м асатын көпфункционалды ғимараттардың және қонақ үйлердің жобалау құжаттамаларына сәйкес өрт қауіпсіз аймақтармен қамтамасыз ету.	өрескел
33	28 м асатын биіктікте орналасқан, көп функционалдық және әкімшілік ғимараттарда, қонақ үйлерде орналасқан адамдарды тыныс алу және көру органдарын қорғайтын жеке қорғау құралдарымен (өзін-өзі құтқарғыштармен) жобалау құжаттамаларында белгіленген санымен қамтамасыз ету	өрескел
34	Биіктігі 50 м асатын көпфункционалдық ғимараттардың, қонақ үйлердің, мотелдердің жобалау құжаттамаларына сәйкес жеке және ұжымдық құтқару құралдарымен қамтамасыз ету	өрескел
35	Саты торлары мен дәліздерде қоймаларды (қосалқы үй-жайларды) орнатуға, сондай-ақ баспалдақ марштарының астында және саты алаңдарында заттарды, жиһаздар мен өзге де жанғыш материалдарды сақтауға жол бермеу	өрескел
36	Құрылыс конструкцияларының, әрлеу жылу окшаулағыш материалдарының, ауа өткізгіштердің, металл тіректері мен эстакадалардың, ағаш конструкциялардың оттан қорғайтын өңдеуі мен жабындарының болуы және оттан қорғау өңдеуінің (сіңіруінің) жай-күйін тексеруді сынауларға хаттама жасаумен жүзеге асыру	өрескел
37	Шатыр үй-жайларының, сондай-ақ технология шарттары бойынша адамдардың тұрақты болуы талап етілмейтін техникалық қабаттар мен жертөлелердің есіктерін құлыппен жабуды қамтамасыз ету. Көрсетілген үй-жайлардың есіктерінде кілттердің сақталатын орны туралы ақпараттың болуы	болмашы
38	Шатырларды, техникалық қабаттарды, желдету камераларын және басқа да техникалық үй-жайларды өндірістік учаскелерді, шеберханаларды ұйымдастыру үшін, сондай-ақ өнімді, жабдықты, жиһазды және басқа заттарды сақтау үшін пайдалануға жол бермеу	өрескел
39	Ғимараттар мен құрылыстардың жертөлелік және цокольдық қабаттарының терезе ойықтарының шұңқыршаларын коқыстан және басқа заттардан уақытылы тазарту, терезелердегі тиектердің ішінен кілтсіз ашылуы	өрескел
40	Ғимараттың барлық қабаттарының терезелерінде және жертөлелердің терезелеріндегі шұңқыршаларда (қоғамнан уақытша окшаулауды қамтамасыз ететін түзеу және арнайы мекемелердің, мекемелердің қоймаларының, кассаларының, қару-жарақ бөлмелерінің, құпия бөлімдерінің, прекурсорларды сақтау және олардың айналымы үй-жайларын қоспағанда) торларды орнатуға жол бермеу	өрескел
41	Лифт холлдарында қоймаларды, дүңгіршектерді, шағын дүкендерді орналастыруға жол бермеу	өрескел
42	Өрт шыққан жағдайда қауіпсіздік аймақтарына жататын балкондарға, лоджиялар мен галереяларға әйнек салуға жол бермеу	өрескел

43	Нәтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайы нашарлайтын, өртсөндіргіштерге, өрт сөндіру қрандарына және басқа өрт қауіпсіздігі құралдарына қолжетімділік шектелетін немесе автоматты өртке қарсы қорғау жүйелерінің (автоматты өрт сигналын беру, стационарлық автоматты өрт сөндіру қондырғылары, түтінді кетіру жүйелері, құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелері) қолданыс аймағы азаятын көлемдік-жоспарлау шешімдерін өзгертуге жол бермеу	өрес-кел
44	Жертөлелер мен цокольды қабаттарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды, газ толтырылған баллондарды, аэрозольдық буып-түюдегі тауарларды, целлулоидты және басқа жарылыс-өрт қауіпті заттар мен материалдарды сақтауға және қолдануға жол бермеу	өрес-кел
45	Қабаттардағы дәліздерден, холдардан, фойелерден, тамбурлардан және баспалдақ торларынан эвакуациялық шығулардың жобалау көзделген есіктерін, эвакуациялау жолдарында қауіпті өрт факторларының таралуына кедергі келтіретін басқа есіктерді алып тастауға жол бермеу	өрес-кел
46	Өндірістік және қойма ғимараттарының үй-жайларында (V отқа төзімділік деңгейіндегі ғимараттан басқа) антресолді, аралық қабырғаны, тұрмыстық жайларды, қойманы және басқа да жанғыш материалдардан жасалған қоса салынған үй-жайлардан орнатуға жол бермеу	өрес-кел
47	Бір эвакуациялық шығу болатын үй-жайларда 50 және одан артық адамның бір мезгілде болуына жол берілмеуі	өрес-кел
48	Жарамды және техникалық қызмет көрсетуден өткен бастапқы өрт сөндіру құралдарының талап етілетін санының болуы	елеулі
49	Өртке қарсы қабырғалардың қиылысқан орындарын, жабындарды және қоршау конструкцияларын әртүрлі инженерлі және технологиялық коммуникациялармен, түтінгазөтпейтін және қажетті отқа қарсы төзімділігін қамтамасыз ететін орын алған жарықтарды және тесіктерді құрылыс қосындысымен немесе жанбайтын материалдармен жабу	өрес-кел
50	Өзірленген және бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасынсыз ғимараттардың, құрылыстар мен құрылымдардың функционалдық мақсатын өзгертуге, күрделі жөндеу жүргізуге, техникалық қайта жарақтандыруға, реконструкциялауға және қайта жоспарлауға жол бермеу	елеулі
51	Ғимараттардың, құрылыстар мен құрылымдардың шатырында сыртқы өрт сөндіру сатылары мен қоршауларының болуы, оларды жарамды күйде ұстау және пайдалану сынауынан өткізу	өрес-кел
52	Тұрмыстық газ аспаптарын қолдану кезінде жиназдарды және басқа да жанғыш материалдарды жақын орналасқан тік бетке дейін көлденеңінен 0,2 м кем қашықтықта, тігінен оның үстінен өтетін көлденең беттен 0,7 м кем қашықтықта осы бұйымдарды орналастыруға жол бермеу	өрес-кел
53	Тұрмыстық газ аспаптарын (оның ішінде асхана плиталарын, су жылытқыш қазандарын, газ колонкасын) жабдықтайтын газ баллондарды (жұмыс және қосымша) ғимаратта орнатуға жол бермеу	өрес-кел
4. Эвакуациялық жолдар мен есіктерді ұстауға қойылатын талаптар		
54	Биіктігі 1 қабаттан жоғары витраждары бар ғимараттарда әрбір қабаттың деңгейіндегі витраждарда орнатылған түтін өткізбейтін, жанбайтын диафрагмалардың конструкцияларын бұзуға жол бермеу	өрес-кел
55	Өрт шыққан кезде негізгі отырғызу қабатына автоматты түрде түсіру, ал жер асты құрылыстарында жоғарғы қабатқа көтеру және лифтілер мен көтергіштерді (өрт сөндіру лифтілерін қоспағанда) тоқтан ажырату	өрес-кел
56	Газ баллондары сақталатын және пайдаланылатын ғимараттарға (оның ішінде жеке тұрғын үйлерге) немесе құрылыстарға кіретін жерде «От қауіп бар. Газы бар баллон» деген жазуы бар өрт қауіпсіздігінің ескерту белгілерінің болуы	болмашы
57	Объектіде құрылыс конструкцияларының (оның ішінде ойықтарды толтыру конструкцияларының) отқа төзімділік шегінің, өрт қауіптілігі сыныбының, сондай-ақ құрылыс материалдарының (оның ішінде өңдеу) өрт қауіптілігі көрсеткіштерінің сәйкестігін растау бойынша сертификаттардың (декларациялардың) болуы	елеулі
58	Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өрт сөндіру құралдарының сәйкестігін растау бойынша сертификаттардың (декларациялардың) болуы	елеулі
59	Ғимараттан, үй-жайдан эвакуациялық шығулардың саны және олардың жобалық шешімдерге сәйкес болуы (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығуларға жарық түсіру, саны, өлшемдері және көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша)	өрес-кел
60	Эвакуациялау жолдарында және ғимараттан шығатын бағыт бойынша еркін ашылатын есіктерді орналастыру	өрес-кел
61	Эвакуациялық шығатын есіктердегі тиектердің ғимарат (құрылыс) ішіндегі адамдарды ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігімен қамтамасыз етуі	өрес-кел

62	Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын «Шығу», «Эвакуациялық (қосалқы) шығу», «Эвакуациялық шығу есігі» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілерін жарамды және жарық индикациясы қосылған күйде ұстау	өрес-кел
63	Эвакуациялық жолдар мен шығуларды (оның ішінде есіктер, өтетін жерлер, дәліздер, тамбурлар, галереялар, лифті холдары, саты алаңдары, саты марштары, эвакуациялық люктер, аралас секцияға өту және сыртқы эвакуациялық сатыға шығу өткелдерін) түрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықтармен, өндірістік қалдықтармен, коқыспен және басқа заттармен үйіп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық шығу есіктерін шегелеп тастауға жол бермеу	өрес-кел
64	Шығу тамбурларында киімге арналған кептіргіштер мен ілгіштер, гардеробты орналастыруға, сондай-ақ мұқаммал мен материалдарды (оның ішінде уақытша) сақтауға жол бермеу	өрес-кел
65	Басқа да (қайталаушы) эвакуациялық жолдар немесе оларды қолмен ашуға және ашық күйде ұстауға мүмкіндік беретін техникалық шешімдер болмаған кезде эвакуациялау жолдарында табалдырықтар (есіктердің ойықтарындағы табалдырықтарды қоспағанда) орнатуға, жылжымалы және көтеріліп-түсірілетін есіктер мен қақпалар, айналатын есіктер мен турникеттер, сондай-ақ адамдарды еркін эвакуациялауға кедергі келтіретін басқа құрылғыларды орнатуға жол бермеу	өрес-кел
66	Отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттардан басқа, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында баспалдақтар мен саты алаңдарының қабырғаларын, төбелері мен едендерін әрлеу, қаптау және сырлау үшін өрт қауіптілігі сыныбына сәйкес келмейтін жанғыш материалдарды қолдануға жол бермеу	өрес-кел
67	Саты торларының, дәліздердің, холдар мен тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге, сондай-ақ оларды алып тастауға жол бермеу	өрес-кел
68	Түтіндемейтін саты торларының ауа аймақтарын шынылауға немесе жалюздер жабуға жол бермеу	өрес-кел
69	Үй-жайдың технологиялық, көрмелік және басқа жабдықтарын орналастырған кезде эвакуациялаудың саты алаңдарына және басқа жолдарына эвакуациялық өтетін жерлердің болуы	өрес-кел
70	Адамдар жаппай жиналатын үй-жайларда едендерге төселген кілемдердің, кілем алашалардың және басқа да жабындардың еденге бекітілуі	өрес-кел
5. Электр желілерін, электр қондырғыларын және электр техникалық өнімдерді пайдалануға қойылатын талаптар		
71	Жеке қорғау құралдарын орнату және құтқару құрылғыларын бекіту орындарына өту жолдарын үйіп тастауға және жабуға жол бермеу	өрес-кел
72	Жанғыш шатырдың, қалқаның, сондай-ақ жанғыш заттар, материалдар мен бұйымдардың ашық қоймаларының (қатар, шөмеле) үстінде электр берілісінің ауа желілерін төсеуге және пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
73	Дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығында баяндалған қауіпсіздік талаптарын бұзумен электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, бұзылулары өрттің туындауына әкелуі мүмкін электр қабылдағыштарын пайдалануға (ұшқын, қысқа тұйықталу, кабельдер мен сымдардың оқшаулауының рұқсат етілгеннен жоғары қызуын, аварияға қарсы және өртке қарсы қорғауды автоматты басқару жүйелерінің істен шығуын тудыратын), сондай-ақ зақымдалған немесе оқшаулаудың қорғаныш қасиеттерін жоғалтқан электр сымдары мен кабельдерін пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
74	Зақымдалған және бекітілмеген розеткаларды, шаппа қосқыштарды, басқа электрлік қондырғы бұйымдарын қолдануға, уақытша-электр желілерін пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
75	Конструкцияда көзделген жылу реттегіштер болмаған немесе бұзылған кезде электр қыздырғыш аспаптарды қолдануға жол бермеу	өрес-кел
76	Электр шамдары мен шырағандарды қағазбен, матамен және басқа жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ шырағанның конструкциясында көзделген қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары алынып қалған шырағандарды пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
77	Егер болуы дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығында көзделген болса, электр үтіктерді, электр плиткаларды, электр шәйнектерді және басқа электрмен қыздырылатын аспаптарды өрттің туындау қаупін болдырмайтын арнайы тұғырықтарсыз (қоректену цокольдері, қыздырғыш дөңгелектер) пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
78	Электрмен қыздырылатын аспаптарды барлық жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіпті үй-жайларда қолдануға жол бермеу	өрес-кел
79	Стандартты емес (қолдан жасалған) электрмен қыздырылатын аспаптарды қолдануға, калибрленбеген балқыма өндірімелерді және ток күшінің көбеюі мен қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған басқа аппараттарды пайдалануға жол бермеу	өрес-кел

80	Электрлік қалқандар, электр қозғалтқыштар және іске қосу аппаратурасы, дәліздер мен бөлмелердегі жабық тарату қондырғылары жанында жанғыш (оның ішінде тез тұтанатын) заттар мен материалдарды орналастыруға (қатарлап қоюға) жол бермеу	өрес-кел
81	Жарылыс қауіпті және өрт қауіпті аймақтарда дайындаушы-зауыттың жарылыстан және (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрінің белгісі жоқ электр жабдығын қолдануға жол бермеу	өрес-кел
82	Стационарлық жабдықтың жай-күйін, авариялық және жұмыс жарықтандырудың электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулағышының кедергісін сынау және өлшеуді кемінде үш жылда бір рет жүргізілуі	өрес-кел
83	Электр қондырғыларының барлық ток жүргізу бөліктерін, тарату құрылғыларын, аппараттары мен өлшеуіш аспаптарын, сондай-ақ бөлгіш түріндегі сақтандыру құрылғыларын, ажыратқыштарын және барлық өзге де іске қосатын аппараттары мен аспаптарын тек жанбайтын негізге (мрамор, текстолит, гетинакс) монтаждау	өрес-кел
84	Сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізу	өрес-кел
6. Ғимараттар мен құрылыстардың жылу беру және желдеткіш жүйелерін ұстауға қойылатын талаптар		
85	Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану шарттарын бұзуға, оларды осы мақсатқа бейімделмеген үй-жайларда (орындарда) орналастыруға жол бермеу	өрес-кел
86	Жылу өндіретін аппараттардың жану өнімдері ғимараттар мен құрылыстардан тыс жерде осы мақсаттарға арналған түтін арналары арқылы жойылуы. Түтін арналары ретінде желдету жүйесінің ауа өткізгіштерін пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
87	Түтін арнасының конструкциясында оларды күйеден кезеңдік тазартуға арналған технологиялық тесіктер болуы	еле-улі
88	Қатты отынмен жұмыс істейтін жылу шығаратын аппараттардың от жағатын есігі астындағы жанғыш материалдардан жасалған еденде пеш бойымен ұзыннан орналасқан тесіктерсіз кемінде 0,5 x 0,7 метр болатын өлшемдегі оттық алдындағы металл тіліктің болуы	еле-улі
89	Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппаратты авариялық төгілу кезінде отын бағында болатын отынның барлық мөлшерін толтыратын металл тұғырыққа орнату	еле-улі
90	Тұрғын үй-жайларда тұтану температурасы 61°C-ден төмен сұйық отынмен жұмыс істейтін жылу беру аппараттарын, сондай-ақ жылу беру жүйелерінде жылу тасымалдағыш ретінде ыстық сұйықтықтарды пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
91	Сұйық, қатты және газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін жылу шығаратын аппараттардың бұзылмаған есіктері және жанғыш конструкциялардан нормалармен белгіленген өртке қарсы бөліктердің (шегініс) болуы	өрес-кел
92	Жылу қазандықтары мен жылу шығаратын қондырғылардың әрбір бүріккішіне арналған отын өткізгішінде кемінде екі вентильдің болуы: біреуі – пештің оттығы жанында, екіншісі - отын салынған сыйымдылық жанында	еле-улі
93	Өндірістік үй-жайларда пеш жағуды жылыту құралдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық алған, арнайы бөлінген адамдардың (пеш жағушылардың) жүргізуі	бол-машы
94	Жылу пештері мен жүйелерінің түтін құбырларын, мұржаларын және басқа элементтерін тікелей жылу беру маусымының алдында, сондай-ақ жылу беру маусымы бойы тазалау	еле-улі
95	Жанатын құрылыстардан 8 метрден жақын емес орналасқан, арнайы бөлінбеген алаңдарда немесе осы мақсаттарға арналмаған үй-жайларда жылу шығаратын отынды сақтауға жол бермеу	өрес-кел
96	Пешті пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда көзделмеген жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ тәрізді) отын ретінде қолдануға жол бермеу	өрес-кел
97	Отын беру жүйелерінен сұйық отын аққан немесе газдың кемуі, мұржаның ақауы және басқа да ақаулар кезінде жылу шығаратын қондырғыларды пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
98	Жылу шығаратын қондырғыларының конструкциясымен көзделген бақылау және реттеу аспаптары болмаған, бұзылған немесе сөндірілген кезде пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
99	Киімдерді және жанғыш материалдарды жылу аппараттарында және оның жанында кептіруге жол бермеу	өрес-кел
100	Жағу үшін дайындалған отынды, сондай-ақ басқа жанғыш заттар мен материалдарды пештің алдындағы тілікке орналастыруға жол бермеу	өрес-кел

101	Қатты отынмен жағылатын пештерді жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдануға жол бермеу	өрес-кел
102	Жанғыш заттар мен материалдарды пештер мен мұржалардың беттерінен кемінде 0,5 метр арақашықтықта кептіруге жол бермеу	өрес-кел
103	Өрттің туындау мүмкіндігін болдырмайтын, күлді және шлакты орналастыруға арнайы қашықтатылған жердің болуы және оларға су құю	өрес-кел
104	Жанғыш заттарды, материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды пештердің оттығының саңылауларына дейін кемінде 1,25 метр болатын және пештің басқа қыздырылатын бөліктеріне дейін кемінде 0,7 метр болатын арақашықтықта орналастыруға жол бермеу	өрес-кел
105	Шатырларда түтін құбырлары мен түтін арналары өтетін қабырғаларда әктеудің болуы	еле-улі
106	Қазандық қондырғыларының мұржа құбырларының ұшқын сөндіргіштерінің болуы	өрес-кел
107	Зауытта дайындалған пештерді жатақханаларда, әкімшілік, қоғамдық және әкімшілік және тұрмыстық өнеркәсіптік кәсіпорындар ғимараттарында, тұрғын үйлерде орнатқан кезде дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығын, сондай-ақ жылу беру жүйелеріне қойылатын жобалау нормаларының талаптарын сақтау	еле-улі
108	Уақытша металл пештердің аяқтарының биіктігі кемінде 0,2 метр болуы	еле-улі
109	Металл пештердің аяқтарын кемінде мынадай арақашықтықта орнату: 1 метр – ағаш конструкциялардан, жиһаздан, тауарлардан, стеллаждардан, сөрелерден, сатушы үстелдерінен және басқа жабдықтардан; 0,7 метр – жанудан қорғалған конструкциялардан; 1,25 метр – оттық саңылауларынан бастап ағаш конструкциялары мен басқа жабдықтарға дейін	өрес-кел
110	Жылу шығаратын аппараттардың металл құбырларын терезе арқылы шығарған кезде талаптардың сақталуы	өрес-кел
111	Желдеткіш жұмыс істемегенде қыздырғыш элементтерге электр энергиясын беруге жол бермейтін жарамды дабылы мен бұғаттағышы және электр мен жылудан қорғалып көзделген, шығатын ауаның температурасын бақылау және оны реттеу автоматикасы бар электрқалориферлерді пайдалану	еле-улі
112	Отқа төзімді және жанбайтын материалдардан әртүрлі мақсаттағы желдету жүйелерінің түтінге қарсы ағатын-соратын желдету жүйелерінің және транзиттік арналарының (оның ішінде ауа арналар, коллекторлар, шахталар) ауа жолдары мен арналар конструкцияларын орнату	еле-улі
113	Өртке қарсы қалыпты ашылатын клапандардағы автоматты және қашықтан басқарылатын жетектердің болуы	еле-улі
114	Қоршайтын құрылыс конструкцияларының қиылысатын тораптарының отқа төзімділігі осындай арналарға қажет болатын шегіндегі желдету жүйелерінің арналарымен және тіреулер конструкцияларының (аспалар) отқа төзімділігімен сәйкестігі	еле-улі
115	Желдеткіш камераларында қандай да бір жабдық пен материалдарды сақтауға және оларды жабық күйде ұстауға жол бермеу	еле-улі
116	Ауа өткізгіштердегі от жалынын бөгейтін құрылғылардың (жапқыштар, шиберлер, клапандар), автоматты өрт сигнализациясы немесе өрт сөндіру құрылғылары бар желдеткіш жүйелерінің бұғаттау құрылғыларының, өрт кезінде желдеткішті автоматты түрде өшіретін құрылғылардың техникалық құжаттамада белгіленген мерзімдерде тексерілуі және жарамды күйде ұстауды тексеру. Ысырма жетегінің сезгіш элементтері (тез балкитын құлыптар, тез жанатын қондырмалар, термосезгіш элементтер) жанғыш шаңмен ластанудан уақтылы тазарту. Желдеткіш камераларды, циклондарды, сүзгілерді, ауа өткізгіштерді жанған оттың шаңынан және өндіріс қалдығынан тазалау	еле-улі
117	Желдеткіш, ауа баптау және түтінге қарсы қорғау (оның ішінде отқа төзімділік және түтін-газ өткізуге қарсылық шектері) жүйелерінің сынау параметрлерінің болуы	еле-улі
7. Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін ұстауға қойылатын талаптар		
118	Өртке қарсы табиғи және жасанды сумен жабдықтау көздерінің (оның ішінде өртке қарсы су құбыры, өрт сөндіру су қоймалары, өрт сөндіру мақсатына арналған суды сақтау сыйымдылықтары), сондай-ақ суды жинау үшін оларға кіре берістердің жобалау құжаттамасына сәйкес болуы және олардың ақаусыз күйде ұсталуы	өрес-кел

119	Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдығын (өрт гидранттары, өрт крандары, сумен және көбікпен өрт сөндіру, сондай-ақ су бүрку құбыр жүйелері) су жіберу арқылы су беруін қарап-тексеру және тексеру нәтижелері актісінің және сынау хаттамасының болуы	елеулі
120	Өрт сөндіру гидранттарын қысқы уақытта жылытуы және қар мен мұздан тазарту	елеулі
121	Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің (өрт сөндіру гидранттарын, өрт сөндіру су айдындарын, өрт сөндіру крандарын) қауіпсіздік белгілерімен және көрсеткіш белгілерімен қамтамасыз етілуі	елеулі
122	Өртке қарсы ішкі су құбырының өрт сөндіру крандарының жеңқұбырлармен және окпандармен жиынтықталуы	елеулі
123	Өрт краны жабдығының жинағын және өрт сөндіргіштің өрт сөндіру заты зарядының массасы кемінде 5 килограмм кемінде екі қол өрт сөндіргішін, сондай-ақ адамдардың жеке қорғану және құтқару құралдарын орналастыру мүмкіндігімен кез келген үш нұсқада (аспалы, жапсарлас және кіріктірілеген) өрт шкафтарының болуы	елеулі
124	Өрт сөндіретін жеңқұбырларын құрғақ, жақсы шиыршықталған және крандар мен окпандарға жалғанған күйінде күтіп ұсталуы	елеулі
125	Кәсіпорынды электрмен жабдықтауды, өрт сөндіру сорғыларының электр қозғалтқыштарын үздіксіз қоректендіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың болуы және жұмысқа жарамды жағдайда ұсталуы	елеулі
126	Сыртқы және ішкі өртке қарсы су құбырларында су өлшегіш қондырғылар торабында электрлі жетек тетіктерінің болуы. Егер болған жағдайда өрт шкафтарында орнатылған тетік түймесінен ашылуы және өртке қарсы көтеру сорғысының қосылуы	елеулі
127	Су тегеуріні мұнаралардың жылдың кез келген уақытында өрт сөндіру техникасының су жинауына бейім болуы. Өрт сөндіру мақсаттарына арналған су қорын шаруашылық және өндірістік қажеттіктер үшін пайдалануға жол бермеу	елеулі
8. Өрт автоматика жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қойылатын талаптар		
128	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына білікті мамандары немесе ұйымдармен шарт арқылы уақтылы техникалық қызмет көрсетуді, куәландыруды және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуді ұйымдастыру жолымен жұмысқа жарамды күйде күтіп-ұстау	өрескел
129	Қызмет көрсетуші персоналға арналған «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың» және «Кезекші (жедел) персоналға арналған нұсқаулықтың» болуы	болмашы
130	Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттаманың болуы	болмашы
131	Қызмет көрсететін персоналдың объектіде жабдықталған өрт автоматикасы қондырғылары мен жүйелерінің жұмыс принципі және құрылысын білуі	болмашы
132	Техникалық құралдың құжаттамасында көрсетілген қызмет көрсету мерзімінің аяқталғанынан кейін, сондай-ақ осы қондырғылардың және жүйелердің бұзылуы кезінде өрт автоматикасы қондырғыларын және жүйелерін техникалық куәландырудан өтуі	елеулі
133	Қандай-да бір қондырғыны бекіту немесе ілу үшін автоматты өрт сөндіру қондырғыларының құбырларын пайдалануға жол бермеу	елеулі
134	Автоматты өрт сөндіру қондырғыларының құбырларына өндірістік қондырғыларды және санитарлық аспаптарды жалғауға жол бермеу	елеулі
135	Автоматты өрт сөндіру, өрт сигнализациясы, авариялық жарық беру қондырғыларын қоректендіру үшін енгізу-тарату құрылысынан бастап электр қуатын тұтынушыға дейін дербес электр желісінің болуы	елеулі
9. Өнеркәсіп кәсіпорындарына қойылатын талаптар		
136	Технологиялық жабдықта, құбыр жолдарды және басқа да орындарда статикалық электрден қорғау жүйелерінің ұшқын басқыштар, ұшқын ұстағыштар, от тоқтататын, отқа бөгет жасайтын, шаң мен металл тұтқыш және жарылысқа қарсы құрылғылары жұмыс жағдайында ұстау	өрескел
137	Резервуарлардан (сыйымдылықтардан) тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар үлгілерін алу және деңгейді өлшеу күндізгі уақытта соққан кезде ұшқын шығуды болдырмайтын құралдармен жүзеге асыру. Көрсетілген операциялар	өрескел

	ды найзағай жаркылдап тұрған кезде, сондай-ақ өнімді тартып ағызу және тартып шығару кезінде орындауға жол бермеу. Осындай сұйықтықтарды резервуарларға (сыйымдылықтарға) «құламалы ағыспен» беруге жол бермеу	
138	Шаң жинайтын камералар мен циклондардың есіктері мен люктерін оларды пайдалану кезінде жабық күйде ұстау. Камералар мен циклондарда жиналған жанғыш қалдықтарды уактылы жою	еле-улі
139	Өндірістік ғимараттарды, кәсіпорынның аумақтарындағы қоймаларды тұру үшін пайдалану, сондай-ақ өндірістік шеберханалардың қоймаларында орналастыруға жол бермеу	еле-улі
140	Жаяу жүру тоннелдері мен қоймалардың өту жолдарында, жабдықты, жанғыш материалдарды сақтауға, жанғыш материалдардан жасалған стендтер мен плакаттарды ілуге, сондай-ақ күштік кабельдерді, газ, қышқыл, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды тасымалдайтын құбыр жолдарын төсегуге жол бермеу	өрес-кел
141	Қоймалар мен өндірістік үй-жайлар арқылы транзитті электр желілерді, сондай-ақ жанғыш газдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтар мен жанғыш шаңдарды тасымалдауға арналған құбыр жолдарын төсегуге жол бермеу	еле-улі
142	Өндірістік объектілерде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шешімді көздейтін өрт жою жоспарының болуы	еле-улі
143	Жұмыс орындарына тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, жанғыш газдарды беруді бір орталықтан жүзеге асыру. Цехтың қоймаларына тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, бояуларды, лактарды, еріткіштерді бір мезгілде сақтаудың барынша рұқсат берілген мөлшерінің нормативін белгілеу. Жұмыс орындарында ауысым қажеттілігінен аспайтын (пайдалануға дайын түрдегі) материалдар көлемін сақтау. Бұл ретте ыдыстарды тығыз жабу қажет	еле-улі
144	Қабырғалар мен жабындардағы технологиялық ойықтарды отқа бөгет жасайтын құрылғылармен қорғау	өрес-кел
145	Жарылыстың алдын алу клапандарын қорғау мембраналарының желілер мен адсорберлерде материал түрі және жалпақтығы бойынша жобалық шешімге сәйкестігі	еле-улі
146	Жанғыш сұйықтық қолданылатын гидро жүйелерде бактағы майдың деңгейіне бақылаудың болуы және жүйедегі май қысымының паспортта көзделгеннен жоғары артуына жол бермеу	еле-улі
147	Майдаланған ағаш бөліктерінің бункерлері мен қалыпталған машиналарды сыйымдылықта разрядты ұстайтын аспирация жүйесімен және олардың толғаны туралы хабарлайтын сигнализация тетіктерімен жабдықтау	еле-улі
148	Барабанды кептіргішті және құрғақ жаңқа мен шаң бункерлерін автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен және жарылысқа қарсы құрылғылармен жабдықтау	еле-улі
149	Шаң және жаңқа материалдарын тасымалдау жүйесін оттың таралуын болдырмайтын құралдармен және жануларды жоюға арналған люктермен жарақтау	өрес-кел
150	Аспирациялық және пневмокөліктік жүйелерден ағаш жаңқаларын және басқа да жарылу қаупі бар шаңдарды жинауға арналған сыйымдылықтар жарамды күйдегі жарылысқа қарсы құрылғылармен жабдықтау	еле-улі
151	Ағаш жаңқалы плиталардың термиялық өңдеу камераларынан жарылыс қауіпті газдарды шығару үшін сору құбырының шиберін әр 15 минут сайын 2-3 минутқа ашуға арналған автоматты құрылғының болуы	еле-улі
152	Өңдеу камералары мен май ванналарындағы температураны автоматты түрде бақылау	еле-улі
153	Жағу газдарын пайдаланатын кептіру барабандарын ұшқын тұтқышпен жабдықтау	еле-улі
154	Сіндіру, пісіру және жанғыш сұйықтықтары бар басқа да ванналарды ғимараттан тыс жерде орналасқан жер асты сыйымдылықтарына авариялық құю құрылғыларымен жабдықтау. Әрбір ваннаны жанғыш буларды жергілікті сорумен жабдықтау	еле-улі
155	Ауа-бу және газ камераларының енгізу және сору каналдарын өрт туындаған кезде арнайы жабылатын қалқандармен (сұқпа жапқыштармен) жабдықтау	өрес-кел
156	Газ кептіру камераларын желдеткіш тоқтап қалған жағдайда жанатын газды автоматты түрде тоқтататын жарамды құрылғылармен жабдықтау	еле-улі
157	Газ кептіру камераларының алдында ұшқынның кептіру камераларына түсуін болдырмайтын ұшқын тұтқыштар орнату	еле-улі
158	Үстінде жарығы бар және жұмыс істемейтін ұшқын тұтқыштары бар кептіру қондырғыларын пайдалануға жол бермеу	өрес-кел

159	Отынмен кептіру бөлімшелерін кептіру агентінің температурасын бақылауға арналған жарамды аспаптармен жабдықтау	елеулі
160	Кептіру камераларын камерада жану пайда болған кезде калориферлер желдеткіштерін өшіретін және стационарлық өрт сөндіру құралдарын қосатын құрылғылармен жабдықтау	өрескел
161	Шикізаттарға, жартылай дайын өнімдерге және сырланған дайын бұйымдарға арналған кептіру камераларын (үй-жайларды, шкафтарды) температура қалыпты мөлшерден көтерілген кезде қыздыруды өшіретін автоматикамен жабдықтау	елеулі
Агломерациялық өндірістерді және металданған домалақшалар өндірістерді ұстауға қойылатын талаптар		
162	Сөндірілмеген әкті отқа төзімділігі II дәрежеден төмен емес, едені жердің үстіңгі қабатынан кемінде 0,5 метр арақашықтықты көздейтін арнайы үй-жайларда сақтау	елеулі
Домналық, болат балқытқыш, электр болат балқытқыш және ферроқорытпалық өндірістерді ұстауға қойылатын талаптар (жалпы талаптар)		
163	Домна, болат балқытатын пештер тегістеулерінің, конвертерлердің, миксерлердің, шөміштердің және балқытылған металдарға арналған басқа сыйымдылықтардың жай-күйі мен жарамдылығы	елеулі
164	Кабельді туннельдерге, құю орнына тікелей жақын орналасқан май жертелелеріне, сондай-ақ балқытылған металдарды тасымалдау орындарына кіретін жерлерді балқытылған металдан биіктігі кемінде 300 миллиметр табалдырықтармен қорғау	елеулі
165	Электр механизмдердің, электр жабдықтардың және гидрожетектер қондырғыларының кабельдерін металды, шлақты құю орындарында және жоғары температуралы басқа аймақтарда механикалық зақымданулардан, сәулелі жылу-дың әсерінен, сондай-ақ оларға балқытылған металл мен шлақтың шашырап кетуінен қорғау	елеулі
Домналық өндірісін ұстауға қойылатын талаптар		
166	Колошник алаңы мен зерттеу жұмыстарына арналған алаңды екі шығу жолымен қамтамасыз ету	өрескел
167	Домна пештерін қаптаманың температурасын пештің барлық биіктігі мен ауданы бойынша бақылау аспаптарымен жабдықтау	елеулі
168	Өндірістің материалдары мен қалдықтарын домна пештерінің іргетастарына жинауға жол бермеу	болмашы
169	Күйіп кетпеуін бақылау үшін ауа фурмаларын сигнализация құрылғыларымен жабдықтау. Күйіп кеткен фурмалық аспаптарда жұмыс істеуге жол бермеу	елеулі
Болат балқыту өндірісін ұстауға қойылатын талаптар		
170	Балқытылған металл және шлақтың түсуі ықтимал орындарда жабдықтың кез келген түрін сақтауға және материалдарды (оның ішінде жанғыш) жинауға жол бермеу	елеулі
171	Мазуты бар шығыс бактарды пештердің астына орналастыруға жол берілмеу, бактарды пештерден кемінде 5 метр арақашықтықта орналастыру және арнайы жылудан қорғайтын сенімді экрандармен қорғау	елеулі
172	Өрт болған жағдайда мазутты түсіруге арналған авариялық сыйымдылықтары бар жабық түсіру және құю құбыр жолдарымен шығыс бактарды біріктіру	өрескел
173	Салқындатқышта конвертерлік газдар шығып тұрған кезде конвертердің жұмыс істеуіне жол бермеу	өрескел
174	Кептіруге болат балқытқыш пештерді, конвертерлерді, миксерлерді қойған кезде газды тұтату үшін тез тұтанатын сұйықтықтарды пайдалануға жол бермеу	өрескел
175	Өрт жарылыс қаупі бар материалдар мен қоспаларды сақтау, дайындау және жасау орындарында олардың негізінде ашық отты қолдануға жол бермеу	өрескел
176	Алюминий-магний, алюминий-барий және алюминий ұнтақтарын селитрамен, қышқылдармен, сілтілермен және тоқтығырғыштармен, сондай-ақ жанғыш материалдармен бірге тасымалдауға және сақтауға жол бермеу	елеулі
177	Тез жанатын шихта материалдары бар бункерді шихта крандары троллейінің астына орналастыруға жол бермеу	елеулі
Электр болат балқыту және ферроқорытпа өндірістерін ұстауға қойылатын талаптар		
178		

	Пеш трансформаторларын өрт сөндіру құралдарымен және трансформаторда майдың толық көлемділігіне есептелінген авариялық май қабылдағыштармен қамтамасыз ету	елеулі
179	Индукциялық және доғалы вакуум пештердің вакуумдық камераларын, сондай-ақ электрондық-сәулелік пештердің қорытпа камераларын жарылыстан сақтандыратын қақпақшалармен жабдықтау	өрескел
180	Газ бен шаңның тұтануын, жарылысын болдырмайтын құрылғылармен жабдықталмаған электр болат қорытпа және кенді қалпына келтіру пештерінен газ шаңның бөлінуін бұру жүйелерін пайдалануға жол бермеу	елеулі
181	Сұйық алюминийді тозандату бункерлері, камералары тозаңға айналдыру процесінде ыстық ұнтақтың конвейерлік лентаға түсуін болдырмайтын бекітпелермен жабдықтау	елеулі
182	Алюминий ұнтағының қышқылдануын, өздігінен жануын және жарылуын болдырмау үшін оны өндіру және сақтау орындарында ылғал мен дымқылдың болуына жол бермеу	өрескел
183	Алюминийден, магнийден және олардың негізіндегі қорытпалардан жасалған ұнтақтар мен опаларды өндіруге арналған үй-жайларда жертөлелерді, жертөле арналары мен ойықтарды орнатуға жол бермеу	елеулі
184	Алюминий-барий және алюминий ұнтақтарын селитрамен, қышқылдармен, сілтілермен және басқа да тотықтырғыштар және жанғыш заттармен бірге сақтауға және тасымалдауға жол бермеу	елеулі
185	Тез тұтанатын материалдар немесе тез жануға бейім материалдарды (магний жоңқасы және магний қорытпалары, селитра, бертолет тұзы, термит қоспасы) металл термиялық цехтардың балқыту корпустарында арнайы бөлінген орындарда екі тәуліктік қажеттілікте аспайтын мөлшерде жабық металл ыдыста (банкларда, бөшкелерде) сақтау	елеулі
186	Өздігінен жанатын материалдарды сақтауға арналған бункерлерді жұмысы өрт сөндіру құралдарын іске қосумен бұғатталған, осы материалдардың температурасын бақылауға арналған қондырғылармен жабдықтау	елеулі
Жалға беру, құбырларды жалға беру және метиз өндірістерін ұстауға қойылатын талаптар		
187	Гидрожетектің жүйелерін май құбыры үзілген кезде қысым ысырмаларын автоматты жауып тастауға арналған құрылғымен жабдықтау	елеулі
188	Май шаруашылығын пайдалану кезінде ашық от көзін қолдануға, май жертөлелерінде және май толтырылған жабдықтың жанында ұшқындауға жол бермеу	өрескел
189	Май жертөлелері мен кабельді туннельдерін оларға жұмыс алаңдарынан қабыршақтар, ұшқындар және тұтанудың басқа көздерінің түсуін болдырмау үшін жауып ұстау	елеулі
190	Туннельдер мен май жертөлелерінің желдеткіш құрылғыларының өрт болған жағдайда автоматты сөнуін қамтамасыз ету	өрескел
191	Мойынтіректер тораптарын қайта іске қосуға арналған ванналар, сондай-ақ жанғыш сұйықтықтарды құюға арналған мазутқа арналған шығыс бактарын, цех ғимаратынан тысқары орналасатын авариялық сыйымдылықтармен қамтамасыз ету	өрескел
192	Қорғаныш жарылыс қаупі бар газдарды қолданатын учаскелерде жарылыс қаупі бар шоғырландырудың құрылуының алдын алатын технологиялық автоматиканы жарамды күйде ұстау	өрескел
193	Металды термиялық өңдеу (лентаны үздіксіз күйдіру) кезінде қорғайтын газы жоқ ерітілген натрийі бар ваннаны пайдалануға жол бермеу. Судың немесе дымқыл материалдардың натрийі бар ваннаға түсіп кетуіне жол бермеу	өрескел
194	Жұмыс орындарында титан және оның қорытпаларының үгінділерінен, жаңқаларын және басқа да қалдықтарын сақтауға жол бермеу. «Титан қалдықтары» деген жазуы бар контейнерлерді желдеткіші тұрақты жұмыс істейтін арнайы бөлінген құрғақ үй-жайда сақтау	елеулі
Отқа төзімді өндірісін ұстауға қойылатын талаптар		
195	Қоспаны қыздыру және керосинде парафинді, стеаринді еріту үшін ашық отты, ашық электр спиральдарын немесе температурасы 100°C жоғары басқа беттік қабаттарды қолдануға жол бермеу	өрескел
196	Керосин-стеаринді қоспаларды дайындау және қолдану учаскелерінде өртсөндіргіштер болмағанда жұмыс істеуге жол бермеу	елеулі
197	Керосин-стеаринді қоспалардың төгілуіне жол бермеу және бұйымдарды қосымша жаншу кезінде жұмыс орындарында керосин-стеаринді қоспалардың қалдықтарын жинауды жүзеге асыру	елеулі
198	Жанғыш (жарылыс қауіпті) газдарды отын және қалпына келтіру ортасы ретінде қолдануға жол бермеу	өрескел
Бояу, шаю, майын кетіру және жууға арналған цехтарға, учаскелерке, қондырғыларға қойылатын талаптар		
199		

	Бояу цехтарының (учаскелерінің) бояу дайындайтын бөлімшелерін бөлек сыртқа дербес шығу жолымен қамтамасыз ету	өрес-кел
200	Лак-бояу дайындау, бояу және бензинмен жуу жұмыстары жүргізілетін үй-жайлардың едендерін соққан кезінде ұшқын шығармайтын, жанбайтын материалдардан жасау	еле-улі
201	Кемінде екі метр биіктіктегі үй-жайлар қабырғаларының ішкі қабаты ластанудан оңай тазаланатын, жанбайтын материалмен қаптау	өрес-кел
202	Цехтың, учаскенің, қондырғының барлық есіктерін сыртқа немесе ғимараттан жақын шығатын жаққа ашылатындай етіп орнату	өрес-кел
203	Бояу жұмыстары, бөлшектерді шаю бояйтын шкафтар, ванналар, камералар мен кабиналардан жергілікті сорып алатыны бар қолданыстағы ағынды және сорғыш желдеткіштері болған кезде ғана жүргізу. Қондырғылардың жұмысын, сондай-ақ нитро негіздегі жабындарды, бензинді және басқа да желдету жүйесі бар тез тұтанатын сұйықтықтарды қолдана отырып бояу, шаю, лактау, жуу және майсыздандыру операциясына беру жүйелерін бұғаттау	еле-улі
204	Бояу шкафтарын, камераларын және кабиналарының сорғыш желдеткішін сумен суландырғыштарсыз (гидро сүзгілер) немесе жанғыш бояулар мен лактардың бөлшектерін ұстап алуға арналған басқа тиімді қондырғыларсыз пайдалануға жол бермеу	еле-улі
205	Отты кабиналар мен ауа өткізгіштегі бояудың шөгінділерін күйдіру үшін қолдануға жол бермеу	өрес-кел
206	Бұйымдар мен бөлшектерді жуу және майсыздандыру үшін жанбайтын құрамдар, пасталар, еріткіштер және басқа да өрт тұрғысынан қауіпсіз техникалық жуу құралдарын қолдану	еле-улі
207	Каустикалық соданы, селитраны, саптамаларды арнайы жабдықталған үй-жайда сақтау	еле-улі
208	Қышқылдарды сақтау орындарын оқыс төгілген қышқылдарды тезарада бейтараптандыру үшін дайын бор, әк немесе сода ерітіндісімен қамтамасыз ету	еле-улі
209	Лак-бояу материалдарының ыдысын тығыз жабылған күйде және ғимараттар мен құрылыстардан кемінде 20 метр қашықтықта орналасқан арнайы алаңдарда сақтау	еле-улі
210	Май жағылғаннан кейін құбырлар мен басқа бұйымдарды салуға арналған сөрелерді кейіннен оны сора отырып, ағызып және бұрып жіберуге арналған қондырғылармен жабдықтау	еле-улі
Газ жабдықтарын пайдалануға қойылатын талаптар		
211	Объектілерде құрылыс, күрделі жөндеу, реконструкциялау және (немесе) техникалық қайта жабдықтау аяқталғаннан кейін пайдалануға енгізілетін тұрмыстық және өнеркәсіптік аспаптарға оны жағу үшін газ әкелетін құбыр желілерін өрт кезінде үй-жайда 100 ⁰ C ортаның температурасына жеткен кезде, газ құбырын автоматты түрде жабатын жылу сезгіш ілгекті құрылғылармен (клапандармен) жабдықтау	өрес-кел
212	Жылу сезгіш ілгекті құрылғыларды (клапандарды): 1) отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттарда, сондай-ақ ғимараттың шетінде орналасқан газ құбырлары электр магнитті және газ талдағыш немесе автоматты өрт сигнализациясы іске қосылған кезде, газ құбырын жабатын клапанмен жабдықталған ғимараттарда; 2) газ құбырлары электромагниттік клапанмен жабдықталған, ал газ жағуға арналған қондырғылары бар үй-жайлары автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен қорғалған қауіпті өндірістік объектілер ғимараттарында орнатуға жол бермеу	еле-улі
213	Аммиак бар баллондарды мұздатқыш қондырғылардың машина бөлімшелерінде сақтауға жол бермеу	еле-улі
214	Аммиакты салқындату қондырғыларының машина және аппараттар бөлімшелерінің үй-жайларын жарылыс кезінде (оның ішінде оңай тасталатын конструкциялар, сындырылған панельдер, арнайы шынылау, терезе блоктарының ашылатын фрамугалары) қираудан қорғауға арналған құрылғылар жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестігі және үнемі жарамды күйде ұстау. Салқындату камераларының және салқындатқыш агрегаттардың үй-жайларын тікелей мақсатынсыз пайдалануға жол бермеу	еле-улі
215	Аммиағы бар баллондарды жұмыс істейтін жылу беру аспаптарынан кемінде 5 метр арақашықтықта орналастыру. Аммиағы бар баллондарды жүйелерді толтыруды тездету үшін қыздыруға жол бермеу	еле-улі
216	Салқындатқыш камераларының өртке қарсы белдіктерінде тесіктер салуға, түтіктер өткізуге, бекітулер орнатуға, сондай-ақ оларды жанғыш материалдармен қаптауға жол бермеу	еле-улі

217	Салқындатқыш агрегаттарды салқындату камераларының тамбурларында орналастыруға жол бермеу. Басқа үй-жайлардан сыртқа шығатын немесе дәліз арқылы есіктермен бөлінген шығу жолы болатын машина бөлімінде салқындатқыш қондырғылардың камераларын тұздықпен салқындатып орналастыру	өрескел
218	Пайдалану және жөндеу процесінде жобада көзделген салқындату камераларының жанбайтын жылу оқшаулауын жанатын жылу оқшаулауына ауыстыру жүргізуге жол бермеу	өрескел
219	Машина және аппарат бөлімшелерінің желдету жүйелерін басқа үй-жайлардың желдету жүйелерінен бөлу	өрескел
220	Аппарат және машина бөлімшелерінің авариялық жарыктандыруын жарамды күйде ұстау	елеулі
221	Аммиакты тоңазытқыш қондырғыларының машина және аппарат бөлімшелеріндегі жарылыстан қорғайтын электр жабдығын техникалық жарамды күйде ұстау	елеулі
222	Аммиакты тоңазытқыш қондырғыларының машина және аппарат бөлімшелерінің үй-жайларын пайдалану процесінде жеңіл лақтырылатын элементтерін (панелдерді, терезелерді, есіктерді) конструкциялардың басқа түрлеріне ауыстыруға жол бермеу	өрескел
223	Компрессорлық бөлімшелер үй-жайларында компрессорлармен конструктивтік немесе технологиялық байланысы жоқ аппараттарды немесе жабдықтарды орнатуға, сондай-ақ кеңселер мен қоймалар жасауға жол бермеу	елеулі
224	Салқындатқыш агенттері бар құбыр жолдардың қолданыстағы орналасу схемаларын, сондай-ақ салқындатқыш агентті жоспарды әзірлемей және оны бекітпей ауыстыруға жол бермеу	елеулі
10. Автокәсіпорындарға, көліктерге қызмет көрсететін объектілерге, автотұрақтарға (паркингтерге) қойылатын талаптар		
225	Ашық тұрақ аумақтарында көлік құралдарына шағын жөндеу мен ағымды техникалық қызмет көрсетуді беті қатты алаңшаларда жүзеге асыру бойынша талаптарды сақтау	болмашы
226	Көлік құралдарына шағын жөндеу мен ағымды қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған әрбір алаңшада өрт сөндіру қалқандардың болуы	елеулі
227	Көлік құралдарын ашық сақтау гараждарының үй-жайлары мен алаңшаларын өрт немесе басқа да төтенше жағдайлар болған кезде эвакуациялауға кедергі жасауы мүмкін заттар мен жабдықтармен үйіп тастауға жол бермеу	елеулі
228	Гараждар мен ашық тұрақтарды олардың тікелей мақсаттарынан тыс (жанғыш материалдарды, газ баллондарын жинау, жөндеу шеберханаларын, сырлау камералары және тағыда басқа) қолдануға жол бермеу	болмашы
229	Гараждарда, бокстарда және көлік құралдарын (жеке құралдардан басқа) ашық сақтау алаңшаларында автотехниканы орналастыру схемаларының болуы	болмашы
230	Сығымдалған табиғи газбен және сұйытылған мұнай газымен жұмыс істейтін қозғалтқыштары бар автомобильдерді басқа мақсаттағы ғимараттарға кіріктірілген және оларға жапсарлас, сондай-ақ жер деңгейінен төмен орналасқан жабық типтегі автотұрақтарға қоюға жол бермеу	өрескел
231	Паркингтерде (жабық үлгідегі автотұрақтарда) үй-жайларды 1-типтік тұйық өртке қарсы қалқалармен бөлген жағдайда өзге функционалдық мақсаттағы үй-жайларды (автожуу орындарынан, шаруашылық қоймаларынан, клиенттердің бағажына арналған қоймалардан басқа) орнату немесе орналастыру. Жарылыс қаупі бар заттар мен материалдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, майларды, жанғыш газдары бар баллондарды, қысымдағы баллондарды шаруашылық қоймаларында және клиенттердің бағажына арналған қоймаларда сақтауға жол бермеу	өрескел
Көлік сақтауға арналған шатыр асты және ашық алаңша үй-жайларына қойылатын талаптар		
232	Нормадан асып кеткен көлемде көлік құралдарын орнатуға, оларды орналастыру жоспарын бұзуға, автомобильдер, ғимараттардың (құрылыстардың) арасындағы қашықтықты азайтуға	елеулі
233	Ұста, термиялық, дәнекерлеу, сырлау және ағаш өңдеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолданып бөлшектерді шаюға шығу қақпалары мен өту жолдарын үйіп қоюға жол бермеу	өрескел
234	Отын бактарынан, отын жолдарымен және карбюраторлардан жанармай тамшылап, аузы ашық отын бактарымен, сондай-ақ электрқұрылғылар жүйесі ақаулы күйде болса, көлік құралдарын қалдыруға жол бермеу	өрескел
235	Көлік құралдарына жанар-жағармай материалдарын құю, сондай-ақ оларды кәрізге немесе іргелес орналасқан аумаққа төгу. Қолданылған жанар-жағармай материалдарын, сүзгіштерді, ескі шүберектер мен басқа да материалдарды жинау жабылатын қақпақтармен жабдықталған жанбайтын материалдардан жасалған ыдыстарға көзделеді	елеулі

236	Аккумуляторларды тікелей көлік құралдарында, сондай-ақ осы мақсатқа бейімделмеген үй-жайларда оталдыруға жол бермеу	еле-улі
237	Қозғалтқыштарды ашық отпен жылытуға (от, алау, дәнекерлеу шамдары), жарықтандыру үшін ашық от көздерін пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
238	Жалпы тұрақтарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, сондай-ақ жанғыш газдарды тасымалдау үшін көлік құралдарын пайдалануға	еле-улі
239	Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың сыйымдылықтарын сақтауға жол бермеу	еле-улі
240	Көлік құралдарын бояуға, бөлшектерін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен жууға жол бермеу	өрес-кел
Газ тәрізді отынмен жұмыс жасайтын көлік құралдарын ұстауға қойылатын талаптар		
241	Газды қоректену жүйесі техникалық бұзылған (герметикалық емес) көлік құралдарын жабық үй-жайда тұраққа қоюға жол бермеу	еле-улі
242	Көлік құралдарын сақтауға арналған үй-жайларда сұйытылған көмірсутекті газды өршітуді жүзеге асыруға жол бермеу	өрес-кел
243	Қысымды бақылаумен, газды өндірумен, қозғалтқышты жылытумен, карбюратор қоспалауыштарға әр түрлі отын түрлеріне ауыстырып қосу және газ берумен байланысты жүйелерді жарамды күйде ұстау. Сұйытылған көмірсутек газы бар баллондардағы сақтандырғыш клапандарын, сондай-ақ отын беруді бұғаттауды қамтамасыз ететін электрлік магнитті клапандарын жарамды күйде пайдалану. Баллондарды куәландыруды кемінде екі жылда бір рет жүргізу	өрес-кел
244	Сұйытылған көмірсутек газын жабық гараж тұрақтарда және басқа да ішіндегі температурасы 25°C асатын, жылу берілетін үй-жайларда қолдануға және сақтауға жол бермеу	өрес-кел
245	Көлік құралдарын (жеке көлік түрлерінен басқа) сақтайтын ашық алаңдар мен тұрақтарға арналған үй-жайларды әрбір 10 бірлік техникаға біреуден келетін сүйреткіш арқандармен (штангалармен) буксирге алатын тростармен және штангтармен жарақтау	еле-улі
246	Автомобильдерді жөндеуге арналған үй-жайларда (газ автомобильдерінде баллондар газбен толтырулы болғанда) жанармай толтырылған бағы бар автомобильдерге және май толтырылған қартерлерге (№1 ТҚК бойынша жұмыстардан басқа) жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол бермеу	еле-улі
Аккумуляторлық станцияларға қойылатын талаптар		
247	Темекі шегуге, от жағуға, электр қыздырғыш аспаптарын пайдалануға	өрес-кел
248	Бір ауысымдық қажеттіліктен артық мөлшерде қышқылды, сілтіні немесе электролитті сақтауға	бол-машы
249	Жұмыс орындарында арнайы киімді және басқа да бөгде заттарды қалдыруға жол бермеу	бол-машы
Жуып-шаю және бояу жұмыстарын жүргізуге арналған үй-жайларға қойылатын талаптар		
250	Жуу және бояу цехтарын көп қабатты ғимараттардың жертөлелерінде, цокольды және бірінші қабаттарында орналастыруға жол бермеу	өрес-кел
251	Бояу дайындайтын бөлімшелерді сыртқы қабырғасында терезе ойығы жеке эвакуациялық шығу жолы бар және аралас үй-жайлардан жанбайтын қабырғалармен оқшауланған үй-жайларда орналастыру	өрес-кел
252	Жуу және бояу цехтарына, сондай-ақ бояу дайындайтын бөлімшелерге жанбайтын, электр сымды, ерітінділерге төзімді және ұшқын шығармайтын еден жасау	еле-улі
253	Жуу және сырлау цехтарында қырлы радиаторларды қолдануға жол бермеу	еле-улі
254	Электрлік іске қосу құрылғыларын, түймелі электр магнитті іске қосқыштарды жуу және сырлау үй-жайларынан тыс орнату	еле-улі
255	Жуу, бояу цехтарының және бояу дайындау бөлімшелерінің жылжымалы технологиялық жабдығын қорғаныш құрылғылармен (саты, баспалдақ, тақтайша, арба) жабдықтау	еле-улі

256	Жұмысшылар мен қызметшілерге синтетикалық және жібек маталардан киім киюге, сондай-ақ жүзіктер мен білезіктер тағуға жол бермеу	бол- ма- шы
257	Жұмыскерлерді ток өткізгіш аяқ киімдермен және статикаға қарсы білезіктермен қамтамасыз ету	бол- ма- шы
11. Әкімшілік ғимараттарға (көп салалы кешендерге), көппәтерлі (жеке) тұрғын үйлерге және жатаханаларға қойылатын талаптар		
258	Өрт шыққан жағдайда автосатыларды орнатуға арналған аландарға құрылыс салынуын, жабдықтармен, автокөлікпен үймелеуге жол бермеу	еле- улі
259	Тұйық жабындарда және түтінденбейтін саты торларын үй-жайлардан, өту жолдарынан, өрт қауіпті үй-жайлары бар жергілікті бөлетін қабырғаларда есік ойықтарын орнатуға жол бермеу	өрес- кел
260	Автоматты өрт хабарлағыштарын бояуға, тұсқағаздармен желімдеуге жол бермеу	еле- улі
261	Балкондар мен лоджиялардың қоршауларын жанғыш материалдармен қаптауға жол бермеу	өрес- кел
262	Тұрғын үй пәтерлері мен жатақхана бөлмелерінде жарылыс, өрт қауіпті заттар мен материалдар қолданылатын және сақталатын әр түрлі шеберханалық және қоймалық үй-жайларды орнатуға, сондай-ақ басқа мақсатқа арналған үй-жайға жалға беруге жол бермеу	еле- улі
263	Техникалық қабаттарды, техникалық орындарды, желдеткіш камераларын, бойлерлік орындарды, лифтілер мен шатыр үй-жайларының машина үй-жайларын тікелей мақсатынсыз (қойма, мұрағат, сондай-ақ басқа мақсаттағы үй-жайлар ретінде), сондай-ақ жанғыш материалдарды сақтау үшін пайдалануға жол бермеу	еле- улі
264	Жатақханаларда (тұрғын үй-жайлардан басқа) темекі шегуге арналған орындар «Темекі шегуге арналған орын» деген жазумен, жанбайтын материалдардан жасалған урналардың немесе темекі күлін салғыштардың болуы	бол- ма- шы
265	Түтінге қарсы қорғау жүйесін қабылдағаннан кейін жүйемен басқару қалқанын токтан ажыратуға жол бермеу	еле- улі
266	Өртке қарсы қорғау жүйесін баптағанға дейін жаңадан салынған ғимаратты пайдалануға жол бермеу	еле- улі
267	Жемшөптерді жинау ғимараттарға және аула алдындағы құрылыстарға дейін 15 метр кем қашықтықта орналастыруға жол бермеу	еле- улі
268	Қоралар мен басқа да шаруашылық құрылыстардың шатырларына, электр жеткізу желілерінің астына, учаскенің сыртқы қоршауынан кемінде 3 метр қашықтықта шөп шошақтарын, шөмелелерді, ірі жем-шөп маяларын, өзге де жанғыш заттар мен материалдарды жинауға жол бермеу. Көшелерде, жолдарда, аулалық учаскелерден тыс шөп шошақтарын, шөмелелерді, ірі жем-шөп маяларын орналастыруға жол бермеу. Ірі жемшөптерді жинау биіктігі жер деңгейінен 4 метрден аспайтындай етіп орындау	еле- улі
269	Пәтерлер мен тұрғын бөлмелердегі балкондар мен лоджияларда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, газ баллондарды сақтауға жол бермеу	өрес- кел
12. Автомобиль жанар-жағармай құю станцияларына және газ толтыру станцияларына (стационарлық және жылжымалы) қойылатын талаптар		
270	АЖС ғимаратын орталық жылу беру жүйесімен жабдықтау. Автожанармай құю станциясының үй-жайларында зауытта дайындалған, өрт қауіпсіздігі талаптарына сай майлы электрмен жылыту аспаптарын жанғыш конструкциялар мен материалдарға дейінгі тиісті қашықтықты сақтай отырып пайдалануға. Жылыту аспаптары мен әр түрлі құбыр өткізгіштерге жанғыш материалдарды (арнайы киімді, сүрту материалын) қоюға, сондай-ақ жылыту аспаптарында киім мен аяқ киімді кептіруге жол бермеу. Автожанармай құю станциясының аумағы мен ғимараттарында жылу беру қондырғылары мен ашық от қолданылатын құрылыстарды пайдалануға жол бермеу	еле- улі
271	Автожанар-жағар май құю станциясының аумағына кірердің алдында оның аумағында көлік қозғалысын ұйымдастыру схемасының және жүргізушілер мен жолаушыларға арналған өрт қауіпсіздігі шараларын сақтау туралы талаптарымен стендтердің болуы	еле- улі
272	Автожанар-жағармай құю станциясының барлық үй-жайларының есіктерінде, сондай-ақ сыртқы қондырғыларда: 1) жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша үй-жайлардың санаты;	бол- ма- шы

	2) жарылыс қауіптілігінің немесе өрт қауіптілігі аймақтарының сыныбы; 3) өртке қарсы жай-күйге жауапты жұмыскердің тегі, аты-жөні; 4) өртке қарсы қызмет бөлімшелерін шақыру телефонының нөмірі көрсетілген жазбаның болуы	
273	Жанып жатқан көлік құралын автожанар-жағар май құю станциясының аумағынан шұғыл эвакуациялау үшін кемінде 3 метрлік қатты буксирлік штангінің болуы	еле-улі
274	Автожанар-жағар май құю станциясы ауыл шаруашылығы дәнді-дақыл алқаптарының жанында орналастырылған кезде жалынның (бидай, мақта) дала алқаптарына таралуы мүмкін, автожанар-жағар май құю станциясы шекарасының бойымен ені кем дегенде 4 метрлік жер жыртудың болуы	бол-машы
Технологиялық жабдықты пайдалануға қойылатын талаптар		
275	Технологиялық жабдықты: 1) отынның ағуы болғанда; 2) бақылау және реттеу аспаптары болмағанда, жарамсыздық болғанда, ажыратылғанда немесе тексеру мерзімі өтіп кеткенде; 3) кез келген жарамсыздық кезінде пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
276	АЖКС технологиялық жабдығының жобалық, техникалық-пайдалану құжаттамасына және техникалық шарттарға сәйкестігі	өрес-кел
277	Технологиялық жабдыққа автожанармай құю станциясының өрт қауіптілік дәрежесін арттыратын конструктивті өзгерістер енгізуге жол бермеу	еле-улі
278	Негізгі және қосалқы технологиялық жабдықта статикалық электрден қорғаудың болуы	өрес-кел
279	Фланецтердің, келте құбырлардың, штуцерлердің және атмосферадан отын мен оның буын бөлетін басқа да құрылғылардың қақпақтары мен келте құбырлары арматурамен жанасу орындарында ұшқын шығармайтын және мұнай өнімдері мен қоршаған ортаның әсеріне тұрақты төсемдердің болуы	өрес-кел
280	Отын сақтауға арналған резервуарлар деаэрация желілердің болуы. Деаэрация желілерінің құбыр өткізгіштері кез келген уақытта жұмыс жасау қабілетін сақтай алатын от бөгейіштермен немесе қоса салынған от бөгейіштері бар тыныс алу клапандарымен жарактау	өрес-кел
Отынды қабылдау және беру жабдығына қойылатын талаптар		
281	Автоцистерналардан отын құю жабық схема бойынша қамтамасыз ету	еле-улі
282	Автожанармай құю станциясына отыны бар автоцистерналар кірген кезде оның аумағынан барлық көлік пен бөгде адамдарды шығаруды қамтамасыз ету. Бір мезгілде екі және одан да көп автоцистерналардың болуына тыйым салу	бол-машы
283	Автоцистернадан жанар-жағар май құю операциясын автожанармай құю станциясының кемінде екі жұмыскері және мынадай талаптарды орындағанда жүргізіледі: 1) автоцистерналардың жанармай құю алаңдарынан мұнай өнімдерімен ластанған атмосфералық жауын-шашын қалдықтарының науасы жабылады және отын төгілуін авариялық резервуарға бұру құбыр өткізгішін ашу; 2) автоцистерналарды жерге тұйықтау	еле-улі
284	Жерге тұйықталатын өткізгіштерді автоцистернаның боялған және ластанған металл бөліктеріне қосуға жол бермеу	еле-улі
285	Жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштары бар көлік құралдарына жанармай құюға жол бермеу	өрес-кел
286	Егер қолданылатын технологиялық жүйеге келісілген және бекітілген техникалық шарттар мен техникалық пайдалану құжаттамасында көзделмеген болса, жер асты резервуарларымен көлік құралдарының өтуіне жол бермеу	еле-улі
287	Найзағай болғанда және атмосфералық разрядтардың пайда болу қауіптілігі болған уақытта резервуарларға отын құюға және тұтынушыларға отын беруге жол бермеу	өрес-кел
288	Бензин қабылдау, сақтау немесе беру операциялары жүзеге асырылатын автожанармай құю станциясының аумағына ұшқын өшіргіштермен жабдықталмаған тракторлардың өтуіне жол бермеу	өрес-кел
289	Автожанармай құю станциясының жабдығын, ғимараттары мен құрылыстарын жөндеумен тікелей байланысы жоқ жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол бермеу	еле-улі

290	Жолаушылары бар көлік құралдарына (кемінде төрт есікті жеңіл автомобильдерден басқа) жанармай құюға жол бермеу	елеулі
291	Жарылғыш заттар, сығымдалған және сұйытылған жанғыш газдар, тез тұтанатын сұйықтықтар мен жанғыш сұйықтықтар, тез тұтанатын материалдар, улы және радиоактивті заттар мен басқа да қауіпті заттар мен материалдар тиелген көлік құралдарының кіруіне жол бермеу	елеулі
Жылжымалы автожанар-жағармай құю станцияларына қойылатын талаптар		
292	Жылжымалы автожанармай құю станцияларын арнайы бөлінген алаңдарға орналастыру	елеулі
293	Арнайы бөлінген алаңдағы жылжымалы автожанармай құю станцияларын пайдалануды бастамас бұрын: 1) бақылау-өлшеу аспаптары арқылы және көзбен шолу станцияларының герметикалығы тексеріледі; 2) автожанармай құю станцияларының жерге қосатын өткізгіші алаңның жерге тұйықтау құрылғысына қосылады; 3) көлік құралының отын бағының астына қою үшін тұғырлар дайындалады; 4) көлік құралдарының автожанармай құю станцияларына өтуін шектейтін кемінде 1 метр тосқауылдар орнатылады; 5) ескерту белгілері мен ақпарат қалқаны орнатылады	елеулі
13. Жазғы демалыс үйлері мен аймақтарына, сауықтыру лагерьлері мен туристік базаларға қойылатын талаптар		
294	Балалардың сауықтыру лагерьлерінің бір қабатты ағаш ғимараттарын орнату	елеулі
295	Жанбайтын жабыны мен жылытқышының болуы, каркас және қалқан ғимараттарды сылаудың болуы	өрескел
296	Ғимараттарды тез тұтанатын материалдармен (сабанмен, жаңқамен, қамыспен, жоңқамен) жабуға жол бермеу	өрескел
297	Балалармен қамтылған ағаш ғимараттарда асханалар, кір жуу орындарын орнатуға жол бермеу	елеулі
298	Отқа төзімділігі IV және V дәрежелі ғимараттар мен құрылыстарда 50-ден астам баланы орналастыруға жол бермеу	өрескел
299	Жазғы кезеңде балалар жұмыс істейтін үй-жайларда пеш жағуға, керосинді және электрлік қыздыру құралдарын қолдануға жол бермеу	өрескел
300	Балалардың жазғы демалыс орындарындағы және сауықтыру лагерьлеріндегі кір жуатын бөлмелер мен асханаларды балалар орналасқан ғимараттан 15 метр қашықтықта оқшау құрылыстарға орналастыру	өрескел
301	Балаларды сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтаумен қамтамасыз етілмеген балалардың жазғы демалыс орындарында, сауықтыру лагерьлерінде орналастыруға жол бермеу	елеулі
302	Балалардың жазғы демалыс орындары, жазғы сауықтыру лагерьлері телефон байланысымен, өрт болған жағдайда берілетін сигнал белгісімен және бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілуі. Қызмет көрсетуші персоналдың тәулік бойы кезекшілігінің болуы	елеулі
303	Орман алқаптарында немесе оларға тікелей жақын орналасқан балалардың жазғы демалыс орындарының аумағында орман алқабы жағынан қоршаудан периметрі бойымен ені кемінде 4 метр минералдандырылған өртке қарсы жолақтардың болуы	елеулі
304	Барлық ғимараттар, адамдар тұратын жерлер (тұрғын үйлер, құрылыстар, шатырлар, киіз үйлер), шаруашылық мақсаттағы орындар, сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздері, автомобильдер, тіркемелер көрсетілген, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар жоспарының және лагерьдің (базаның) схемасының болуы. Лагерьдің (базаның) аумағына кіретін жерде схеманың ілінуі	болмашы
305	Балалардың жазғы демалыс орындары мен сауықтыру лагерьлерінің аумағында бір топтың (1 немесе 2 қатар) орналасқан аумағының ауданы 800 шаршы метрден аспайтындай етіп палаткаларды (киіз үйлерді) орналастыру. Топтардың арасында кемінде 15 метр, ал палаткалар (киіз үйлер) арасында кемінде 2,5 метр қашықтықты қамтамасыз ету	елеулі
14. Мәдени-ойын-сауық және спорт мекемелеріне қойылатын талаптар		
306	Көрермен залдары мен мінбелерде барлық креслолар мен орындықтардың арасын қосу және еденге мықтап бекіту	елеулі
307		

	Сахналық қораптың ағаш конструкциялары ағаш конструкцияларының (желтартқыштар, сахна төсеніштері, аспалы көпірлер, жұмыс галереялары), сондай-ақ көрермен және экспозициялық залдардафойеде, буфеттерде жанғыш декорацияларды, сахналық және көрмелік безендірулерді, перделерді өңдеу сынақтары хаттамасының болуы	өрес-кел
308	Ойын-сауық театр мекемелерінің сахналық қораптарының шегінде бір мезгілде екі қойылымға арналғаннан артық декорациялар мен сахна құралдарының болуына жол бермеу. Декорацияларды, бутафорияларды, ағаш станоктарды, бөктерлерді, құрал-саймандарды және басқа да заттарды трюмаларда, желтартқыштарда және жұмыс алаңдарында (галереяларда), саты баспалдақтарының және алаңдарының астында, жертөлелерде және көрермен залдарында сақтауға жол бермеу	еле-улі
309	Сахна планшетінің айналасын безендіру кезінде ені кемінде 1 метр болатын еркін айналма өту жолымен қамтамасыз ету	еле-улі
310	Сахнада темекі шегуге, ашық оттарды (алауларды, май шамдарды, үлкен шырағандарды), доғалық прожекторларды, отшашулар мен басқа да от түріндегі әсерлерді қолдануға жол бермеу	өрес-кел
311	Көрермендерге арналған уақытша орындардың (жылжымалы, алынатын, жиналып бөлшектелетін) жасалуына жол бермеу, сондай-ақ жабық және ашық спорт құрылыстарының мінбелеріндегі орындықтарды жану кезінде қауіптілігі жоғары заттар бөліп шығаратын синтетикалық материалдардан жасауға жол бермеу	еле-улі
312	Эвакуациялау жолдарында қосалқы орындықтарды орнатуға жол бермеу	өрес-кел
313	Спорттық-көркемдік мерекелерді, халықаралық жарыстарды немесе басқа халықаралық іс-шараларды, сондай-ақ мәдени ойын-сауық іс-шараларды ашу және жабу кезінде мінбелерде аясын орналастыруға арналған эвакуациялау люктеріндегі уақытша орындықтарды алмалы-салмалы етіп жасау	өрес-кел
314	Спорт залдарындағы көрермендерге арналған креслоларды тұрақты және уақытша мінбелерден көрермендердің қарама-қарсы немесе қиылысатын легі болатындай етіп қоюға жол бермеу	өрес-кел
315	Жабық спорт құрылыстарында көрермендердің отыруына арналған уақытша конструкцияларды бекітуге, сондай-ақ тұғырларды, эстрадаарды, рингтерді бекітуге арналған аспаптарды ақаусыз күйде ұстау	өрес-кел
316	Көлемі кемінде 100 м ² қатарларды алатын спорт керек-жарақтарын, залдардың жинау-бөлшектеу конструкцияларын, залдардың алмалы-салмалы жабындарын және басқа материалдарды сөрелері жоқ жерлерде сақтауға жол бермеу	еле-улі
317	Спорт залдарда жанғыш материалдарды, сондай-ақ конструкциялары жанғыш материалдардан жасалған үй-жайларды металл және ағаш көтергіш конструкцияларды бекіту тораптарының астына тікелей орнатуға жол бермеу	еле-улі
318	Софиттер мен рампаларды тек жанбайтын материалдармен монтаждалуын қамтамасыз ету	еле-улі
319	Тұғырдың (эстраданың) ағаш рампасы мен электр шамдарының қаптамалары арасында қалыңдығы 8-10 миллиметр төсеме салынады, ал эстрадаға немесе тұғырларға орнатылған барлық тасымалданатын электр шамдары (кішкентай шамдар) сыртқы жағынан жанбайтын материалдармен қорғалады	еле-улі
320	Барлық софиттерге жарық жағынан шамдардың әйнектерінің және лампалардың жарылған қолбаларының сынықтарының түсуін болдырмайтын қорғайтын металл торлар орнатылуын қамтамасыз ету	еле-улі
15. Ғибадат ету объектілеріне қойылатын талаптар		
321	Шам қойғыштар, шырақтар және ашық от қолданылатын жарықтандыру жабдығы жанбайтын табандарға орнату	өрес-кел
322	Қызметтер мен салттарды жүргізу үшін ашық от көздерін пайдалануға жол бермеу: 1) жану тобы Г1-Г4 материалдардан жасалған көлденең қоршау конструкцияларынан 0,7 метр; 2) жану тобы Г1-Г4 материалдардан жасалған тік қоршау конструкцияларынан 0,5 метр	өрес-кел
16. Мұнай-газ өндіруші және мұнай-газ өңдейтін өнеркәсібі объектілеріне қойылатын талаптар		
323	Мұнай базасының, құю және сору станцияларының аумағын кемінде биіктігі 2 метр болатын жанбайтын материалдан жасалған дуалмен қоршау	бол-машы
324	Опырылып құлаған резервуар орнына ағаштар мен бұталардың отырғызылуына жол бермеу	бол-машы

325	Объекті аумағында алау жағуға, қоқыс пен қалдықтарды өртеуге, шырақ, керосинді шам және тағы да басқа ашық от көздерін қолдануға жол бермеу	өрес-кел
326	Орнатуға бөлінген аумақтарды жер үстіндегі және жер астындағы құбыр жолдарынан, кабельдерден босату, ағаштан, бұтадан, шөптерден тазарту және жоспарлау	еле-улі
327	Жер үстіндегі құрылыстардың айналасында көліктің және өрт техникасының қозғалуы үшін ені 10-12 метр алаңша тегістеледі	еле-улі
328	Аумақтардың жоспарлауы сұйықтықтарды сағасынан және жер үстіндегі құрылыстардан арнайы қоймаларға (торға) бұрып ағызудың болуы	еле-улі
329	Отын құятын ыдыстар мен қондырғыларды жер үсті үй-жайлардан, жабдықтардан, құбыр жолдарынан 20 метр жақын емес орналастыру	еле-улі
330	Отын қондырғылары сорғыларымен, ыдыстар сақтандыру және тыйым салу жазулары (белгілері) бар деңгей өлшеуіштермен жабдықтау	еле-улі
331	Орнату орындарында кіреберіс жолының және жанғыш-майлау материалдарының сақталу мөлшері көлемінен топырақпен үюдің болуы	еле-улі
332	Жанғыш өнімдерді соратын сорғылар мен компрессорлардың сорғыш және айдағыш жолдарында тиек, кесу және сақтандыратын құрылғылардың болуы	еле-улі
333	Жанар-жағармай және тез тұтанатын материалдарын өрт, жарылыс қауіпті құрылыстардың ішінде сақтауға жол берілмейді	өрес-кел
334	Іштен жану қозғалтқыштарының пайдаланылған сызықтарын ұңғыманың аузынан кемінде 15 метр, жасырын пана (негіз) қабырғасынан 5 метр және шатырдың (аспанын) жоғарғы жағынан 1,5 метр қашықтыққа шығару	өрес-кел
335	Қабырғалар, жабындар, шатырлар (аспалар) арқылы пайдаланылған желілер өтетін жерлерде құбырдың кемінде үш диаметрінен тесіктің болуы. Жылу оқшаулағыш төсеменің жанбайтын бөлгішінің болуы	еле-улі
336	Пайдалану құбырларын ұшқын өшіргіштермен жабдықтау	еле-улі
337	Өрт қауіпті және жарылыс қауіпті үй-жайларда, негіздердің астында, газ қауіпті жерлерде, жанар-жағармай материалдарын, мұнай өнімдерін, жанғыш заттар мен реагенттерді сақтауға арналған ыдыстардың жанында ашық отты пайдалануға және темекі шегуге жол бермеу	өрес-кел
338	Газданған, жанар-жағармай материалдарымен, мұнай өнімдерімен ластану болған жағдайларда газ қауіпті, отты және дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге жол бермеу	өрес-кел
339	Күштік, бұрғылау және мұнай кәсібі жабдықтарын, жабындар, объектінің басы мен аумағын тұрақты өрт қауіпсіз жағдайда ұстау, күйеден, жанар-жағар май материалдарының, мұнай өнімдерінің төгілуінен ұдайы тазарту	еле-улі
Ұңғымаларды бұрғылау және пайдалану бойынша жұмыс жүргізу кезінде қойылатын талаптар		
340	Пайдаланылған құбырларда ұшқын өшіргіштер болғанда мұнай және қышқыл ванналарын орнату, зерттеу және авариялық жұмыстар кезінде қолданылатын арнайы техника қолдану	өрес-кел
341	Ұңғыманы игергенде жылжымалы компрессорды ұңғыманың жел жағынан кемінде 25 метрден қашықтыққа орнату	еле-улі
342	Ұңғыманы мұнаймен жуып шайғанда агрегатты сағасынан кемінде 10 метр қашықтыққа орнату	еле-улі
343	Газ және газ конденсатты ұңғымаларына сұңғылау арқылы игеру, ал атқылама ұңғымаларды науалармен қауғалауға жол бермеу	еле-улі
344	Ұңғымаларды жылжымалы агрегаттармен игергенде игеру үшін де, ұңғыманы бекіту жағдайында да қажетті агрегаттар санын жұмыс манифольдына қосу мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі	еле-улі
345	Тұтануды (өртенуді) болдырмау үшін ашық арықтар арқылы жалпы қоймалар мен торларға мұнайды ағызу құрылғысын жіберуді болдырмау	еле-улі
346	Ұңғымадан компрессорға мұнай мен газдың түсуінің алдын алу үшін ұңғымалардың жанында, газ бен ауаны тарату будкаларынан желілерде кері клапандар орнату	еле-улі
347	Газ таратушы будкалардың сыртқы жағында «Газ! От қауіпті!» деген жазудың болуы	бол-машы

348	Жылжымалы компрессорлардың іштен жану қозғалтқышының (ІЖҚ) пайдаланылған құбырлары ұшқын сөндіргіші бар өшіргіштермен жабдықтау	еле-улі
Компрессорлық станцияларды ұстауға қойылатын талаптар		
349	Соңғы сатының шығарып тастау желісінде компрессордың қысылғаны (компрессор ғимаратынан тыс) жұмыс қысымын 10% асатын, қысымның әсерінен іске қосылатын сақтандырғыш құрылғысын орнату	еле-улі
350	Компрессор жабдығының қалыпты жұмыстан параметрлердің ауытқу сигнализациясы, сондай-ақ жағылып жатқан газдың (ауаның) қысымы мен температурасы көтерілгенде, салқын судың келуі тоқтағанда және қабылдау мен майлау жүйесіндегі қысым түскен кезде автоматты ажыратқышы болуы қажет	еле-улі
351	Газ компрессорлық үй-жайларында компрессорлық қондырғылардың жұмысына қатысы жоқ аппаратура мен жабдықты орналастыруға жол берілмейді	еле-улі
352	Ауа компрессорлары үшін жанғыш булар мен газдар бөлінетін орындарда, сондай-ақ тұтану көздерінің ықтимал пайда болу орындарында ауа жинауға жол бермеу	еле-улі
353	Жерге тұйықтайтын өткізгіштер мен оларды дәнекерлеу орындарын қарау үшін қол жетімділіктің қамтамасыз етілуі	еле-улі
354	Жерге тұйықтайтын өткізгішке болаттан жасалған арқанды пайдалануға жол бермеу	еле-улі
355	Кез келген кернеудегі электр беру желілерінің астынан басқару станцияларын, автотрансформаторларды, трансформаторларды орнатуға жол бермеу	еле-улі
356	Орталықтан сыртқа тебетін батыру электр сорғылардың электр жабдығын орнату үшін үй-жай немесе будка жанбайтын материалдан жасау	еле-улі
Мұнай және газ өндіруді қарқындатуға қойылатын талаптар		
357	Өндіруді қарқындату әдістерін ескере отырып әзірленген ықтимал авариялар мен өртті жою жоспарының болуы және көрінетін орында іліп қою	бол-машы
358	Өндіруді қарқындату әдістері жүзеге асырылатын объектілер кәсіпорынның орталық диспетчерлік пункті бар сенімді телефон немесе радио байланысымен қамтамасыз етілуі	еле-улі
359	Байланыс құралдарында атаулары мен сигнал беру тәртібі, өрт сөндіру бөлімінің, жедел жәрдем, газдан қорғау қызметінің басшылары мен жауапты адамдарын шақыру көрсетілген тақталарын іліп қою	бол-машы
360	Агрегаттар мен автоцистерна ыдыстарының ішіндегі мұнай мен химиялық реагенттердің қалдықтарын өнеркәсіптік кәрізге құюға жол бермеу	еле-улі
361	Өртке қарсы мүкәммал мен жабдықтарды, авариялық және газдан қорғау құралдарын тікелей мақсатына арналмаған жұмыстарда қолдануға жол бермеу	бол-машы
362	Көбік реагенті және басқа да жанғыш химиялық заттар бар ыдыстарда «От қауіпті» деген жазу болады	бол-машы
363	Найзағай жарқылдаған кезде көбік реагенті мен басқа да жанғыш заттарды құйып төгуге жол бермеу	өрескел
364	Реагентті қабатқа соруға арналған жылжымалы технологиялық жабдық, қажет болған жағдайда қауіпті аймақтан шығуды және персоналды эвакуациялауды қамтамасыз ету үшін жердің бедері мен желдің бағыты ескеріліп орналастыру	еле-улі
365	Жылжымалы жабдықты, сорғыш қондырғыларды электр өткізгіштердің әуе желілерінің қорғау аймағы шегінде немесе мұнай, газ желілерінің үстіне орналастыруға жол бермеу	еле-улі
366	Пештерді белгіленген шектерде мұнайды ысыту температурасын реттейтін, сондай-ақ дайындаушымен көзделген газ қысымы көтеріліп немесе төмендегенде оттыққа газ беруді ажырататын автоматты құрылғылармен жабдықтау	еле-улі
367	Отын құбыры жолында ретке келтірілген, қысқартатын құрылғымен және оттықта сақтандырғыш клапанмен, сондай-ақ бақылау-өлшегіш аспаптарына конденсат түсуінің алдын алу арналған құрылғымен жабдықтау	өрескел
368	Техникалық қозғалыс құралдарын (автомобильдері, тракторлары) ұшқын өшіргіштермен жабдықтау	

		өрес-кел
369	Ыстық мұнай ыдысын сағасының ық жағынан 10 метр қашықтықта орнату	еле-улі
370	Компрессорлар мен электр жабдығы 10 метр, ал іштен жану қозғалтқышы бар компрессор ұңғыманың сағасынан 25 метр қашықтықта орнату. Іштен жану қозғалтқышының пайдаланылған өнім құбырын ұшқын өшіргішпен жабдықтау	еле-улі
371	Газ конденсаты бар автоцистерналарда немесе басқа ыдыстарда «От қауіпті» деген белгінің болуы	бол-машы
372	Конденсатты автоцистернаға құю, ағызу алдында оны жерге тұйықтау. Тұйықтаушы құрылғыны ағызу немесе құю аяқталғанша ажыратуға жол бермеу	еле-улі
373	Агрегаттар мен автоцистерналарды ұңғыманың құйылысынан 25 метр қашықтықта және жел жағынан бір-бірінен 6 метр аспайтын қашықтықта орнату	еле-улі
374	Қабат ішіндегі жылжымалы жану мөлшері әдісімен қабатты өңдеу жүзеге асырылатын учаске аумағын ескерту плакаттарымен жабдықтау және қызыл жалаушасы бар, металдан жасалған пикеттермен қоршау	еле-улі
Мұнай мен газды сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптар		
375	Жылу оқшаулағыш жабдықтар үшін жанбайтын материалдар қолдану	өрес-кел
376	Баскыштары, сепараторлары және басқа аппараттарын қызмет көрсетуге арналған сатылармен және алаңшалармен жабдықтау	еле-улі
377	Мұнай және құм ұстағыш құрылыстар жанбайтын материалдардан болуы тиіс. Ашық мұнай ұстағыштың айналасында биіктігі кемінде 1 метр қоршаудың болуы	еле-улі
378	Авария немесе өрт шыққан жағдайларда мұнай құюға арналған құрылғылар іске жарамды болуы тиіс. Авариялық құю ысырмаларының айыратын белгілері болуы, ал жағалаулары бос болуы тиіс	өрес-кел
379	Мұнай соруға арналған сорғы үй-жайын ұшқын қауіп жоқ түрде орындалған еріксіз құйып тартып алу желдеткішімен жабдықтау	еле-улі
380	Желдеткіш бұзылған немесе өшірілген жағдайда сорғыларды жұмысқа қосуға жол бермеу	өрес-кел
381	Іштен жану қозғалтқышын орналастыруға арналған үй-жайларын сорғыларға арналған үй-жайлардан газ өтпейтін қабырғалармен бөлу	өрес-кел
382	Тез тұтанатын сұйықтықтарға сорғы орнатылған үй-жайларда тегіс белдікті берілісті қолдануға жол бермеу	өрес-кел
383	Сорғылардың астында майлау материалдарының жиналуына, ағуына және шашырауына жол бермеу. Сорғы үй-жайларының едендерін таза ұстап, үнемі сумен шаю	өрес-кел
384	Сорғы бөлмелерінде майлау материалдарын бір тәуліктік қажеттіліктен аспайтын мөлшерде ғана, қақпақтары бар арнайы металл бөшкелерде немесе жәшіктерде сақтау	еле-улі
385	Сорғы бөлмелерінде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды сақтауға жол бермеу	еле-улі
386	Құбыр жолдарын үрлегенде және сынағанда аймақ шегінде автомобильдердің, тракторлардың жұмыс істеп тұрған қозғалтқыштармен ілінісуіне, сондай-ақ ашық отты пайдалануға және темекі шегуге жол бермеу	еле-улі
Мұнай өнімдерін айдауға арналған сорғы станцияларына қойылатын талаптар		
387	Ішкі жану қозғалтқыштарын орналастыру үй-жайын сорғыларға арналған бөлмеден газ өткізбейтін жанбайтын қабырға арқылы бөлу	өрес-кел
388	Мұнай өнімдерінің жиналуына жол бермеу. Төгілген мұнай өнімдерін жою үшін сорғы станцияларын резеңке шлангалы су тіреушелерімен жабдықтау	еле-улі
Ағызып құятын эстакадаларын ұстауға қойылатын талаптар		
389	Эстакаданың жұмыс және эвакуациялау сатыларын, теміржол тұйығының аяғындағы эстакадалардың шығырларын жарамды күйде ұстау	өрес-кел

390	Автоқұю эстакадаларының жедел алаңын қатты жабынмен жабу және әртүрлі сұйықтықтардың гидравликалық қақпақ арқылы өндірістік-нөсерлік кәрізге немесе арнайы жинағышқа тоқтаусыз ағынының болуы	елеулі
391	Жедел алаңда бір мезетте болатын машиналардың кәсіпорын әкімшілігі белгіленген санының болуы	болмашы
392	Автоқұю эстакадасында өрт болған кезде автоцистерналарды тіркеу үшін арқан немесе штанганың болуы	елеулі
393	Тепловоздардың кіруіне тыйым салынған темір жолдардың жеке тұрған тіреушелерінің (ара қашықтықта екі ості екі немесе төрт ості бір вагон) немесе құю-ағызу жабдықтарының екі жағынан да бақылау бағаналары-сигналдық белгілердің болуы	болмашы
394	Жеңіл тұтанатын мұнай өнімдері үшін темір жол құю-ағызу эстакадаларындағы өтпелі көпірлерді тез тұтанатын мұнай өнімдерінің жасырын болттарымен ағаш жастықтармен жабдықтау	елеулі
395	Теміржолдардың, эстакадалардың, құбырлардың, телескопты құбырлардың және шлангалардың ұштарының жерге тұйықтағышының болуы. График бойынша кемінде жылына бір рет жерге тұйықталған құрылғылардың кедергісін жүргізу	елеулі
Газды өңдеу өнеркәсібін ұстауға қойылатын талаптар		
396	Жанғыш булар мен газдар жиналатын зауыт аумағының учаскелерінде автомашиналардың, тракторлардың, мотоциклдардың қозғалуына жол бермеу	өрескел
397	Жарылыс қаупі және газ қауіпті жерлерде темірмен тағаланған аяқ киіммен жұмыс істеуге жол бермеу	елеулі
398	Донғалақтармен жүретін, А және Б санатты жарылыс қауіпті цехтарда орналасқан көлік арбаларының донғалақтарын соғылғанда ұшқын шығармайтын, металдан жасалған шеңберлермен немесе резеңке шиналармен жабдықтау. Кәріздің көру құдықтарын үнемі қақпақпен жауып ұстау және қабаты 10 сантиметр құммен көму	өрескел
399	Өрт кезінде өнеркәсіптік кәріз желісі бойынша оттың таралуына жол бермеу үшін онда арнайы құдықтарда гидравликалық ысырмаларды орнату	өрескел
400	Барлық технологиялық аппаратуралары бар үй-жайлардың шығыңқы бөліктеріне, технологиялық қондырғылар алаңшаларына, жеке тұрған резервуарлар мен топтарда, ысырмалардың тораптарына, аппараттар, сорғыштар, қазандық, ағызу-құю эстакадаларының топтарына гидравликалық ысырмаларды орнату	өрескел
401	Гидравликалық ысырмалары бұзылған немесе дұрыс орындалмаған, сондай-ақ олар жоқ кәрізді пайдалануға жол бермеу	өрескел
402	Өрттену және жарылу қаупі бар өнімдерді кәріз жүйесіне шығаруға жол бермеу. Бұл мақсаттарға арнайы ыдыстардың болуы	елеулі
403	Жарылыс қауіпті өндірістік үй-жайларда орнатылған желдеткіш жүйелерінің металдан жасалған ауа бұрғыштарының жерге тұйықталудың болуы	өрескел
404	Жарамсыз желдеткіш кезінде жабдықты жұмысқа қосуға жол бермеу	елеулі
405	Жанғыш және жарылыс қауіпті газдары бар, аппаратура және коммуникациялар орналасқан жабық үй-жайларда желдеткіштің тәулік бойы жұмыс істеуін қамтамасыз ету	елеулі
406	Зиянды немесе жарылыс қауіпті газдардың немесе будың кенеттен қарқынды бөлінуі ықтимал өндірістік үй-жайларда механикалық авариялық желдеткіштің болуы	елеулі
407	Газ талдағыш тетігінің әсерінен авариялық механикалық желдеткішті автоматты түрде қосылуын қамтамасыз ету, өндірістік үй-жайдың сыртқы есігінде орналасқан түймелерден авариялық желдеткішті қашықтықтан іске қосудың бар болуы	елеулі
408	Темір жол цистерналарын толтыруға арналған эстакадалардың құю бағаналарының жерге тұйықталуының болуы. Құю-ағызу фронттары шегінде темір жол рельстері бір-бірімен темір электр арқылы қосу және электр күшінің желісін жерге тұйықтауға қатысы жоқ жерге тұйықтау құрылғысына қосу	елеулі
409	Жанғыш газдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды құятын автоцистерналарды жерге қосу құрылғыларына қосу. Жерге қосу өткізгіші ретінде қимасы кемінде 6 шаршы метр иілемелі (көп желілі) жез өткізгішін қолдану	елеулі
410	Найзағайдан қорғау құрылғыларын тексеру найзағай маусымы басталмас бұрын жылына кемінде бір рет тексеруді белгілейтін найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналының болуы	

		бол- ма- шы
Технологиялық аппараттар мен қондырғыларды ұстауға қойылатын талаптар		
411	Өнімді фланецті қосылулардың саңылауы арқылы өткізген кезде аппараттарды, құбыржолдарды және жабдықтарды пайдалануға жол бермеу	еле- улі
412	Аппараттар мен ыдыстардың жанғыш беттерін жанбайтын материалдардан жасалған жарамды жылу оқшаулағышпен қамтамасыз ету	өрес- кел
413	Ыстық өнімді мұздатқыш арқылы өткізбей сынама іріктеу шүмектерін пайдалануға жол бермеу. Бұру түтіктерін және мұздатқыштың түтіктерін жарамды жағдайда ұстау	еле- улі
414	Өндірістік үй-жайларда ұшқын тудыруы мүмкін жұмыстарды жүргізуге, ашық түрде орындалған шамдарды қолдануға жол бермеу	өрес- кел
415	Жаңадан жобаланудағы және қайта салынып жатқан пештерді өрт сөндіру бөліміне бүркеуді қосқанда дабыл беретін, бу немесе инерт газының бүркеуін тудыратын құрылғылармен жабдықтау	еле- улі
416	Құбырлы пештерді форсункаларына сұйық немесе газ тәріздес отынның жеткізілуі тоқтағанда немесе қысымы төмендегенде іске қосылатын дабылмен жабдықтау	еле- улі
417	Авария немесе өрт шыққан жағдайда өнімді төгуге арналған құрылғыларды жарамды күйде ұстау. Авариялық төгу желілерінің ысырмаларын айыру белгілерімен белгілеу	өрес- кел
418	Жарамсыз қос көзді тетіктері бар құбырлы пештерді пайдалануға жол бермеу	еле- улі
419	Жылу алмастырғыш астындағы алаңшаның гидравликалық қақпа арқылы өнеркәсіптік кәрізге шығаратын, арнашыққа ағысы бар қатты бетінің болуы. Алаңшаны жанғыш өнімдер шайып төгуге бейімделген жабдықпен қамтамасыз ету	еле- улі
Қосалқы құрылғылар мен құрылыстарды ұстауға қойылатын талаптар		
420	Тасымалданатын заттарға байланысты құбырларды айқындаушы бояумен бояу, цифрлық белгілер мен өнім қозғалысы бағытының болуы	бол- ма- шы
421	Құбырларда тұйыққа тірелген учаскелердің болуына жол бермеу	еле- улі
422	«Қамыт» бар кезде жарылыс қауіпті заттарды айдауға арналған құбырларды пайдалануға жол бермеу	еле- улі
Алау шаруашылығын пайдалануға қойылатын талаптар		
423	Алаудың айналасындағы аумақтың кемінде 50 метр радиуста қоршауы болуы және ескерту белгілерімен белгілеу	бол- ма- шы
424	Алау аумағының қоршалу шегінде құдықтар, шұңқырлар және басқа да ойықтар орнатуға жол бермеу	еле- улі
425	Алау құбырына кіргізер алдында газ құбырларында қарауға және жөндеу жұмыстарын жүргізуге қол жетімді от бөгеушілерді орнату	еле- улі
426	Магистралдық алау құбыры жолында шырақтың оқпанынан кемінде 50 метр қашықтықта орналасқан жалпы сепаратордың болуы. Алау құбыр жолының сепаратор жағына қарай еңкіш болуын қамтамасыз ету	еле- улі
Компрессорлық және сорғы станцияларын ұстауға қойылатын талаптар		
427	Компрессорлар мен сорғыштардың технологиялық параметрлерін бақылайтын барлық оқшаулау және дабылқаққыштық жабдықтарды жарамды күйде ұстау	өрес- кел
428	Сепаратордағы сұйықтықтардың деңгейін бақылау үшін дыбыс және жарық дабылқаққыштарының болуы	еле- улі
429	Сорғымен бір рамада орналасқан электр қозғалтқыштарының жерге тұйықталуына қарамастан өрт жарылыс қаупі бар өнімдердерді айдайтын сорғыштардың жерге тұйықтағышының болуы	еле- улі
430		

	Сорғыш үрлеуі кезінде шығарылатын өнімдерді үй-жайдан тыс жерге, сұйықтықтарды – құбыр арқылы арнайы ыдысқа, бу мен газдарды – алау немесе шамға бұруды жүзеге асыру	елеулі
431	Сорғыш жұмысы кезінде қажалатын бөлшектердің майлануына, сондай-ақ, насостардың майы мен подшипниктерінің температурасына үнемі бақылауды жүзеге асыру. Майлау материалдарының жайылуына және шашырауына жол бермеу	елеулі
Электр жабдықтарын ұстауға қойылатын талаптар		
432	Қорғау жүйесі бұзылған, жарылыстан қорғалған электр жабдығын пайдалануға жол бермеу	өрескел
433	Жарылыстан қорғалған электр жабдығы құрылысында өзгерістер жасауға жол бермеу	өрескел
434	Сыртқы бұзылған (тесілген, жіктері кесілген) шланг кабельдерін қолдануға жол бермеу	өрескел
435	Жанғыш газдары, сұйықтықтары бар технологиялық құбыр жолдарының, сондай-ақ коррозиядан қорғау үшін окшауланған құбыр жолдарын жерге тұйықтаулар және жерге тұйықтау өткізгіші ретінде қолдануға жол бермеу	өрескел
436	Бақылау-өлшегіш құралдары үй-жайына бақылау-өлшегіш құралдары үй-жайларын орнатылатын құралдар мен аппаратурасы бар, артық қысымдағы технологиялық аппараттар мен құбыр жолдарын байланыстыратын және жанғыш буларды, газдарды және сұйықтықтардың жағдайын ауыстыратын импульсті желілер енгізуге жол бермеу. Қажет болған жағдайда – бақылау-өлшеу құралдары үй-жайларынан тыс, сондай-ақ импульсті құбырлардың жарылған жағдайында бақылау-өлшегіш құралдары үй-жайларының ішіне жанғыш газдар мен булардың кіруін болдырмайтын кесу құрылғыларын орнатқан жағдайда импульсті құбырларды енгізуге рұқсат бермеу	өрескел
17. Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын талаптар		
437	Емдеу мекемесінің науқастарды шығару аяқталғаннан кейін өрт сөндіру бөліміне әр мекеме ғимаратындағы науқастар саны туралы деректерді күн сайын хабарлауы	болмашы
438	Ересек науқастар мен балалар саны 25-тен асқан жағдайда оларды қамыс қаңқалы және ағаш ғимараттарда орналастыруға жол бермеу	өрескел
439	Ауылдық жерлерде орналасқан медициналық ұйымдардың ғимаратына бір саты есебінен қосалқы сатылармен қамтамасыз ету	елеулі
440	Өздігінен қозғалуға қабілетсіз адамдар үздіксіз келетін ауруханалар мен басқа да мекемелердің ғимаратын бес науқасқа (мүгедекке) бір жерге есебінен жергілікті мекемелермен қамтамасыз ету	өрескел
441	Науқастарға арналған палаталары бар корпусарда емдеу процесіне қатысы жоқ үй-жайларды орналастыруға немесе оларды жалға беруге жол бермеу	елеулі
442	Кереуеттерді дәліздерде, холлдарда және басқа да эвакуациялау жолдарында орнатуға жол бермеу	өрескел
443	Аурухана палаталарына баллондардан оттегі жіберу үшін резеңке және пластмасса шлангтарды қолдануға жол бермеу	елеулі
444	Ақаулы емдеу электр жабдықтарын пайдалануға жол бермеу	өрескел
445	Аурухана палаталары мен науқастар жатқан басқа да үй-жайларда үтік, электр плиталары мен басқа да электр жылыту құралдарын пайдалануға жол бермеу	өрескел
446	Су қайнатқыштар, су жылытқыштар және титандар құрылғыларының болуы, медициналық аспаптарды залалсыздандыру, сондай-ақ парафин мен озокеритті қыздыру арнайы бейімделген орын-жайларда жүргізіледі	елеулі
447	Зертханаларды, бөлімшелерді, дәрігерлер кабинеттерінің сыйымдылығын ескере отырып, жалпы саны 3 килограмнан аспайтын дәрі-дәрмектер мен реактивтерді (тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарға жататын спиртті, эфирді) сақтау үшін, жабылатын арнайы металл шкафтарда сақтауды қамтамасыз ету	елеулі
448	Дәріхана қоймаларының үй-жайларында материалдық құндылықтарды қатаң түрде ассортимент бойынша сақтау және тез тұтанатын сұйықтықтарды басқа материалдармен бірге сақтауға жол бермеу	елеулі
449	Оттегі мен жанғыш газы бар баллондарды бірге сақтауға, сондай-ақ осы баллондарды материалдық және дәріхана қоймаларында сақтауға жол бермеу	елеулі

Физиотерапиялық кабинеттерді, анестезиологиялық жан сақтау және қарқынды терапия бөлімшелерді, операциялық бөлімшелерді ұстауға қойылатын талаптар		
450	Тек зауытта дайындалған және жанбайтын материалдардан жасалған үстінде орнатылған, электрмен және сәулемен емдеу кабинеттерінде қолданылатын ауа қабаты бар стерилизаторлармен қамтамасыз етілуі	елеулі
451	Парафин мен озокеритті жылытуды зауытта дайындалған жылытқыштардың сору шкафындағы арнайы бөлінген үй-жайда немесе су моншасында орындау	елеулі
452	Аппараттар мен қондырғылардан үй-жайлардың жергілікті желдету жүйелерінің шығаруды шатырдың жоғарғы нүктесінен кемінде 2 метр биіктікте жүзеге асыруды қамтамасыз ету	елеулі
453	Аппаратураның профилактикалық байқауын анықталған ақауларды жою шараларын қабылдай отырып, техникалық төлқұжатта (нұсқаулықта) белгіленген мерзімде жүргізу	болмашы
454	Әрбір электрмен және сәулемен емдеу бөлімшесінде (кабинетінде) қызмет етуші персонал жүргізген өртке қарсы нұсқауларды және электр аппаратурасының жұмысында байқалған ақауларды тіркеу журналын жүргізу	болмашы
455	Операциялық, операция алдындағы, наркоздық және операциялық блоктың үй-жайларының есік орындары мен өтетін жолдары арқылы науқастарды сүйретпелерде еркін тасымалдауды қамтамасыз ету	өрескел
Емдеу мекемелерінің зертханаларын ұстауға қойылатын талаптар		
456	Өндірістік қажеттіліктерге арналған тез тұтанатын сұйықтықтарды құбыр арқылы немесе тасымалдауға арналған жабық, сынбайтын арнайы ыдыста беруді қамтамасыз ету	елеулі
457	Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды ауысымдық қажеттіліктен аспайтын мөлшерде жұмыс істейтін үй-жайларда ішіне асбест төселген, қақпағы бар металл жәшікке салынған, қабырғасы қалың шыны немесе тығыз тығындысы бар сынбайтын ыдыста сақтау. Мұндай сұйықтықтарды полиэтиленді сыйымдылықтарда сақтауға жол бермеу	елеулі
458	Зертханаларда заттар мен материалдарды қатаң түрде ассортимент бойынша сақтауды қамтамасыз ету	елеулі
459	Сұйық оттегіні тез тұтанатын заттармен, майлармен және сұйық майлармен бір үй-жауда сақтауға жол бермеу	өрескел
460	Сығылған, сұйытылған және ерітілген жанғыш газдары бар баллондарды зертхана ғимаратынан тысқары металл шкафтарда орналастыру	елеулі
461	Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, сондай-ақ жанғыш материалдарды қыздыратын аспаптарға, шілтерлерге және басқа да от көздеріне 1 метрден жақын орналастыруға жол бермеу	өрескел
462	Пайдаланылған тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды кәрізге құйылуына жол бермеу	елеулі
Бір және көп орындық емдеу барокамераларын ұстауға қойылатын талаптар		
463	Барокамера үй-жайларының қабырғаларын, аспалы төбелерді жанбайтын материалдармен қаптауды орындау	өрескел
464	Барокамера үй-жайларына орталықтан, сумен жылыту, жылу тасымалдағыштың температурасы 95 ⁰ С-тан аспайтындай етіп орнату. Жылу беру аспаптарынан және жылудың басқа көздерінен барокамераға дейінгі арақашықтықты кемінде 1 метр етіп қамтамасыз ету	елеулі
465	Екі немесе одан көп бір орынды немесе бір көп орынды барокамералар орнатылатын үй-жайларда авариялық жарықтың бар болуы	елеулі
466	Тікелей барокамераларда орнатылған шырақтарда тек қыздыратын лампалардың болуы	елеулі
467	Пациентті бароаппаратқа синтетикалық киімде жайғастыруға жол бермеу	елеулі
468	Бароагрегаттарды (барокамераларды, барокондиционерлерді) жерге тұйықтамай бароаппараттарды пайдалануға жол бермеу	елеулі
469	Барозалда (үй-жайда, көлік салонында) ақаулы аспаптарды және электр өткізгіштерді (зақымдалған оқшаулағыштармен, сенімсіз ұшқындайтын түйісулермен) пайдалануға, электр қыздырғыш аспаптарын (су қайнатқыштарды, электр	өрескел

	плиталарын) пайдалануға, жанғыш материалдардан жасалған жиһазды, ұшқын тудыруға қабілетті материалдар мен заттарды пайдалануға, ашық отты қолдануға, темекі шегуге, жұмыс орындарының төменгі жағына жарық түсіру үшін ашық орындалған шырақтарды қолдануға жол бермеу	
470	Майы алынбаған оттегі жабдығын пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
Дәріханалар және дәріхана қоймаларын ұстауға қойылатын талаптар		
471	Басқа мақсаттағы ғимаратта орналасқан дәріханаларда жалпы саны 100 килограммнан аспайтын тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың болуы	еле-улі
472	Арнайы орынға тігінен тұрғызылған күйде нығайтылған және қамытпен тығыз бекітілген, екеуден аспайтын оттегі толтырылған баллонды жеке орналасқан дәріханаларда сақтауды жүзеге асыру	еле-улі
473	Транзиттік электр кабельдері өтетін үй-жайларда, сондай-ақ газ коммуникациялары және май толы аппаратуралары бар үй-жайларда сақтауға жол бермеу	еле-улі
474	Өнімді үйіп-төгіп сақтауға және оны жылу беру радиаторлары мен құбырларына нығыз жинауға жол бермеу	еле-улі
475	Материалдарды сақтау қоймаларында ашуға және буып-түюге жол бермеу	бол-ма-шы
476	Пластмасс бұйымдарын желдегілетін, қараңғы, құрғақ үй-жайда бөлме температурасында, жылу беру жүйелерінен кемінде 1 метр қашықтықта сақтауды қамтамасыз ету	еле-улі
477	Өрт қауіпті және жарылыс қауіпті дәрілік заттарды сақтауға арналған үй-жайларды жанбайтын және төзімді стеллаждармен және тұғырлармен қамтамасыз ету	еле-улі
478	Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды ені кемінде 0,7 метр және биіктігі кемінде 1,2 метр есіктері бар жапсарлас жанбайтын шкафтарда сақтауды қамтамасыз ету	еле-улі
479	100 килограммнан астам мөлшердегі тез тұтанатын сұйықтықтарды бөлек тұрған ғимаратта, шыны немесе металл ыдыста, өзге топтардағы от қауіпті заттарды сақтау үй-жайларынан оқшаулап сақтауды жүзеге асыру	еле-улі
480	Ұйымдардың өндірістік үй-жайларында тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды жалпы мөлшері 3 килограммнан аспайтындай етіп, жылыту аспаптары мен шығу жолдарынан қашықта арнайы металл жәшікте сақтау	еле-улі
481	Өрт қауіпті және жарылыс қауіпті заттар сақталатын үй-жайларда сыртынан, сондай-ақ осы үй-жайлардың ішіндегі есіктерде айқын көрінетін «От қауіпті», «Жарылыс қауіпті», «Темекі шегуге жол берілмейді», «Өрт шыққан жағдайда 101 телефонына қоңырау соғу қажет» деген жазулардың болуы	бол-ма-шы
482	Тез тұтанатын сұйықтықтарды сақтауға арналған контейнерлерді сұйықтықтардың булануын алдын алу үшін тығыз жабылатын қапқағы бар шыныдан немесе металдан дайындау	еле-улі
483	Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтары бар бөтелкелер, баллондар мен өзге де үлкен сыйымдылықтарды соққыдан сақтайтын ыдыста немесе баллон аударғыштарда бір қатарда сақтауды жүзеге асыру	еле-улі
484	Тез тұтанатын және жанғыш сұйық дәрілік заттарды минералды қышқылдармен (күкірт, азот және өзге де қышқылдармен), сығылған және сұйытылған газдармен, тез жанғыш заттармен, сондай-ақ органикалық заттармен, жарылыс қауіпті қоспалар беретін (хлорат калиі, перманганат калиі) бейорганикалық тұздармен бірге сақтауға жол бермеу	еле-улі
485	Жанғыш және жарылыс қауіпті дәрілік заттарды қабырғасы қалың, тығыз жабылатын контейнерлерде (бөтелкелерде, банкаларда, барабандарда) сақтау	еле-улі
18. Білім беру нысандарына қойылатын талаптар		
486	Оқушылармен және студенттермен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарын және өрт шыққан жағдайдағы іс-қимылдармен зерделеу бойынша сабақтар өткізу. Бастауыш сыныптармен, сондай-ақ мектепке дейінгі балалар мекемелерінде өртке қарсы тақырыбында әңгімелесулер өткізу. Жалпы білім беретін мектептерде, кәсіби мектептерде, колледждер мен жоғары оқу орындарында өрт қауіпсіздігі қағидасын оқу бойынша нұсқаулық сабақтарын өткізу	еле-улі
487	Зертханаларда тез тұтанатын сұйықтықтар мен жанғыш сұйықтықтарды ауысымдық қажеттіліктен аспайтын мөлшерде сақтауға жол бермеу	еле-улі
488	Балалар мекемелерінің көп қабатты ғимараттарында кіші жастағы балалардың топтарын (сыныптары) үшінші қабаттан жоғары орналастырмау	өрес-кел
489		

	Сыныптарда, кабинеттерде, шеберханаларда, жатын бөлмелерде, асханалар мен басқа да үй-жайларда жиһаздар мен жабдықтарды орналастыру кезінде адамдарды кедергісіз эвакуациялауды және өрт сөндіру құралдарын алуды қамтамасыз ету	өрес-кел
490	Оқу сыныптары мен кабинеттеріндегі парталар (үстелдер) санының артық болуына жол бермеу	еле-улі
491	Балалар тәулік бойы болатын мектеп ғимараттары мен мектепке дейінгі балалар мекемелерінде телефон байланысы қамтамасыз етілген қызмет көрсетуші персоналдың тәулік бойы кезекшілігінің болуы	еле-улі
19. Әлеуметтік сала объектілеріне (қарттар және мүгедектер үйі, балалар үйі, интернат үйлері, балалар және мүгедектерге арналған психоневрологиялық орталықтар) қойылатын талаптар		
492	Жанған кезде уыттылығы жоғары өнімдер шығаруға қабілетті полимерлік материалдар қолдана отырып жасалған жиһаз бен жабдықтарды пайдалануға жол бермеу	еле-улі
493	Әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарының қызметтік үй-жайларында тұрмыстық электр аспаптарын (тоңазытқыштарды, қысқа толқынды пештерді, электр жылытқыштарды, электр шәйнектерді) орнатуға және пайдалануға жол бермеу	еле-улі
494	Тамақты тек осы мақсаттарға арнайы бөлінген және жабдықталған жерлерде ғана дайындауды (жылытуды) қамтамасыз ету. Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған электр жылытқыш аспаптарын автоматты өшіру құралдарынсыз қолдануға жол бермеу	өрес-кел
495	Әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарында үй-жайларды жарықтандыру үшін керосин шамдар мен шырақтарды қолдануға жол бермеу	өрес-кел
496	Жатын бөлмелерде, ойын бөлмелерінде және қызмет көрсетілетін тұлғалар болатын басқа да үй-жайларда үтіктерді, электр плиталарын және басқа да электрмен жылытқыш құралдарды пайдалануға жол берілмеу. Киімдерді үтіктеуді тек осы мақсатқа бөлінген арнайы жабдықталған үй-жайларда ғана жүзеге асыру	өрес-кел
497	Қызмет көрсетуші персоналдың тәулік бойы кезекшілігінің болуы. Кезекшінің өзімен бірге эвакуациялық шығу есіктеріндегі барлық құлыптардың кілттері жиынтығы болуы. Кілттердің басқа жиынтығын кезекшінің үй-жайында сақтау	еле-улі
20. Сауда объектілеріне қойылатын талаптар		
498	Сауда залдары мен эвакуациялау жолдарында жанғыш материалдарды, қалдықтарды, орамалар мен контейнерлерді сақтауға жол бермеу. Оларды күн сайын жиналуына қарай алынып тастауды қамтамасыз ету. Жанғыш ыдыстарды ғимараттың терезелеріне жақын жинауға жол бермеу	өрес-кел
499	Терезе ойықтары немесе түтін жоюға арналған шахтасы жоқ үй-жайларда жанғыш тауарларды немесе жанбайтын тауарларды жанғыш орамада сақтауға жол бермеу	өрес-кел
500	Сіріңкелерді, одеколонды, иіссуларды, аэрозоль орамаларын және өртке қатысты басқа да қауіпті заттарды басқа заттардан бөлек арнайы бейімделген үй-жайларда сақтауды жүзеге асыру	өрес-кел
501	Сауда залдарында сатып алушылар болған кезде отпен байланысты жұмыстарды жүргізуге жол бермеу	өрес-кел
502	Тез тұтанатын сұйықтықтарды және жанғыш сұйықтықтарды және жанғыш газдарды (газ баллондарын, бояуларды, лактарды, еріткіштерді, тұрмыстық химия тауарларын), аэрозоль орамаларын, оқ-дәрілер мен пиротехникалық бұйымдарды өзге мақсаттағы ғимараттарда орналастырған кезде оларды сатуға жол бермеу	өрес-кел
503	Эвакуациялау жолдарында және сатылы торларда сағат жөндеу орындарын, ою және басқа да шеберханаларды, сондай-ақ дәрі-дәрмек, газет, кітап және басқа да дүңгіршектерді орналастыруға жол бермеу	өрес-кел
504	Сауда залдарында әуе шарларын толтыруға және басқа да мақсаттарға арналған жанғыш газдары бар баллондарды орнатуға жол бермеу	өрес-кел
505	Сатылы торларда, тамбурларда және басқа да эвакуациялау жолдарында сауда, ойын аппараттарын орналастыруға және тауарлар саудасына жол бермеу	өрес-кел
506	15000 мыңнан артық аэрозоль орамаларын сақтауға жол бермеу	еле-улі
507	Ашық базарлардың сауда қатарларының үстіндегі жабындарды жанбайтын материалдардан немесе оттан қорғайтын құрамдармен өңделген ағаштан жасау	өрес-кел
508	Сауда қатарлары арасындағы ашық өту жолдарын маталармен, қағазбен, үлдірмен жабуға жол бермеу	өрес-кел

509	Базарларды басқа мақсаттағы ғимараттың бөлігіне немесе оларға жапсарлас құрылыстарға орналастыруға жол бермеу	өрескел
510	Ғимараттар мен құрылыстарда орналастырылатын дүңгіршектер мен дүкеншелерді жанбайтын материалдардан жасау. Жанғыш сұйықтықтарды, дезодоранттарды, сығылған газдарды сатуға арналған павильондар мен дүңгіршектерді жеке тұрған немесе ұқсас тауарларды сататын дүңгіршектер тобын отқа төзімділігі I, II, IIIа дәрежелі етіп салу	елеулі
511	Жұмыс уақытында сатып алушылардың эвакуациялық шығу жолдарымен байланысты жолдар арқылы тауарларды тиеу мен ыдыстарды түсіруді жүзеге асыруға жол бермеу	елеулі
512	Әрқайсысының сыйымдылығы 1 литрден астам шыны ыдыстарға бөлшектеп құйылған тұрмыстық химиялық тауарлармен, лактармен, бояулармен және тез тұтанатын сұйықтықтармен, жанғыш сұйықтықтармен сауда жасауға, сондай-ақ «От қауіп бар», «Отқа жақын шашыратпа» деген ескерту жазулары жоқ заттаңбасынсыз өрт қауіпті тауарларды сатуға жол бермеу	елеулі
Сауда павильондары мен дүңгіршектерін ұстауға қойылатын талаптар		
513	Бөлінген аумақта дүңгіршектерді, сондай-ақ ауданы 35 шаршы метрге дейін қоса алғандағы бір қабатты павильондарды топ-тобымен орналастыру. Бір топта отқа төзімділігі I, II, III, IIIа дәрежелі 20-дан аспайтын немесе отқа төзімділігі IIIб, IV, IVа және V дәрежелі 10 дүңгіршек пен павильонды орналастыру. Топтарды 10 контейнерден 1-типтік өртке қарсы қалқалармен бөліктерге бөлу. Топтар арасында, бөлек тұрған павильондар мен дүңгіршектер арасында, сондай-ақ топтардан және бөлек тұрған павильондардан және дүңгіршектерден бастап басқа ғимараттар мен құрылыстарға дейін қашықтықтардың болуы	өрескел
514	Жанатын қалдықтарды жинау орындары дүңгіршектер мен павильондардан кемінде 15 метр қашықтықта орналастыру	өрескел
515	Орама материалдары мен мүкәммалдарды сақтауға арналған үй-жайлардың ауданы 5 м ² аспайтын етіп орындау	өрескел
516	Дүңгіршектерді жылыту жөніндегі талаптарды сақтау	өрескел
517	Дүңгіршектер мен павильондар дыбыстық және жарық сигналы құрылыстың қасбетіне немесе тікелей қорғалатын үй-жайға шығатын автоматты өрт дабылының болуы	елеулі
21. Сақтау объектілеріне қойылатын талаптар		
518	Қолданылатын өрт сөндіргіш заттардың бір тектілігіне қарамастан, қандай да бір материалдар мен тауарларды көксағызбен немесе авторезеңкемен бір секцияда бірге сақтауға жол бермеу	елеулі
519	Жанғыш газдары бар баллондарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтары бар сыйымдылықтарды (бөтелкелер, үлкен бөтелкелер, басқа да ыдыс), сондай-ақ аэрозоль орамдарын күн сәулесі мен өзге де жылу әсерінен қорғауды қамтамасыз ету	елеулі
520	Көп қабатты қоймаларда аэрозоль орамаларын өртке қарсы бөліктерде тек жоғары қабатта ғана, бұл ретте бөліктегі орамалардың саны 150000 аспайтындай жиналуын қамтамасыз ету	өрескел
521	Қойманың жалпы сыйымдылығы 900000-нан орамнан аспайтын жағдайда, оның оқшауланған бөлігінде 15000-нан аспайтын орамды (қорапты) сақтауды қамтамасыз ету. Қоймаларды шатырсыз, тез ашылатын жабындысы бар ғимараттарды орналастыру	өрескел
522	Жалпы қоймаларда 5000 данадан аспайтын мөлшерде аэрозоль орамдарын жинауды жүзеге асыру	өрескел
523	Ашық алаңдарда немесе шатырлар астында аэрозоль орамдарын тек жанбайтын контейнерлерде ғана сақтауды жүзеге асыру	өрескел
524	Қойма үй-жайларында материалдарды стеллажсыз тәсілмен сақтаған кезде қатарлап жинауды жүзеге асыру. Қойма үй-жайларының есік ойықтарына қарама-қарсы ені есіктің еніне тең, бірақ 1 метрден кем емес еркін өту жолдарының болуы. Қоймаларда әрбір 6 метр сайын ені кемінде 0,8 метр бойлық өту жолдарының болуы	өрескел
525	Қойма үй-жайлары ішіндегі ағаш конструкцияларын оттан қорғау құраммен өңдеуді жүзеге асыру	елеулі
526	Транзиттік электр кабельдері, газ және өзге де басқа да коммуникациялар өтетін үй-жайларда қоймаларды орналастыруға жол бермеу	елеулі
527	Шырақтардан бастап сақталатын тауарларға дейінгі қашықтық кемінде 0,5 метр және жанғыш құрылыс конструкцияларының үстіне дейін 0,2 метр болуы	өрескел

528	Тауар-материалдық құндылықтарын сақтауға арналған үй-жайларда тұрмыстық қызмет көрсету, тамақ ішу және басқа да қосалқы қызметтер бөлмелерін орналастыруға жол бермеу	еле-улі
529	Қойма үй-жайларында және дебаркадерлерде тиеу-түсіру және көлік құралдарының тұруына және оларды жөндеуге жол бермеу	бол-ма-шы
530	Қоймалардың ғимараттарында ыдысты ашумен, жарамдылықты тексерумен және ұсақ жөндеумен, өнімді өлшеп ораумен, өрт қауіпті сұйықтықтардың жұмыс қоспаларын (нитробояуларды, лактарды) дайындаумен байланысты барлық операцияларды сақтау орындарынан оқшауланған үй-жайларда жүзеге асыру	бол-ма-шы
531	Қоймалардың электр жабдықтары жұмыс күні аяқталғанда токтан ажыратылады. Қойманы электрмен жабдықтауды ажыратуға арналған аппараттар қойма үй-жайынан тыс, жанбайтын материалдан жасалған қабырғаға немесе бөлек тұрған тірекке орнату, шкафқа немесе пломбылауға арналған құрал-саймандары бар текшеге орналастырып, құлып-пен жабу	өрес-кел
532	Қоймалардың үй-жайларында кезекшілік жарықтандыруға, сондай-ақ газ плиталарын, электрмен қыздыру аспаптарын пайдалануға және штепсель розеткаларды орнатуға жол бермеу	өрес-кел
533	База мен қоймалардың аумағында орналасқан ғимараттарда персонал мен өзге де тұлғалардың тұруына жол бермеу	еле-улі
534	А, Б және В1- В4 санатты қойма үй-жайларына локомотивтердің өтуіне жол бермеу	еле-улі
535	Цех қоймаларында нормадан асатын мөлшерде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды сақтауға жол бермеу	еле-улі
536	Түтін жою үшін ойықтары бар терезелері жоқ жертөле және цоколь қабаттардың үй-жайларында, сондай-ақ ғимараттардың жалпы саты торларын осы қабаттармен қосқанда жанғыш ыдыста жанғыш материалдарды немесе жанбайтын материалдарды сақтауға жол бермеу	өрес-кел
Газ баллондарын сақтауға қойылатын талаптар		
537	Жанғыш газдары бар баллондарды сақтауға арналған қоймаларды жеңіл ашылатын жабындары бар, бір қабатты, шатырсыз ғимараттарда орналастыру	өрес-кел
538	Газы бар баллондар сақталатын үй-жайлардың терезелерін ақ бояумен сырлау немесе күннен қорғайтын жанбайтын құрылғылармен жабдықтау	бол-ма-шы
539	Баллондарды сақтау орындарының айналасында 10 метр қашықтыққа қандай да бір жанғыш материалдарды сақтауға және отты жұмыстарды жүргізуге жол бермеу	өрес-кел
540	Баллондар орналастырылатын шкафтар мен үйшіктер жанбайтын материалдардан жасалуы және олардың ішінде жарылыс қауіпті қоспалардың түзілуін болдырмайтын табиғи желдеткішпен жабдықтау	өрес-кел
541	Жанғыш газдары бар баллондарды оттегі, сығылған ауа, хлор, фтор және басқа да тотықтырғыштары бар баллондардан, сондай-ақ улы газдары бар баллондардан бөлек сақтауды жүзеге асыру	еле-улі
542	Газды баллондарда сығылған, сұйытылған және ерітілген күйде сақтауды жүзеге асыру. Баллондарды сыртқы қабаттары сол газ үшін белгіленген түспен бояу	еле-улі
543	Оттегі бар баллондарды сақтау және тасымалдау кезінде майдың түсуіне және баллон арматурасының майлы материалдармен жанасуына жол бермеу	өрес-кел
544	Газдар сақталатын үй-жайларда жарылыс қауіпті қосылымдарға дейін жарамды газ талдағыштардың болуы	өрес-кел
545	Жанғыш газдары бар баллондар сақталатын қоймалық үй-жайға табанында металл шеге немесе таға қағылған аяқ киім киген адамдардың кіруіне жол бермеу	еле-улі
546	Табандығы бар жанғыш газ баллондары тігінен, олардың құлап қалуын болдырмайтын арнайы ұяшықтарда, торларда немесе басқа да құрылғыларда сақтау	бол-ма-шы
547	Табандығы жоқ баллондарды көлденеңінен рамаларда немесе стеллаждарда сақтау. Қатардың биіктігі бұл жағдайда 1,5 метрден аспайтындай етіп қолдану, ал клапандарды сақтандыру қалпақтарымен жабу және бір жағына қарай бұру	еле-улі
548	Газ қоймаларында қандай да бір басқа заттарды, материалдар мен жабдықты сақтауға жол бермеу	

		еле- улі
549	Жанғыш газдары бар қоймалардың үй-жайларында табиғи желдеткіштің болуы	еле- улі
Ағаш материалдары қоймасын ұстауға қойылатын талаптар		
550	Сақталатын материалдардың шекті көлемін, өртке қарсы бөліктер мен қатарлар арасындағы, сондай-ақ қатарлар мен көршілес объектілер арасындағы өту жолдарын көрсете отырып, қатарларды орналастыру жоспарларының болуы	бол- ма- шы
551	Қатарлар арасындағы өртке қарсы бөліктерде ағаш материалдарын, жабдықты жинап қоюға жол бермеу	өрес- кел
552	Қатарларға арналған орындар шөп жамылғысынан, жанғыш қоқыс пен қалдықтардан топыраққа дейін тазарту немесе қалыңдығы кемінде 0,5 метр құм, топырақ немесе қиыршық тас қабатының болуы	бол- ма- шы
553	Әрбір қоймада кәсіпорын жұмыскерлері мен техникасын тарту мүмкіндігін ескере отырып, қатарларды, баланс үй-месі, жоңқаларды бұзу шаралары анықталған жедел өрт сөндіру жоспарының болуы	бол- ма- шы
554	Қоймаларда алғашқы өрт сөндіру құралдарынан басқа бекеттер (бекеттер) жедел өрт сөндіру жоспарларында анықталатын мөлшерде өрт техникасының әртүрлі түрлерінің қоры болуы	өрес- кел
555	Қоймаларда ағаш материалдарын сақтаумен байланысы жоқ жұмыстарды жүргізуге жол бермеу	бол- ма- шы
556	Ағаш материалдары қоймаларындағы жеке ғимараттарда өртке қарсы бөліктерді сақтай отырып, жұмысшыларға арналған тұрмыстық үй-жайларды орналастыру	еле- улі
557	Үй-жайларға жылу беру үшін зауытта дайындалған электрмен жылыту аспаптарын қолдану	өрес- кел
558	Іштен жану қозғалтқыштары бар шығырларды дөңгелек ағаш қатарларынан кемінде 15 метр қашықтықта орналастыру	еле- улі
Ағаш материалдар қоймасына қойылатын талаптар		
559	Тасымалдау пакеттерін өртке қарсы бөліктерде, өту жолдарында, өрт сөндіру су көздеріне кіреберістерге орнатуға жол бермеу	өрес- кел
560	Жабық қоймалар мен бастырма алаңдарының едендерін жанбайтын материалдан жасау	өрес- кел
Жоңқа қоймаларына қойылатын талаптар		
561	Жоңқаны жабық қоймаларда, бункерлерде және едені жанбайтын жасалған ашық алаңдарда сақтауды жүзеге асыру	өрес- кел
562	Жоңқаның қызу температурасын бақылау үшін кертпектің ішінен жылу электрлік түрлендіргіштерді орнату үшін жанбайтын материалдардан жасалған құдықтардың болуы	өрес- кел
Көмір қоймаларына қойылатын талаптар		
563	Жаңа қазылып алынған көмірді бір айдан артық жатқан ескі көмір үйіндісіне жинауға жол бермеу	еле- улі
564	Жанып жатқан көмірді транспортер таспалары арқылы тасымалдауға және оларды теміржол көлігіне немесе бункерге тиеуге жол бермеу	өрес- кел
565	Көмір қатарларын жылу көздерінің (бу құбырлары, ыстық су құбырлары, қызған ауа арналары) үстіне, сондай-ақ төселген электр кабельдері мен мұнай-газ өткізгіштердің үстіне орналастыруға жол бермеу	өрес- кел
566	Көмірді жинау және оны сақтау кезінде қатарларға ағаштың, матаның, қағаз бен өзге де жанғыш материалдардың түсуіне жол бермеу	еле- улі
567	Өндірістік ғимараттардың жертөле немесе бірінші қабатында орналасатын, көмір сақтауға арналған үй-жайларды өртке қарсы бөгеттермен (қабырғалармен және қалқалармен) бөлу	өрес- кел
Жанғыш талшықты материалдар қоймаларына қойылатын талаптар		

568	Қатардағы талшық массасының 300 тоннадан артуына жол бермеу	еле-улі
569	Қатарлардың өлшемдерін 22 x 11 метрден аспайтындай, биіктігі бойынша 8 метрден аспайтындай етіп жүзеге асыру	еле-улі
570	Ұяшықта алты қатардан немесе бастырмадан артық болмауы, қатарлар арасындағы аралықтар – кемінде 15 метр, бастырмалар арасында барлық бағыттар бойынша – 20 метр	өрес-кел
571	Топта саны төрттен аспайтын ұяшықтың болуы (24 қатар немесе бастырма), ұяшықтар арасындағы аралық – барлық бағыттар бойынша кемінде 30 метр	өрес-кел
572	Секторда төрттен аспайтын топтың (96 қатар немесе бастырма) бар болуы, топтар арасындағы аралық – барлық бағыттар бойынша кемінде 50 метрдің бар болуы	өрес-кел
573	Секторлар арасындағы аралықтардың 100 метрден кем болуына жол бермеу	өрес-кел
574	Талшықты материалдар сақтауға арналған қоймалар, бастырмалар және ашық алаңдар орналасқан учаскелерде қоршаудың болуы	еле-улі
575	Өндірістік қалдықтарды шикізатпен және дайын өніммен бірге сақтауға жол берілмеу	еле-улі
576	Талшықты материалдардың бастырмалары мен қатарларына ұшқын өшіргіштерсіз темір жол (паровоздардан басқа) және автокөліктің 5 метр, ал тракторлардың 10 метр жақын келуіне жол бермеу	өрес-кел
Резервуарлық парктерді ұстауға қойылатын талаптар		
577	Резервуарлардың топырақ үйіп бекітілген жерлерінің көлемін топырақ үйіп бекітілген жердегі ең үлкен және тұрақты жарамды күйде ұсталатын резервуардың көлеміне тең етіп орындау	еле-улі
578	Толтыруды және деңгейді өлшеуді бақылау мен автоматтандыруға арналған құрылғылардың желілерінен басқа, резервуарлардың топырақ үйіп бекітілген жері ішінде және тікелей резервуарларда электр жабдығын орнатуға және электр желілерін төсеуге жол бермеу	өрес-кел
579	Резервуарлық парктегі құбырлардың коммуникациясын резервуармен авария болған жағдайда мұнайды бір ыдыстан келесісіне қотарып алу мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей етіп орнату	еле-улі
580	Жылдың қысқы мезгілінде резервуарлардың төбесінен қарды дер кезінде алу, сондай-ақ резервуарлық парктің аумағына жолдар мен өрт сөндіруге өту жолдарын қардан тазарту	бол-ма-шы
581	Жарылыс және өрт қауіпті үй-жайларда және резервуарлық парк аумағында көмірсутегі концентрациясын тұрақты бақылау үшін түсті және дыбысты сигнализация бар газ талдағыштардың болуы	өрес-кел
582	Көрінетін жерлерде резервуарлық парктің барлық аумағында және жеке тұрған резервуарларда өртке қарсы өртке қарсы режимінің бұзылуына жол бермеу туралы жазбаның болуы	бол-ма-шы
583	Өлшеу қондырғыларының тек стационарлық жүйелерімен мұнай өнімдерінің сынамасын іріктеуді және деңгейін өлшеуді жүзеге асыру	бол-ма-шы
584	Күкіртті мұнай өнімдері сақталатын резервуарлар үшін пирофор күкіртті темір шөгінділерінен тазалау бойынша жоспарлы жұмыстардың кестесінің болуы	бол-ма-шы
585	Авария кезінде төгілген мұнай өнімін жою үшін, сондай-ақ топырақ үйіп бекітілген жерлерден канализация жолдарда нөсер суын ағызу үшін топырақ үйіліп бекітілген жерлердің шектерінен тыс қолданысқа келтірілетін сақпан-клапандар түріндегі бекіткіш құрылғылардың болуы	өрес-кел
586	Жобалық құжаттамада белгіленген топырақпен үйіп бекітілетін жердің биіктігін азайтуға жол бермеу	еле-улі
587	Қисық тұрған және сызаттары бар резервуарларды, сондай-ақ ақаулы жабдықты, бақылау-өлшеу аспаптарын, өнім өткізгіштерді және тұрақты өртке қарсы құрылғыларды пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
588	Топырақ үйіп бекітілген жерге ағаш, бұта, шөп отырғызуға жол бермеу	бол-ма-шы

589	Жанғыш негізге сыйымдылықтарды орнатуға жол бермеу	өрес-кел
590	Резервуарлар мен цистерналарды асыра толтыруға жол бермеу	еле-улі
591	Резервуарлық парк қоймаларында өрт сөндіруші заттар қорының, сондай-ақ оларды өрт сөндіру үшін қажетті санында, ең үлкен резервуарда беру құралдарының болуы	еле-улі
Мұнай өнімдерін ыдыста сақтауға қойылатын талаптар		
592	Қойма үй-жайлары басқа үй-жайлардан отқа төзімділік шегі кемінде EI-45 өртке қарсы қалқалармен бөлу	өрес-кел
593	Тез тұтанатын және жанатын сұйықтықтары бар бөшкелерді қойма еденінде қолдан жинау кезінде 2 қатардан аспайтындай, жанғыш сұйықтықтары бар бөшкелерді механикалық жолмен жинау кезінде – 5 қатарда аспайтындай, ал тез тұтанатын сұйықтықтары бар бөшкелерді - 3 қатардан аспайтындай орналастыру	өрес-кел
594	Қатар енін 2 бөшкелен асырып орындауға жол бермеу. Басты жол енін бөшкелерді тасымалдау үшін 1,8 метрден кем емес етіп, ал қатарлар аралығын кемінде 1 метр етіп орналастыру	өрес-кел
595	Сұйықтықты тек қана жарамды ыдыста сақтау	еле-улі
596	Ыдыстағы мұнай өнімдерін сақтауға арналған ашық алаңдарды сырты бойынша жер белдеуімен немесе биіктігі 0,5 метрден кем емес алаңға өтетін пандустары бар, жанбайтын тұтас қабырғамен қоршау	өрес-кел
597	Топырақпен үйіп қоршалған бір алаңның шегінде 4 қатардан аспайтын қатарлар арасындағы бөліктері кемінде 10 метр, ал қатар мен білік (қабырға) арасында кемінде 5 метр, мөлшері 25х15 метр және биіктігі 5,5 метр бөшкелерді орналастыру. Екі аралас алаңдардағы қатарлар арақашықтығын 20 метрден кем болмайтындай етіп орналастыру	өрес-кел
598	Қоймаларда тікелей және топырақпен үйіп қоршалған алаңдарда мұнай өнімдерін құюға, сондай-ақ буып-түю материалдары мен ыдысты сақтауға жол бермеу	еле-улі
22. Ауыл шаруашылығы объектілеріне қойылатын талаптар		
599	Отпен жылытатын азық дайындау үшін вакуумдық - сорғыш және жылу генераторларын орналастыруға арналған үй-жайларды, сондай-ақ мал шаруашылығы және құс шаруашылығы ғимараттарына жапсарлас немесе олардың ішінде салынған ірі жемшөптер қорын сақтауға арналған үй-жайларды мал шаруашылығы мен құс өсіру фермаларындағы мал мен құсты ұстауға арналған үй-жайлардан өртке қарсы қабырғалармен және жабындылармен бөлу. Көрсетілген үй-жайларды тікелей сыртқа шығу жолдарымен жабдықтау	өрес-кел
600	Жануарлар мен құстарға арналған үй-жайларға шеберханалар, қоймалар, автокөлік, трактор, ауыл шаруашылық техникасын орналастыруға, сондай-ақ фермаларға қызмет көрсетуге байланысты емес жұмыстарды жүргізуге жол бермеу. Бұл үй-жайларға газ шығаратын трубалары ұшқын өшіргіштерімен жабдықталмаған тракторларға, автомөкөліктер мен ауыл шаруашылық машиналарына кіруіне жол бермеу	бол-машы
601	20 және одан астам мал басы болған жағдайда сүт тауары фермаларында (кешендерде) топтық байлау әдісін қолданудың болуы	еле-улі
602	Фермалардың шатырдағы үй-жайларында ірі жемшөпті сақтаған кезде мына іс-шараларды қамтамасыз ету: 1) төбе жабынын өртенбейтін материалдардан жасау; 2) шатырдағы ағаш жабындарын және жанғыш жылытқышты шатыр үй-жайлары жағынан тұтанудан жанғыш жылытқыш бойын қалыңдығы 3 сантиметр балшық сылағымен (немесе теңбе-тең оттан қорғаумен) немесе өртенбейтін жылытқышпен қорғау; 3) шатырдағы электр желісін механикалық ақаулықтардан қорғау; 4) түтіндіктерді периметр бойынша 1 метр қашықтықта қоршау	өрес-кел
603	Электр брудерлерін орнатқанда және пайдаланғанда мына іс-шараларды қамтамасыз ету: 1) жылу қыздырғыш элементтерінен төсемдер мен жанғыш заттарға дейінгі қашықтықты ұзынынан 80 сантиметрден кем емес, ал көлденең 25 сантиметрден кем емес ету; 2) тек зауытта шығарылған қыздыру элементтері қолдану және қызған бөлшектері түсіп қалу ықтималы болмайтындай етіп орнату. Ашық жылыту элементтерін қолдануға жол бермеу;	өрес-кел

	3) оларды электр энергиясымен қамтамасыз ету бөліп таратқыш қалқанынан дербес желілері бойынша іске асыру. Брудердің әрқайсысын дербес ажыратқыштармен жабдықтау; 4) бөліп таратқыш қалқанының барлық электр желісін тоқтан ажыратқыш қосқышымен, сондай-ақ қысқа тұйысу мен шамадан тыс жүктемеден қорғау құрылғысымен жабдықтау	
604	Жылжымалы ультракүлгін қондырғылар және олардың электр жабдықтары жанғыш материалдардан 1 метрден кем емес қашықтықта орналастыру	өрес-кел
605	Қырқатын агрегаттың бензин қозғалтқышын ғимараттардан 15 метр қашықтықта, шөп пен қоқыстан тазартылған алаңшада орнату. Жанар-жағармай материалдарының қорын сақтауды қырку бекеті мен құрылыстардан 20 метр қашықтықта, жабық металл ыдыста жүзеге асыру	өрес-кел
606	Қырку бекетінде ауысым өнімінен артық жүн жинауға және өту-шығу орындарына жүн теңдерін үйіп қоюға жол бермеу	өрес-кел
607	Аммиак селитрасын отқа төзімділігі I және II дәрежелі дербес шатырсыз бір қабатты өртенбейтін едендері бар ғимараттарда сақтау. Ерекше жағдайларда селитраны отқа төзімділігі I немесе II дәрежелі ауыл шаруашылығы кәсіпорнының минералды тыңайтқыштардың ортақ қоймасының жеке бөлігінде сақтауға жол беріледі. Әсері күшті тотықтырғыштарды (магний және кальций хлораттары, сутегі тотығы) отқа төзімділігі I, II және III дәрежелі ғимараттардың жеке бөліктерінде сақтау	еле-улі
608	Фермалар мен басқа ауыл шаруашылығы объектілерін қылқан жапырақты ормандарға жақын, құрылыстар мен орман алқаптарының арасында орналастырғанда көктемгі-жазғы өрт қауіпті кезеңге бульдозерлер, соқалар және басқа да топырақ өңдейтін құрал-жабдықтар арқылы (шаруашылық тұрғыдан орынды болса, қорғайтын алқаптарда картоп, бөрібұршақ, түйебұршақ сияқты өртке төзімді өсімдіктер) орнатылатын өртке қарсы қорғау алқаптарын құру	еле-улі
Ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеуге қойылатын талаптар		
609	Қаптарды ұннан тазарту және оларды сақтау үшін қапты қағатын машинасы орнатылған оқшауланған үй-жайлардың бар болуы	еле-улі
610	Нан пісіру кәсіпорындарында сұйық май мен өсімдік майын ыдыссыз сақтауды жеке үй-жайларда қамтамасыз ету	еле-улі
611	Қатты отынмен жұмыс істейтін нан пісіру пештерінің үздіксіз бесікше подикті тұйық жерлеріндегі отындары үшін өртке қарсы қалқамен (өртке қарсы есікпен) және жабындымен бөлінетін бөлмелердің бар болуы	еле-улі
612	Отын бөлмесінде бір ауысымға арналған қатты отыннан аспайтын қордың болуына жол бермеу	еле-улі
613	Нан пісіру пештері сұйық отында жұмыс істегенде сұйық отынның шығыс бактарын орнатуға арналған өртенбейтін құрылыстан жасалған ғимараттан тыс және оқшауланған бөлмелердің бар болуы	еле-улі
614	Элеваторлардағы, ұн тартатын, құрама жем және арпа зауыттарында бір мезгілде 15 адамнан кем болатын өндірістік үй-жайлардың есіктерін үй-жайлардың ішіне қарай (эвакуациялау орнына қарсы) ашылатындай етіп жасауға жол беріледі. Сонымен қатар тамбур-шлюздердің есіктері әр жаққа ашылады (өндірістік үй-жайлардан тамбур-шлюздеріне қарай эвакуациялау жолына қарсы, тамбур-шлюзден саты алаңына қарай есіктер – эвакуациялау жолы бойымен)	өрес-кел
615	Таспа конвейерлерін өткізуге арналған өртке қарсы ойықтарда автоматтандырылған өрт сөндіру қалқандардың немесе өрт шыққан жағдайда оларды жабуға арналған құрылғылардың болуы	өрес-кел
616	Тұрмыстық, қосалқы және әкімшілік-шаруашылық үй-жайлары, басқару пультінің үй-жайлары, электр таратқыш құрылғылары, желдеткіш камералары мен саты алаңдары арқылы ауа жолын, материал өткізгіштерін, бағытсыз құбырларды өткізуге жол бермеу	өрес-кел
617	Циклондарды сыртта, жем кептіргіштерге және қазандықтардың түтін құбырларына қараған жаққа орнатуға жол бермеу	еле-улі
618	Кабельдерді төсеуге арналған шахталарда норийлер, бағытсыз және аспирациялау құбырларын, сондай-ақ басқа тасымалдау және технологиялық жабдықтарды орнатуға жол бермеу	еле-улі
619	Астық сақтау қоймаларының, астықты қайта өндіретін кәсіпорындардың қабаттарында қабатаралық және цех аралық байланыстың (телефондар, сөйлесу құбырлары, қоңыраулар) болуы	бол-ма-шы
620	Автокөлікке өнім мен қалдықтарды ыдыссыз тиеу кезінде аумақты шаң басудан сақтандыратын құрылғылары болуы	еле-улі
621		

	Аралас жем зауыттарында темір жол және автокөлігінен ұн шикізатын және кебектерді түсіру орындарын шаң басудың алдын алу мақсатында аспирациямен қамтамасыз ету	елеулі
622	Үй-жайларға шаң кіруіне кедергі келтіру үшін силостарға және бункерлерге арналған люктерді, сондай-ақ бағытсыз құбырлардағы, ауа өткізгіштердегі және аспирациялық қаптамалардағы шағын люктердің тығыз қосылуларын қамтамасыз ету	өрескел
623	Барлық қоймаларда бір-бірінен 100 метрден аспайтын қашықтықта орналасқан сыртқы сүйеп қоятын баспалдақтардың болуы	елеулі
624	Өнімділігі сағатына 50 тонна астам норийлерді тоқтауларда кері жүруден лентаны қорғайтын автоматты тежеуіш құрылғылардың болуы. Норийлерді және жеке бөлшектерді ағаштан немесе басқа жанғыш материалдардан жасауға жол бермеу	елеулі
625	Сына тәрізді қайыс баулар жинағы толық болмағанда жұмыс істеуге немесе шкив бунақтарының пішініне сәйкес келмейтін пішіні бар қайыс бауларды қолдануға жол бермеу	елеулі
626	Тозанды жинауға және сақтауға арналған ыдыстар мен жедел (өндірістік) ыдыстардың аспирациясының технологиялық және көліктік жабдығы бар бір аспирациялық қондырғыға қосылуына жол бермеу	елеулі
627	Технологиялық және көліктік жабдықтың аспирациялық қондырғылармен бұғаттағышының болуы	елеулі
628	Элеваторлардың жұмыс ғимараттарында желдеткіштер мен дән кептіргіштерінің тозаң тұтқыштарын орналастыруға жол бермеу	елеулі
629	Элеваторларда аспирациялық қалдықтарды және бункерлер мен силостарда өндірістік тозанды жинауға және сақтауға жол бермеу	елеулі
630	Шикізат және дайын өнім қойма үй-жайлары арқылы транзитті ауа арналарын, сондай-ақ жарылыс өрт қаупі және өрт қаупі бойынша А, Б, және В1-4 санатындағы үй-жайлары арқылы төсегуге жол бермеу	елеулі
631	Желдеткіштер мен ауа үрлегіш машиналардан кейін орналасқан (аспираторлық шахталардың, тозаң камералардың) тозаңның гравитациялық отырғызуына арналған ыдыстарды пайдалануға жол бермеу	елеулі
632	Ауа өткізгіштер мен материал өткізгіштерді кемінде екі жерде жерге тұйықтау	елеулі
633	Қондырғылар элементтері арасындағы қосылуларда электр өткізбейтін бояулармен сырланған, диэлектрлік материалдар мен шайбалардан жасалған болттарына шайбалардың қолдануына жол бермеу	елеулі
634	Аспирациялық қондырғылардың ауа арналарының жылыту жүйесінің құбыр жолдарымен түйісуіне жол бермеу	елеулі
635	Аспирация жүйелері дұрыс істемейтін, жобалық және техникалық құжаттамада көзделген норийлер мен ұнтақтағыштардағы жарылыс ыдыратқыштары жоқ жабдықты пайдалануға жол бермеу	өрескел
636	Өнімдерді (шикізатты) жаншып үтетін станоктар, ұнтақтағыштар, қамшылау машиналары және соқпа машиналар арқылы өткізу алдында магнитті сепараторлардың болуы	елеулі
637	Тазартқыш машиналардың түйгіштерінде сызаттар мен сынықтардың болуына жол бермеу. Ұшқынның пайдалануына жол бермеу үшін түйгіш барабанының ішкі бетіне түйгіштердің тиюіне жол бермеу	өрескел
638	Тізбекті конвейерлерде (тиелген қырнауыштары бар) қораптар толған кезде конвейерді автоматты түрде тоқтататын тегеурін бергіштердің немесе дөңгелекті ажыратқыштардың болуы	елеулі
639	Иірліктердің тұтануын болдырмау үшін өнімнің жүрісі бойынша олардың шеттеріне өнімнің қысымына байланысты ашылатын сақтандырғыш клапандарының болуы	өрескел
640	Көлік таспаларын және жетек қайыс белбеулерін металдан жасалған қапсырма шеге, болттар арқылы (олар жанғыш вулканизацияны пайдаланып, қайыс белдікшелермен тігілу арқылы қосылуы тиіс) қиыстыруға жол бермеу	елеулі
Құрама жем зауыттарының жабдықтарын пайдалануға қойылатын талаптар		
641	Ұнтақтағыштардың балғаларында сызаттар мен басқа да ақаулардың болуына жол бермеу	өрескел
642	Ұсақтатқыштар үшін тек зауытта шығарылған сақтандырғыш шрифтітерінің болуы Оларды көлемдері және механикалық сипаттамалары белгісіз металл өзектермен ауыстыруға жол бермеу	елеулі
Ұн тарту және жарма зауыттарын ұстауға қойылатын талаптар		

643	Өнімі жоқ, біліктері қысылған, белағаштарының бойымен ауытқып және жылжып кеткен станоктармен жұмыс істеуге жол бермеу	елеулі
644	Тозаң өткізбейтін материалдан жасалған, сыртқа шығаратын келте құбырлары бар иілгіштермен тығыз қосылған елек-суырғы машиналарының себу шанақтарының, тас іріктегіштердің, сепараторлардың иіlmелі қосылыстарын қолдану	елеулі
645	Бастиегі түсіріліп тұрғанда, тарту құрылғылары дұрыс болмаған, қажак дискілері нашар бекітілген немесе кептіргіш дөңгелектері болмаған жағдайларда аршу машиналарын іске қосуға жол бермеу	елеулі
646	Аршу машиналары мен ажарлау машиналарының дискілерінде, пішімбіліктерінде және декаларында сызаттар мен ақаулықтардың болуына жол бермеу	елеулі
647	Электр магнитті сепараторларының бұғаттағышын электр энергиясы тоқтаған кезде электр магниттеріне өнімнің жетуін болдырмайтындай етіп қамтамасыз ету	елеулі
Нан пісіру кәсіпорындарын ұстауға қойылатын талаптар		
648	Каналдық пештердің газ құбырлары мен жоғарғы от жағу бөліктерінде жарылыстан сақтандыратын клапандардың болуы, бір жарылыс клапанының ең аз алаңы - 0,05 м ²	өрескел
649	Пештерді жылу мен газ тәрізді заттарды шығаруға арналған желдеткіш құрылғыларымен жабдықтау	өрескел
650	Газ тәрізді және сұйық отындармен жұмыс істейтін пештерде авариялық жағдайларда: 1) пештің оттығына сұйық отын және жандыруға арналған құрылғыларға ауа жеткізу тоқтағанда (сұйық отынмен жұмыс істейтін пештер үшін); 2) жылыту жүйесіндегі жылытатын газдардың шекті температурасынан асып кеткенде; 3) конвейер тоқтаған кезде отын жеткізуді автоматты түрде тоқтататын құрылғылардың болуы	өрескел
651	Пештерде авариялық жағдайларда пісірілген өнімдерді шығаруға арналған резервтік механизмі бар қол жетегінің болуы	елеулі
Технологиялық процестерді ұстауға қойылатын талаптар		
652	Жабдықты өнімділік пен мақсаты бойынша технологиялық схеманың талаптарына сәйкес қолдану	елеулі
653	Цехтың ішіндегі пневматикалық көліктен шлюз бекітпелерінің немесе жүк түсіргіштерінің бекітпе топтарының шеткі білікшелерінде жылдамдықты бақылау релесінің болуы (талап өнімділігі жоғары жабдық жиынтығының шлюз бекітпелеріне қолданылмайды)	елеулі
654	Дәнді емес өнімдерді (шрот, күнжара, түйіршіктелген шөп ұнын) астық элеваторларының сүрлемдері мен бункерлерінде қабылдауға және сақтауға жол бермеу	елеулі
655	Дәнді жүгеріні ғимараттан тыс орнатылған шахтадағы түзу ағынды кептіргіштерде кептіру	елеулі
656	Күріш, тары, қаракұмық қауыздарын жарма зауыты жұмысының 1-2 тәулікке сыйымдылығы бар бункерлік үлгідегі қоймаларда сақталуын қамтамасыз ету Қауыздарды ашық алаңдарда, төбе астында сақтауға жол бермеу	елеулі
657	Дән, күнжара және шроттарды сақтауы жүзеге асырылатын барлық сүрлемдер міндетті түрде температурасын қашықтықтан бақылау қондырғыларының (тұрақты термометр жүйелерімен) болуы	елеулі
658	Өздігінен тұтануға бейім күнжара, шрот және басқа да ұнтақты шикізатты олар тұрған ыдыстардан бос ыдыстарға кезең-кезеңмен ауыстырып тұруды қамтамасыз ету. Шикізатты бункерлер мен сүрлемдерде үздіксіз сақтаудың рұқсат етілген мерзімдері негізінде зауыттың бас технологы немесе технологиялық зертхананың меңгерушісі әзірлеген жоспар-графиктің болуы	елеулі
659	Өндірістің қалдықтарын тасымалдау үшін үй-жайға шаң шығуды болдырмайтын бағытсыз, механикалық көлік пен пневмокөлікті (норийлер, шынжырлы тасымалдағыштар, жабық қаптамалардағы таспалы және роликтері жоқ конвейерлер) қолдану	елеулі
Дәнді дақылдарды жинау және азық дайындау кезінде қойылатын талаптар		
660	Дәнді дақылдарды жинар алдында астықты алқаптардың алаңын 50 гектардан кем емес учаскелерге бөлу. Участкелер арасына кендігі 8 метрден кем емес шалғы жолын жасау. Шалғы жолынан шабылған астықты дереу жинау. Шалғы жолының ортасында ені кемінде 4 метр жер жыртудың болуы	елеулі
661	Уақытша егін қостарын астықты алқаптардан, тоқтан кемінде 100 метр алшақ жерге орналастыру	

		еле- улі
662	Көлемі 25 гектардан астам жиналып жатқан астық алқаптарына тура жақын жерлерде өрт шыққан жағдайда өртенген зонаны жыртуға арналған сокасы бар трактордың болуы	өрес- кел
663	Астық қырымдарын ғимараттар мен құрылыстарға 50 метр, ал астық алқаптарына – кемінде 100 метр алшақ орналастыру	өрес- кел
664	Қыр жағдайларында сақтау және мұнай өнімдерін құю кеуіп қалған шөптен, жанғыш қоқыстан тазартылған және ені 4 метр кем емес жолағы жыртылған, немесе токтардан, мая шөп пен сабандардан, астық алқаптарын 100 метр қашықтықта және құрылыстардан 50 метр кем емес қашықтықта жыртылған жерде арнайы бөлінген аудандарда жүзеге асырылады	өрес- кел
665	Дәнді дақылдарды жинау және азық дайындау кезеңінде: 1) тракторлардың, қаппақтары жоқ немесе қаппақтары ашық өзі жүретін шассилер мен автомобильдердің жұмыс істеуіне; 2) қозғалтқыштардың радиаторларындағы шанды күйдіру үшін дәнекерлейтін лампаларды қолдануға; 3) далада түнгі уақытта автомашиналарға жанар-жағар май құюға жол бермеу	өрес- кел
666	Қозғалтқыштардың радиаторларын, битерлердің, сабан толтырғыштардың, транспортерлер мен жинағыштардың біліктерін, шнектер мен басқа да тораптар және жинау машиналарының бөлшектерін шаңнан, сабаннан және дәндерден дер кезінде тазарту	еле- улі
Дәруменді шөп ұнын дайындауға және сақтауға қойылатын талаптар		
667	Шөпті ұнды жасауға арналған агрегаттарды төбенің астына немесе үй-жайға орнату	еле- улі
668	Шөпті ұнды дайындау бекетінен бастап құрылыстар мен жанар-жағармай материалдары бар цистерналарға дейінгі өртке қарсы аралықтарды кемінде 50 метр, ал құнарсыз азықтар сақталатын ашық қоймаларға дейін – кемінде 150 метр етіп орындауды қамтамасыз ету	өрес- кел
669	Жұмсалатын отын бағын агрегат үй-жайынан тыс орнату. Отын құбырларын кемінде екі вентильмен (біреуі – агрегатта, екіншісі – отын бағында) жабдықтау	еле- улі
670	Ұнды бөлек тұрған қоймада немесе өртке қарсы қабырғалар мен жабындыларымен бөлінген және сенімді желдеткіші бар бөлікте басқа заттар мен материалдардан бөлек сақтауды қамтамасыз ету	еле- улі
671	Қоймаға ылғал түсіруге жол бермеу. Ұнды үйіп сақтауға жол бермеу	еле- улі
672	Ұны бар қаптарды бір қатарға екі қаптан биіктігі 2 метрден аспайтындай етіп қатарларға жинауды қамтамасыз ету. Қатарлар арасындағы өту жолдарының кеңдігін кемінде 1 метр, ал қабырғалар бойынан – кемінде 0,8 метр етіп орындау	еле- улі
Зығырды, сораны және өзге де техникалық дақылдарды бастапқы өңдеуге қойылатын талаптар		
673	Зығыр, сора және басқа техникалық дақылдарды өңдеуге арналған үй-жайларды машина бөлімшесінен оқшаулауды қамтамасыз ету	өрес- кел
674	Іштен жану қозғалтқышының шығару құбырларын ұшқын сөндіргіштермен жабдықтау. Құбыр шығатын жерде жанғыш құрылғылар арқылы өртке қарсы аралықты орнату	өрес- кел
675	Зығыр шикізатын (сабандар, трестер) маяларда, шохаларда (жабын астынан), жабық қоймаларда, ал талшықтар мен қалдық талшықтарды – тек жабық қоймаларда сақтау	еле- улі
676	Техникалық дақылдарды алғаш өңдегенде: 1) фермалар, жөндеу шеберханалары, гараж аумағында зығырды сақтауға және жармалауға; 2) автомашиналарға, тракторларға өндірістік үй-жайларына, дайын өнімдер мен шохаларға қоймаларына кіруге. Автомашиналарды кемінде 5 метр, ал тракторлардың көрсетілген ғимараттардан, маялардан және шохалардан кемінде 10 метр қашықтықта тоқтату көзделеді; 3) илеу-түту цехында пешпен жылыту жүйесін орнатуға жол бермеу	еле- улі
677	Зығыр өңдеу пунктін аумағына кіретін автомобильдерді, тракторларды және басқа да өзі жүретін машиналарды жарамды ұшқын сөндіргіштермен жабдықтау	өрес- кел
678		

	Маяларға (шошаларға) жақындағанда көлік құралдарын қозғалтқыштың шығу жүйелерінен пайдаланылған газдардың шығу бағытына қарама қарсы жағымен кіруді қамтамасыз ету	елеулі
679	Зығыр өңдеу бекетінің аумағында темекі шегуге арналған орындарды өндірістік ғимараттар мен дайын өнімді жинап қою орындарынан 30 метрден кем емес қашықтықта орналастыру	елеулі
680	Зығырды алғашқы өңдеу ғимараттарының төбелерін жанбайтын материалдардан жасау	өрескел
681	Тресталарды табиғи түрде кептіруді арнайы бөлінген учаскелерде жүзеге асыру	елеулі
682	Өндірістік ғимараттарда орналастырылған кептіргіштерді басқа үй-жайлардан I-типтік өртке қарсы бөгеттермен бөлу	өрескел
683	Өндірістік бөлмедегі тресталар санының ауысымдық қажеттіліктен артуына жол бермеу. Машиналардан кем дегенде 3 метр қашықтықта жинауды жүзеге асыру	елеулі
684	Темекі кептіргіштердегі сөрелер мен этажеркаларды жанбайтын материалдардан жасау. Қыздыру құбырларының үстіндегі отты кептіргіштерде, оларға темекі түсуден қорғайтын металдан жасалған күнқағардың болуы	өрескел
Мақта шикізатын жинауға, кептіруге, сақтауға және бастапқы өңдеуге қойылатын талаптар		
685	Мақта жинау кезінде: 1) мақта егістігінде темекі шегуге және ашық отты пайдалануға; 2) бункеріне өңделмеген мақта толтырылған мақта жинайтын машинаны егістікте қалдыруға, отын құюға; 3) су жүйесі мен электр жабдығы бар ақаулы мақта жинайтын машиналарды пайдалануға; 4) мақта кептіруге арналған алаңдарда мақта жинайтын машиналардың тұруына жол бермеу	өрескел
686	Тракторлардың, автокөліктердің, мақта жинағыш машиналардың тұрағын оларды майлау және жанармаймен толтыру өңделмеген мақтаны табиғи кептіруге арналған алаңдардан кем дегенде 50 метр қашықтықта жүзеге асыру	елеулі
687	Мақта шикізатын табиғи кептіруге арналған алаңдарды тұрғын үйлерден, қоғамдық ғимараттардан, жөндеу шеберханаларынан кемінде 150 метр, ал жоғары вольтты және төменгі вольтты электр беру желілерінің тіреу биіктігінен кемінде 1,5 метр алшақ орналастыру	өрескел
688	Мақта шикізатын табиғи кептіруге арналған алаңдарды сыртқы өрт сөндіру мақсаттары үшін кемінде 50 текше метр есептік мөлшермен қамтамасыз ету	елеулі
689	Мақта шикізатын табиғи кептіруге арналған алаңдарды асфальттау немесе қалыңдығы кемінде 5 сантиметр сазды топырақпен тегістеу. Мақтаны жолдың жүретін бөлігінде кептіруге жол бермеу	елеулі
690	Технологиялық жабдыктан тозаңның бөлінуіне жол бермеуді қамтамасыз ететін құрылғыларды (герметизациялау тораптары, жергілікті сорғылар) жарамды күйде ұстау	елеулі
691	Элеваторларда сатылары бар тұрақты алаңдарды қамтамасыз ету. Алаңды төменнен жоғары қарай 0,1 метр биіктікте кемінде 0,9 метр болатын тұтас жапсырмалы сүйенішпен қоршау	елеулі
692	Элеватор жетегінде таспа үзілген жағдайда, жарамды автоматты қорғағышының ақаулығының болуына, сондай-ақ жұмыс органдарының элеватор қорабының қабырғасына тиіп тұруына жол бермеу	елеулі
693	Элеватордың қаптамасын мықты тиектері мен тұтас периметрі бойынша жабынның тығыздығын (герметикалығын) қамтамасыз ететін жеңіл ашылатын люктермен жабдықтау	елеулі
694	Транспортерлерді төменгі таспадан өңделмеген мақтаны шығаруға арналған жарамды арнайы қондырғымен жабдықтау	елеулі
695	Пневмокөлік жүйесіне кіретін аппараттар мен машиналардың жерге тұйықтауын жарамды күйде ұстау. Өңделмеген мақтаны желдеткіш арқылы механикалық түрде қайта өңдеуді жол бермеу	елеулі
696	Топтағы бунттардың санының бір бунтқа алаң мөлшері 65x14 метр болғанда екеуден, алаң мөлшері 25x14 метр болғанда төртеуден немесе бір бунтқа алаң мөлшері 25x11 метр болғанда, алты бунттан артық болуына жол бермеу. Бунттың биіктігін 8 метрден аспайтындау орындау	өрескел
697	Топтағы бунттар арасындағы өртке қарсы бөліктердің 15 метрден аз болуына, бунттардың топтары арасындағы өртке қарсы бөліктердің 30 метрден аз болуына жол бермеу	өрескел
698	Өңделмеген мақтаны кептіру үшін қолданылатын жылу өндіргіш қондырғыларды жанбайтын конструкциялардан жасалған оқшау үй-жайларда орнатуды жүзеге асыру	елеулі

699	Мақта талшығын бумамен ғана сақтауды жүзеге асыру	еле-улі
700	Мақта талшығы бумасын ашық алаңдарда қатарлап сақтау кезінде мақтаның стандартты қатарының өлшемін ұзындығы 22 метрден, ені 11 метрден, биіктігі 8 метрден аспайтындай етіп орындау	өрес-кел
701	Мақта зауыттары мен мақта бекеттерінде 2400 тоннадан артық өңделмеген мақтаны сақтау кезінде жоғары қысымды өртке қарсы су құбырының болуы	еле-улі
Ат қорасын ұстауға және мал жемін сақтауға қойылатын талаптар		
702	Ат қоралар үй-жайларында екі және одан астам дербес қақпаның болуы, олардың алдынан табалдырықтарды, сатыларды, қақпа асты саңылауын орнатуға жол бермеу. Қақпаны жеңіл ашылатын тиектермен жабу	өрес-кел
703	Ат қоралардың үй-жайларында өрт болған жағдайда жылқыларды жылқы тұратын орындардан бір мезгілде босатып шығаруға мүмкіндік беретін құрылғылардың болуы	еле-улі
704	Жануарларға жем дайындауға арналған үй-жайларды ат қоралардың басқа үй-жайларынан жанбайтын материалдардан жасалған құрылымдармен (қабырғалармен және қалқалармен) бөлу	өрес-кел
705	Жемшөп үй-жайды, сондай-ақ төсемдерді сақтауға арналған үй-жайды басқа үй-жайлардан өртке қарсы қалқалармен және жабындылармен бөлу және сыртқа дербес шығу жолымен қамтамасыз ету	өрес-кел
706	Ат қоралардан жылқыларды эвакуациялау үшін өрт болған жағдайда жануарларды эвакуациялау жоспарының болуы	бол-ма-шы
707	Ат қораларда электр желілерін пайдалану кезінде: 1) электр желілерін жануарлар тұратын орындардың үстінен орналастыруға; 2) электр желілерінің астынан шөп, сабан жинауға; 3) электр желілері мен кабельдерін ат қоралардың үй-жайлары арқылы транзитпен төсеуге; 4) қуаты осы шырақ түрі үшін шекті рұқсат етілгеннен артық болатын лампаларды пайдалануға; 5) шырақтарды тікелей желілерге ілуге жол бермеу	өрес-кел
708	Шеберханалар құрылғыларын, қоймаларды, автокөлік тұрақтарын орналастыруды, сондай-ақ жануарларға қызмет көрсетумен байланысты емес қандай да бір жұмыс жүргізуге жол бермеу	өрес-кел
709	Осы үй-жайларға іштен жану қозғалтқыштары бар, пайдаланылған газ шығатын құбырлары ұшқын сөндіргіштермен жабдықталмаған көлік құралдарын өткізуге жол бермеу	еле-улі
710	Қақпаларда олардың автоматты түрде ашылуы үшін серіппелер мен блоктарды орнатуға жол бермеу	еле-улі
711	Үй-жайларды жарықтандыру үшін керосин лампаларын, шырақтарды және ақаулы электр фонарьларды қолдануға жол бермеу	өрес-кел
712	Уақытша пештерді орнатуға жол бермеу	өрес-кел
713	Тамбурлар мен өту жолдарында, ат қора шатырларында шөп, жемшөп, төсем сақтауға жол бермеу	еле-улі
714	Ат қоралардың үй-жайларында темекі шегу және ашық отты пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
Жем-шөптерді сақтауға қойылатын талаптар		
715	Жемшөп қорын ферма ғимараттарынан тұйық, жанбайтын қабырғалармен (қалқалармен) және жабындармен бөлінген қосымша (жапсарлас салынған) құрылыстарда сақтау. Тұрғын үйлерінің аула учаскелерінде ғимараттар мен аула маңындағы құрылыстардан кемінде 15 метр арақашықтықта және шаруашылық құрылыстардың шатырларында, электр беру желілерінің астында, учаскелердің сыртқы қоршауларынан 3 метрден аз арақашықтықта, көшелерде, жолдарда, аула маңындағы учаскелерден тыс жерлерде сақтауға жол бермеу	өрес-кел
716	Шөп жинау орнын топырақ білігімен және сым қоршаумен қоршау. Таразыны шөп жинау орнынан тыс орналастыру	бол-ма-шы
717	Жемшөптердің кебендерін (маялары), бастырмалары мен қатарларын электр беру желілеріне дейін кемінде 15 метр, жолдарға дейін кемінде 20 метр және ғимараттар мен құрылыстарға дейін кемінде 50 метр қашықтықта орналастыру	өрес-кел

718	Шөп қоймаларын қоршауларынан бастап жақын орналасқан орман алқаптарына дейінгі қашықтық кемінде 20 метр етіп қамтамасыз ету, периметр бойымен ені кемінде 4 метр жолақ жырту	өрес-кел
719	Өндірістік-шаруашылық кешеннің аумағындағы жемшөп қоймаларын арнайы бөлінген алаңда орналастыру	өрес-кел
720	Кебендерді (маяларды), сондай-ақ кебен (мая) жұптарын немесе қатарларды орналастыруға арналған алаңдарды енін кем дегенде 4 метр жолақтың периметрімен жыртуды қамтамасыз ету. Жолақтың шетінен бастап алаңда орналасқан кебенге (маяға) дейінгі қашықтықты кем дегенде 15 метр, ал бөлек тұрған кебенге (маяға) дейінгі ара қашықтық кем дегенде 5 метр етіп қамтамасыз ету	өрес-кел
721	Бір кебен (мая) орналасқан ауданның 150 шаршы метрден, ал басылған шөп (сабан) қатарының 500 шаршы метрден асуына жол бермеу	өрес-кел
722	Жекеленген қатарлар, бастырмалар мен кебендер (маялар) арасындағы өртке қарсы бөліктерді кемінде 20 метр етіп қамтамасыз ету	өрес-кел
723	Ылғалдылығы жоғары шөптерді конус тәріздес маяға (шөмеlege) аралары кемінде 20 метр етіп бөліп жинау	өрес-кел
724	Жемшөп қоймаларында өрт шыққан жағдайда кемінде 50 текше метр су қорының болуы	еле-улі
Астықты сақтауға қойылатын талаптар		
725	Астық қоймаларын оқшау тұрған ғимараттарда орналастыру	өрес-кел
726	Астықты үйіп сақтағанда үйменің төбесінен бастап жабынның жанғыш құрылымдарына дейінгі, сондай-ақ шырақтар мен электр өткізгіштерге дейінгі қашықтықты кемінде 0,5 метр етіп орындауды қамтамасыз ету. Астық тасымалдау орындарында өртке қарсы қалқалардағы ойықтар арқылы от бөгейіш құрылғылардың болуы	өрес-кел
727	Басқа материалдар мен жабдықты астықпен бірге сақтауға жол бермеу	еле-улі
728	Қойма үй-жайлары ішінде қолданылатын астық тазалау және іштен жану қозғалтқыштары бар басқа да машиналарды қолдануға жол бермеу	өрес-кел
729	Қойманың екі жағынан қақпалары жабық болғанда жылжымалы тетіктермен жұмыс істеуге жол бермеу	еле-улі
730	Қатты отынмен жұмыс істейтін кептіргіштерді тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың көмегімен, ал сұйық отынмен жұмыс істейтіндерді алаудың көмегімен жағуға жол бермеу	өрес-кел
731	Температураны бақылау аспаптар мен оттықтағы алау сөнгенде отын беруді ажырату автоматикасы, электрмен тұтандыру жүйесі ақаулы немесе оларсыз кептіргіштерде жұмыс істеуге жол бермеу	еле-улі
732	Астықты транспортер таспасының деңгейінен биік етіп үюге және таспаның транспортер құрылымына үйкелуіне жол бермеу	еле-улі
733	Жылжымалы кептіру агрегатын астық қоймасы ғимаратынан кемінде 10 метр қашықтықта орнату	еле-улі
734	Астық қоймаларында астықты желдеткенде желдеткіштерді жанғыш қабырғалардан кемінде 2,5 метр қашықтықта орнату. Ауа өткізгіштерді жанбайтын материалдардан жасау	өрес-кел
735	Өндірістік және қойма үй-жайларының ішінде іштен жану қозғалтқыштары бар машиналар мен жабдықты пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
736	Астықтың жекелеген партияларын бөлу үшін ағаштан жасалған стандартты бидай қалқандарын қолдану	еле-улі
737	Жапсарлас бункерлер мен қойма қабырғалары арасында өту жолдары болған жағдайда олардың енін кем дегенде 0,7 метр етіп қолдану	өрес-кел
738	Барлық ғимараттар мен үй-жайларда ашық қыздыру элементтері бар электрмен қыздыру аспаптарын, ал жарылыс, өрт қауіпті үй-жайларда электрмен қыздыру аспаптарының барлық түрлерін пайдалануға жол бермеу	өрес-кел
739	Нан пісіру және макорон кәсіпорындарында ұнды қаппен жинау кезінде өту жолдары мен өткелдердің енін кемінде: 1) қатарлар арасындағы өту жолдары, кемінде 12 м сайын – 0,8 метр; 2) қатарлардан бастап қабырғаларға дейінгі арақашықтық – 0,7 метр;	өрес-кел

	3) электр тиегіштерге арналған өткелдер – 3,0 метр; 4) көтергіш платформасы бар арбаларға арналған өткелдер – 2,0 метр етіп орнату	
740	Астық өнімдері саласының қалған кәсіпорындарының ыдыста өнім сақтауға арналған қоймасының ішінде: 1) қойманың ортасында, бойлай, ені тетіктердің жұмысын қамтамасыз ететін, бірақ 1,25 метр кем емес – бір; 2) қойма қақпасына қарсы, тура жүретін, ені қақпалардың енінен кем емес екі көлденең; 3) қатарлар мен қойма қабырғасы арасында – ені 0,7 метрден кем емес өту жолын орнату	өрес-кел
741	Жылу беру аспаптарын беті тегіс жерде және оларды тозаңнан жүйелі түрде тазалау мүмкіндігін қамтамасыз ететін биіктікте қолдану	өрес-кел
742	Жылу беру аспаптарына еркін қолжетімділікті қамтамасыз ету	өрес-кел
23. Энергетикалық объектілерге қойылатын талаптар (энергия өндіруші және энергия беруші)		
Электрондық-есептеу машиналары бар зертханалар мен үй-жайларға қойылатын талаптар		
743	Зертхана үй-жайларында барлық заттардың, материалдар мен құралдардың біртектілігі немесе типтері бойынша сақтау. Химиялық әсері өрт немесе жарылыс туғызатын заттарды бірге сақтауға жол бермеу	еле-улі
744	Химиялық зертханалық жайлардың едендерін технологиялық талаптарға және айналатын химиялық заттарға байланысты метлах плиткаларыннан, линолеумнан және басқа да материалдардан жасау	өрес-кел
745	Қыздыру немесе жарылыс қаупі бар заттарды қолдана отырып жұмыс істеуге арналған жұмыс үстелдері мен сору шкафтары жанбайтын материалмен, ал қышқыл және сілтілермен жұмыс істеуге арналғандары - коррозияға қарсы материалдармен толығымен жабылуы және сұйық заттардың төгілуінің алдын алу үшін борттарының болуы	өрес-кел
Ағыз уэстакадаларына қойылатын талаптар		
746	Мұнай өнімдерін дайындауға және қотаруға арналған жайларды (мазут сорғыш, май сорғыш, майды қайта өндіру және басқалары) таза күйінде ұстау	бол-машы
747	Тұрақты орнатылған автоматты газ талдағыштарының, сондай-ақ өндірістік үй-жайларда будың ауадағы қауіпті концентрациясының болуы туралы дыбыстық және жарықтық дабыл беру қондырғыларының техникалық жай-күйін жүйелі түрде тексеру, тексеру нәтижелерін жедел журналға енгізу	бол-машы
748	Электр қыздырғышты және басқа да электр жабдығын май тазалау қондырғыларында орнату	өрес-кел
749	Май тазалау қондырғыларындағы жабдықтарды жанбайтын негіздерде орнату	өрес-кел
Құю құрылғыларына қойылатын талаптар		
750	Автоцистерналарға және басқа да ыдыстарға мұнай өнімдерін құюды қатты жабыны бар арнайы жабдықталған алаңдарда жүзеге асыру. Алаңда гидросырма арқылы арнайы жинақ сыйымдылығына өтетін (төгілген сұйықты жоюға арналған) ұйымдастырылған ордың болуы, ол кезең-кезеңмен тазаланып тұрады	еле-улі
751	Құятын алаңда қауіпсіздіктің қажетті белгілерінің және автоцистерналарға мұнай өнімдерін құю кезінде өрт қауіпсіздігі жөніндегі негізгі талаптары бар тактайшаның болуы	еле-улі
752	Автоқұю эстакадасында автоцистерналарды сүйреу үшін арқансым мен немесе қарнақтың болуы	еле-улі
Газ шаруашылығын ұстауға қойылатын талаптар		
753	Газ реттеу қондырғыларының газ шаруашылығы үй-жайларында жабдықтарды пайдалану жөніндегі жергілікті нұсқаулық пен схемалардың болуы, онда өрт қауіпсіздігі жөніндегі нақты талаптар жазылады. Үй-жайлардың көрінетін сыртқы және ішкі орындарында қауіпсіздік белгілерінің болуы	бол-машы
754	Бақылау-өлшеу құралдары мен басқару қондырғылары бар үй-жайларды газ реттеуші пункттерден, қабырғасы газбен тығыздалған газ реттеуші қондырғылардан бөлек орналастыру, оған тесіп өтетін ойық пен тесікке жол берілмейді. Қабырға арқылы коммуникациялардың өтуіне тек арнайы қондырғылардың (тығыздағыштар) пайдалануымен ғана жол беру	еле-улі
755	Ашық салынатын газ құбырларын айрықша бояулармен бояуды орындау	еле-улі

756	Қолданыстағы газ құбырларын құрал-сайманның ілмектерін орнату немесе құрылыс ағаштарын төсеу үшін пайдалануға жол бермеу	елеулі
Қатты отын қоймаларына қойылатын талаптар		
757	Қатты отындарды (көмірді, сланецті, шымтезекті) сақтайтын алаңды өсімдік қалдықтарынан және материалдардан тазалау	елеулі
758	Құрамында органикалық заттары бар топыраққа көмірді, жанғыш тақтатасты және шымтезекті араластыруға жол бермеу	елеулі
759	Қоймада өздігінен тұтанған отынды сөндіруге және қатардан алғаннан кейін оны салқындатуға арналған арнайы алаңның болуы	елеулі
760	Қатарлармен регламенттік жұмыстарды орындау, сондай-ақ механизмдер мен өрт сөндіру машиналарының өтуі үшін қатарлар төменгі шетінен бастап қоршайтын дуалдарға немесе кран жолдарының іргетасына дейінгі арақашықтық кемінде 3 метр, ал рельс бастиегінің сыртқы шетіне немесе автожолдың жиегіне дейін кемінде 2 метр етіп жасау. Өту жолдарына қатты отынды төгіп тастауға және оларды жабдықпен бөгеп тастауға жол бермеу	елеулі
Қатты отыннан отын беруге қойылатын талаптар		
761	Отынды қайта төгу тораптарында аспирациялық құрылғылардың немесе бүркілген суды, механикалық-ауа көбігін немесе су мен будың қосындысын қолданып жұмыс істейтін қондырғыларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	елеулі
762	Отынды беру кезінде отын беру трактында орналасқан барлық тозаңсыздандыру құралдарының, сондай-ақ отыннан металды, жоңқаларды және басқа да қосындыларды ұстап қалуға арналған қондырғылардың жұмыс істеу қабілеттілігі	елеулі
763	Отын трактының жайларында тазалықты сақтау және тозаң жиналатын барлық орындарында тозаңды жою жұмыстарын ұдайы жүргізу. Қатты отынның түріне, оның қышқылдануға бейімділігіне және үй-жайдың тозаңдануына байланысты бекітілген тазалау графигінің болуы	болмашы
764	Отын беру трактілері бойымен орнатылған жылыту аспаптарының орнату және оларды тазартуға ыңғайлы қолжетімді тегіс бетте орындау	өрескел
765	Отын беру трактісі бойымен орнатылған электр жабдығы шаңнан қорғалатын және шаңды сумен тазарту талаптарына сай болуы	өрескел
766	Отын беру трактісі бойымен жүретін кабельдік трассаларда шаң жиналуын азайту үшін, кабельдердің арасында ойықтардың болуы	елеулі
767	Конвейерлердің үй-жайлары мен галереяларында және шикі отын бункерлерінде шаңнан қорғайтын шырақтарды қолдану	елеулі
768	Отын беру трактісінің галереяларында конвейерлер арқылы өтпе көпірлерді іске жарамды күйде ұстау	елеулі
769	Отын беру трактісінің өндірістік үй-жайларында: 1) арнайы белгіленген орындардан тыс жерлерде темекі шегуге; 2) жылыту үшін электрлік қыздыру аспаптарын қолдануға; 3) ашық қыздыру шамдарын қолдануға; 4) отынды жану (бықсу) ошағынан конвейерлерге беруге және оны бункерге тастауға; 5) отынды конвейерлік таспалардың төменгі қылдарының астына жинауға; 6) апатты жағдайлардан өзге жағдайларда отынмен толтырылған конвейерді тоқтатуға; 7) бөлшектелген жабдықтарды, тасымалдау таспалары мен басқа да жанатын материалдарды, әсіресе галереяларда сақтауға жол бермеу	өрескел
Шаң түріндегі қатты отынды дайындауға және жағуға арналған қондырғыларға қойылатын талаптар		
770	Диірмендер, сепараторлар, циклондар тәрізді шаң дайындау қондырғыларын пайдалану	өрескел
771	Шаң жүйесіндегі сақтандыру құрылғысының мойнына қарама-қарсы 10 метрден жақын қашықтықта жаңа кабельдік трассаны төсеуге жол бермеу. Көрсетілген қашықтықта өтетін қолда бар кабельдік трассалардың ұзындығы кемінде 5 метр болатын металл қаптамалармен (қораппен) қапталуы немесе сақтандыру клапандарының маңына құлату қалқандарының орнатуының болуы	елеулі

Қазандық қондырғыларына қойылатын талаптар		
772	Мазут жолдарында жанбайтын жылу оқшаулағышты қолдану. Жүйелі түрде, бірақ кемінде жарты жылда 1 рет, құбыр жолдарының, жабдықтардың және бункерлердің жылу оқшаулағышының жай-күйін көзбен бақылауды жүзеге асыру. Анықталған бұзушылықтарды жабдықтардың ақаулықтары мен олқылықтар журналында белгілеу	елеулі
Энергия өндіретін қондырғыларға қойылатын талаптар		
773	Энергетикалық қондырғыларды пайдаланған кезде маймен жабдықтау, реттеу, газбен жабдықтау жүйелерінің, сондай-ақ газ-турбиналық қондырғылардың сұйық отын құбырларының фланецті және штуцер қосылулары тығыздығының бұзылуына жол бермеу	елеулі
774	Агрегаттарды пайдаланған кезде ыстық беттерге, жерасты үй-жайлары мен кабельдік трассаларға май тамуына жол бермеу	өрескел
775	Май тиген шүберектер мен ескі-құсқы материалдарды «Ескі-құсқылар үшін» деген жазуы бар сыйымдылығы 0,5 м ³ беті жабылатын металл жәшіктерде сақтау	болмашы
776	Энергетикалық қондырғылардың май бактарынан майды апаттық ағызатын бекіту құрылғыларында (ысырмасында) «Майды апаттық ағызу» деген жазудың болуы, ал қолдан қосу жетегі қызыл түске боялады	болмашы
777	Осы газдарды берудің және оларды жөндеудің орталықтандырылған жүйелерінде орын алған авариядан басқа жағдайда, газ баллондарын олардың корпустарын сутегімен немесе инертті газбен толтыру үшін, генератордың (синхронды компенсатордың) газ бекеттерінде орнатуға жол бермеу	елеулі
778	Сутегімен толтырылған агрегаттың, аппараттың және газ құбырларының корпустарында тікелей өрт қаупі бар жұмыстарды (дөңкерлеу, егеу, біріктіру және басқалары) жүргізуге жол бермеу	өрескел
779	Генераторлардың (синхрондық компенсаторлардың) корпусында және сутегімен салқындататын газ-май жүйесінің жабдықтарында «Ашық отты пайдалануға тыйым салынады», «Темекі тартуға тыйым салынады» «Абай болыңыз! Жарылыс қаупі бар» деген қауіпсіздік белгілері, ал егер отқа төзімді май қолданылмаса, май жүйелерінің көрінетін жерлеріне «Абай болыңыз! Тез тұтанғыш заттар» деген ескерту белгілерінің болуы. Газ турбиналық қондырғылардың корпустарында «Қауіпті! Жарылыс қаупі бар» деген қауіпсіздік белгіні орнату	болмашы
Дизелді және жылжымалы электростанцияларға қойылатын талаптар		
780	Электр өндіруші ұйымдардың қызмет көрсетуші қызметкерлерінің өз бетімен жұмыс істеуге тағайындалғанға дейін өндірістік оқудан, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы мен жабдықты пайдалану бойынша білімдерін тексеруден өтуі	болмашы
781	Пайдаланылған газды шығаратын құбырлармен электр станциясы ғимаратының жанғыш құрылыс конструкцияларымен қиылысқан жерлерінде өртке қарсы іс-шаралардың орындалуы: 1) жылу оқшаулағыштың бар болғандығына қарамастан, шатыр астында және пайдаланылған газды шығару құбырларының айналасымен өтетін қабырғаларда пайдаланылған газды шығару құбырларының қабырғаларынан кемінде 0,5 метр қашықтықта жанбайтын бөліктердің болуы. Құбырдан 1 метр дейінгі аралықтағы орналасқан ағаш конструкцияларды өртке қарсы құраммен өңдеу; 2) шатыр жабынында пайдаланылған газды шығару құбырының айналасында құбырдан ені кемінде 0,5 метр жанбайтын материалдан жасалған бөліктердің жасалуы; 3) пайдаланылған газды шығару құбырын шатыр жабынның үстінен кемінде 2 метр кем болмайтын биіктікте орнату; 4) пайдаланылған газ құбырының ұшын көлденең күйінде ғимараттан тыс орналасқан бетон немесе кірпіш өшіру құралына енгізу	өрескел
782	Үй-жайларда мұнай өнімдерінің бос ыдыстарын сақтауға жол бермеу	елеулі
Электростанцияның және қосалқы станцияның бөлгіш құрылғыларына қойылатын талаптар		
783	Жабық тарату қондырғыларының үй-жайлары мен дәліздерінде тарату қондырғысына қатысы жоқ қойма және басқа да қосалқы құрылыстарын орналастыруға, сондай-ақ электр-техникалық жабдықтарды, материалдарды, қосалқы бөлшектерді, жанатын сұйықтыққа толы ыдыстар мен басқа да әр түрлі газы бар баллондарды сақтауға жол бермеу	өрескел
Кабельдік шаруашылығын ұстауға қойылатын талаптар		
784	Тиісті цехтың бастығы бекіткен кесте бойынша кабельдік құрылыстарды жүйелі түрде тексеру	

	Тексеру нәтижелері мен анықталған кемшіліктердің жедел журналға немесе жабдықтың ақаулары мен олқылықтарына арналған журналға (карточкаға) тіркеу	бол- ма- шы
785	Қоймаларды, шеберханаларды орналастыруға, сондай-ақ жабдықтар мен материалдарды, оның ішінде пайдаланылмаған кабельдік бұйымдарды сақтауға жол бермеу	өрес- кел
786	Кабельдік құрылыстарда кемінде 50 метр сайын жақын жердегі шығу есігіне сілтемелердің болуы	бол- ма- шы
787	Кабельдік құрылыстардағы секциялық аралық қабырғалардың есіктерін өздігінен жабылатындай, жақын жердегі шыға беріске қарай ашылатындай және тығыз жабылатындай етіп жасау	өрес- кел
788	Май толтырылған кабельдерді коректендіретін құрылғылардың үй-жайларында жанатын және осы қондырғыға қатысы жоқ басқа да материалдарды сақтауға жол бермеу	еле- улі
Қуат трансформаторлары мен май реакторларын ұстауға қойылатын талаптар		
789	Май қабылдау құрылғыларының борттық қоршауларын жерден кемінде 150 миллиметр биіктікте қиыршық тас төгілген периметрдің бүкіл бойымен орнату	еле- улі
790	Кабельдік каналдардың қабырғаларын майлы реакторлар мен трансформаторлардың май қабылдағыштарының борттық қоршаулары ретінде пайдалануға жол бермеу	еле- улі
791	Жоба бойынша қарастырылған толық дайындығы қамтамасыз етілмесе, өрт сөндіру қондырғыларының қосалқы станциялар мен электр станцияларындағы майлы реакторлар мен трансформаторларды пайдалану үшін іске қосуға жол бермеу	еле- улі
Аккумулятор қондырғыларына қойылатын талаптар		
792	Аккумуляторлық батареяларға арналған үй-жайдың есігінде жазулардың, сондай-ақ қажетті ескерту және қауіпсіздік бұйрығы белгілерінің болуы	бол- ма- шы
793	Аккумуляторлық батареяларға арналған үй-жайларды табиғи жарықтандыру кезінде терезелердің әйнектерін күңгірт етіп немесе агрессивті ортаға төзімді ақ желімді бояумен жабуды жасау	бол- ма- шы
794	Аккумуляторлық батареяларға арналған үй-жайларда шылым шегуге, ауысым қажеттілігінен асып кететін көлемде қышқыл мен сілтіні сақтауға, арнайы киімдерді және бөгде заттар мен жанатын материалдарды қалдыруға жол бермеу	еле- улі
Жабдықтар мен материалдар қоймаларына қойылатын талаптар		
795	Энергетикалық кәсіпорын аумағындағы қойма ғимаратына еркін кіруді қамтамасыз ету Ашық қоймаларда материалдар мен жабдықтарды сақтауда қатарлар арасы және өрт сөндіру машиналары өтетін жолдың арақашықтығы кемінде 5 метр болуы	еле- улі
796	Қойма аумағында мыналарға жол бермеу: 1) ғимараттар арасындағы, материалдар мен жабдықтардың қатарлары арасындағы өртке қарсы жарылу мен өту жолдардың қоршауға, сондай-ақ оларды ұзаққа созылмайтын уақытқа ғимараттарға орнатуға; 2) қаптамаларды, ыдыстарды және басқа да қалдықтарды өртеуге; 3) қойманың жүк түсіретін аумағында жүктер мен көтеру механизмдерін сақтауға	өрес- кел
797	Қоймаларда мыналарды сақтау: 1) тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды өзге материалдардан бөлек жинау; 2) бояуларды, сырларды және еріткіштерді бөлек сақтау; 3) газ баллондары мен улы заттарды бөлек сақтау. Жануының (жанатын, қиын жанатын) біркелкілігі белгілері бойынша жинау және сақтау және оларға өрт сөндіргіш құралдарды (су, көбік) қолдану үшін әртүрлі материалдар мен жабдықты топтастыру	еле- улі
798	Жерасты немесе цокольды қабаттарда орналасқан қойма үй-жайларында кемінде екі шығатын жер немесе бір шығатын жер және адамдарды тікелей бірінші қабатқа эвакуациялау үшін, сондай-ақ өрт сөндіру құралдарын кіргізу үшін терезенің болуы	өрес- кел
799	Қойма үй-жайларында мыналарға жол бермеу:	

	1) шылым шегуге және ашық отты пайдалануға; 2) әртүрлі материалдар мен жабдықтарды жылыту құралдарынан кемінде 1 метр арақашықтықта жинауға; 3) транзиттік коммуникацияларды (кабельдер, газ құбырлары, бу, су) салуға; 4) стеллаждар, қатарлар арасындағы өтпелерге, сондай-ақ стеллаждар, қатарлар мен қойма қабырғаларының арасындағы өтпелерге де, уақытша болса да, әртүрлі материалдарды жинауға	өрес-кел
800	Кернеуді түсіру үшін арналған ажырату құрылғысын (автомат, ажыратқыш) қойма жайынан тыс жанбайтын қабырғаға, ал жанатын және қиын жанатын қойма ғимаратында – бөлек тұрған бағанаға орнату	өрес-кел
Лактар, бояулар және химиялық реактивтер қоймаларына қойылатын талаптар		
801	Лактар, бояулар, олифтер және әртүрлі еріткіштерді металл бөшектерде, (өнімнің біртегіштігі принципі сақталған кезде) банкілерде және басқа да тығыз жабылатын ыдыстарда бөлек үй-жайларда немесе қойманың бір бөлігінде (боксдерде) сақтауды қамтамасыз ету	елеулі
802	Өздігінен тұтанатын металл ұнтақтарын (алюминий пудрасы, магний ұнтағы және басқалары) тығыз жабылатын металл банкілерде құрғақ үй-жайларда сақтау	елеулі
803	Нитролактарды, нитробояуларды және еріткіштерді жерасты үй-жайларында сақтауға жол бермеу	елеулі
804	Лактар мен сырларды жарылысқа қарсы қауіпсіздендірілген, желдету және жарық жүйесімен жабдықталған бөлек үй-жайда сақтауды және шығаруды жүзеге асыру. Лактарды, сырлар мен еріткіштерді құю үшін арнайы қол сорғыларын, өлшегіштерін немесе басқа да кіші механизация құралдарын пайдалану	елеулі
805	Ағызу-сору желдеткіші жарамсыз болған жағдайда, лак-бояу заттарына арналған үй-жайлары бар қойма жайларын пайдалануға жол бермеу	елеулі
Газдары бар баллондар қоймаларына қойылатын талаптар		
806	Баллондарды пайдалану, сақтау және кәсіпорындарға тасымалдауды кәсіпорынның бас инженері бекіткен нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асыру. Ашық алаңдарда баллондарды күн көзінен және атмосфералық жауын-шашын әсерінен қорғайтын қалқа астында сақтау	болмашы
807	Баллон қоймаларының үй-жайларында басқа да материалдар мен жабдықтарды сақтауға, сондай-ақ ортақ қоймаларда газ баллондарын бірге орналастыруға жол бермеу	елеулі
808	Баллондары бар қоймалардың еденін жабу үшін жанғыш материалдарды қолдануға жол бермеу	өрес-кел
809	Толтырылған баллондарды тік күйінде сақтау, бұл үшін ашық және жабық қоймаларды баллондарды құлаудан сақтайтын «ұяшықтармен» немесе бөгеттермен жабдықтау. Толтырылған және бос баллондарды бөлек сақтау	елеулі
810	Баллон тұрған қойманы айнала 50 метр радиуста битум қайнатқыштарды орнатуға, от жағуға және жанғыш материалдарды сақтауға жол бермеу	өрес-кел
24. Қарулы күштер және басқа әскери құралымдар объектілеріне қойылатын талаптар		
811	Әскери бөлімде командир бекіткен өртке қарсы қорғау жоспарының болуы	болмашы
812	Әскери бөлімдегі өрт қауіпсіздігі талаптарын, өртті сөндіру үшін тартылатын күштер пен құралдардың есебін, жеке құрамды, қару-жарақты, әскери және басқа техниканы, мүлік пен басқа материалдық заттарды эвакуациялау тәртібін қосатын жоспар көшірмесінің әскери бөлім кезекшісінде болуы	болмашы
813	Штаттық өрт сөндіру командасы жоқ әскери бөлімінде бестен он бес адамға дейінгі штаттан тыс өрт сөндіру командасының болуы	өрес-кел
814	Әскери бөлім және елу метр қашықтықтағы сыртқы периметр аумақтарын қоқыс пен құрғақ шөптен тазалауды үнемі жүзеге асыру	болмашы
815	Барлық қоймаларды, қалқаларды, оқ-дәрі алаңдарын, негізгі және қосалқы өндірістерді, зертханаларды, жоғары кернеу желілерін, электр станциялары мен трансформаторлық қосалқы станцияларды, қазандық құбырларын, су айдауыш мұнараларды, қоймаларды өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін найзағайдан қорғау құрылғыларымен және басқа инженерлік жүйелермен жабдықтау	өрес-кел
816		

	Құрылымдарға, мүлік алаңдарына, әскери және басқа техникаға елу метр жақын жерде от жағуға, сонымен қатар парктерде, қоймаларда, ангарлар мен басқа қосалқы бөлмелерде темекі тартуға және ашық оты бар құралдарды қолдануға, бөлмеден шығар кезде жарық шамдарын қосулы түрде қалдыруға жол бермеу	өрес-кел
817	Арнайы дайындығы және жұмыс жүргізуге рұқсаттары жоқ тұлғалардың электр энергиясы, газбен жабдықтау және орталық (автономдық) жылу беру жабдықтары мен жүйелерін жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол бермеу	өрес-кел
818	Ғимараттардың жөндеу бөлмелерін тез тұтанатын сұйықтықтар мен жанғыш заттарды өңдеу немесе сақтаумен байланысты шеберханалар мен қоймалар жасауға жол бермеу	өрес-кел
819	Қойма, парк аумақтарында, ангарларда және өндірістік орын-жайлардың өрт қалқандарында өрт сөндіру құралдарын сақтау	бол-машы
820	Телефон аппараттарында ең жақын орналасқан өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірінің, ал әскери бөлім аумағында өрт дабылы сигналын беру үшін дыбыстық дабыл құралдарының болуы	бол-машы
821	Жабық объектіде өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын растайтын, онда жұмыстың аяқталуынан кейін, өрт сөндіру наряды объектіні жабатын тұлғаға беретін өрт жетонының болуы	бол-машы
Парктер мен ангарларға, әуе кемелерінің тұрақтарына қойылатын талаптар		
822	Қару-жарақты, әскери және басқа да техниканы (әуе кемелерін), өрт болған жағдайда оларды тез шығару үшін қажетті өту жолдарын жасау	еле-улі
823	Тұрақтағы көліктерге жанармай құюға және ағатын (тесілген) жанармай бағы, отын өткізгіштері бар көліктерді (әуе кемелерін) сақтауға жол бермеу	өрес-кел
824	Көлік тұрақтарында штаттан тыс жанармай бағын, майлаушы материалдарды және бос ыдысты сақтауға жол бермеу	еле-улі
825	Көліктерде өзге заттарды, майланған шүберектерді, қаптарды, арнайы киімдерді сақтауға жол бермеу	бол-машы
826	Парктердің қоймаларында және ангарларда басқа техникамен бірге жанармай бар цистерналарды сақтауға жол бермеу	еле-улі
827	Көлік тұрақтарының бөлмелерінде дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге жол бермеу	өрес-кел
828	Көлік тұрағы және көлікті сақтау үшін үй-жайлардың қақпаларын үйіп қоюға, осы үй-жайларда қойма, шеберхана және тұрғын орындарын орналастыруға жол бермеу	өрес-кел
829	Өрт болған жағдайда көліктерді (әуе кемелерін) тез шығаруды қамтамасыз ету үшін арнайы буксир құрылғылары (құралдары) бар кезекші тартқыштардың және қажетті әскери қызметшілердің күнделікті болуы	бол-машы
Қоймалар мен сақтау орындарына қойылатын талаптар		
830	Қойма (сақтау орындары) аумақтарындағы шөпті дер кезінде шабуды және жинауды жүзеге асыру. Қойма (сақтау орындары) аумақтарындағы құрғақ шөпті кептіруге және жағуға тыйым салу	бол-машы
831	Қоймаларда (сақтау орындарында) тек сол жерге арналған мүлік түрлерін сақтау	еле-улі
832	Қоймалардың (сақтау орындарының) өту және шығу жолдарын заттармен жабуға, сонымен қатар сөрелерді және терезені қараңғылау үшін қағазбен, картонмен, полимерді заттардан жасалған үлдірлермен және оттан қорғау құрамымен өңделмеген маталармен жабуға жол бермеу	өрес-кел
833	Мүлікті штабельмен қалауды, өту және шығу жолдары бос қалатындай етіп жүргізу. Мүлікті пештерге, жылыту радиаторларына, электр сымдары мен шамдарына қабаттастырып қалауға жол бермеу	өрес-кел
834	Қоймалардың (сақтау орындарының) маңында құрылыс материалдарын, отын қоры немесе басқа мүлікті қоюға жол бермеу. Пештің оттықтарын және ойықтарын қойма (сақтау орындары) сыртында орналастыру, құбырларды ұшқын ұстағыштармен қамтамасыз ету	өрес-кел
835		

	Барлық қоймаларды (сактау орындарын), электр жарығын орнату кезінде, сыртқы ажыратқышпен қамтамасыз ету. Сыртқы ажыратқыштарды және сақтандырғыштары бар топтық қалқандарды темір қораптарда орналастыру. Қойма ішінде электроток розеткаларын және қызметтік үй-жайларды орналастыруға жол бермеу	өрес-кел
836	Оқ-дәрілер мен жарылғыш заттар қоймаларындағы және олармен жұмыс жүргізетін орындардағы әйнектерді күңгірт немесе ақ бояумен бояуды орындау	еле-улі
837	Өз құрамында ірі кесектер мен тастары жоқ иілімді немесе төгілмелі жыныстардан жарылғыш заттардың жер үстіндегі қоймаларының айналасында қорғаныш үйіндінің болуы	еле-улі
25. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын талаптар		
838	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің объектілерде өрттердің алдын алу және сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатының болуы	өрес-кел
839	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметке он сегіз жасқа толған және мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру бойынша өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталықтарында арнайы даярлық бойынша оқыту курстарынан өткен Қазақстан Республикасының азаматтарын қабылдау	өрес-кел
840	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің жұмысын регламенттейтін құжаттаманың болуы	өрес-кел
841	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметті тұрақты (тәулік бойы) әзірлікте ұстау. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің нормативтік шығу радиусында қызмет көрсететін аймақта объектінің болуы	өрес-кел
842	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бөлімдерінде есептоп командирі басқаратын өрт сөндіру автомобильінде есептоптың болуы	өрес-кел
843	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметте екі және одан көп өрт сөндіру автомобилі болған кезде карауыл бастығы (ауысым басшысы) басқаратын карауылдың болуы	өрес-кел
844	Жолға шығатын техникасы бар өрт сөндіру бөлімінде нұсқаушыларымен өрт профилактикасы тобының болуы	өрес-кел
845	Жолға шығатын техникасы жоқ мемлекеттік емес өртке қарсы қызметте құрылған объектілерді күзету үшін нұсқаушы-өрт сөндірушілердің (кезекші ауысымында кемінде 2 штаттық қызметкердің) болуы	өрес-кел
846	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің өрт сөндіру бөлімдері мен бекеттерінде байланыс пункттерінің болуы	өрес-кел
847	Өрт сөндіру автомобильдерін ұтқыр радиостанциялармен, өрт сөндіру басшысын, кезекшілікті жүзеге асыратын және жұмыс шарты бойынша өрт сөндіру бөлімінің тұрақты орналасқан орнынан тыс қызметкерлерді немесе бекетті тасымал байланыс құралдарымен қамтамасыз ету	өрес-кел
848	Объект басшысының шешімі бойынша құрылған газ-түтіннен қорғау қызметінің болуы	өрес-кел
849	Мемлекеттік өртке қарсы қызмет үшін негізгі өрт сөндіру автомобильдерінің тиісті санының болуы	өрес-кел
850	Объектілерде өрт сөндіру үшін қажетті негізгі өрт сөндіру автомобильдерін жөндеу және/немесе техникалық қызмет көрсету жағдайына тасымал немесе жылжымалы өрт мотопомпаларының болуы	өрес-кел
851	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет үшін ерекшеліктерін ескере отырып, объект басшысының анықтаған арнайы өрт сөндіру автомобильдерінің тиісті санының болуы	өрес-кел
852	Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға сәйкес өрт сөндіру автомобильдерін орналастыру және пайдалану	өрес-кел
853	Өрт сөндіру автомобильінде есептоп санына көбейтілген, өрт сөндіру автомобилі санына сәйкес кезекші ауысымындағы объектіде мемлекеттік емес өрт сөндіру қызметі жұмыскерлерінің тиісті санының болуы	еле-улі
854	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметте объектінің өндірістік сипаттамасын ескере отырып, теориялық және практикалық сабақтарды қамтитын жыл сайын қызметкерлерді арнайы даярлауды жүзеге асыру	өрес-кел
26. Метрополитенге қойылатын талаптар		
855	Жану немесе өрт жағдайында тоннель желдеткіші шахтасының жұмысы кезінде метрополитен қызметкерлерінің іс-қимыл тәртібінің, жолаушыларды эвакуациялау жоспарының, жедел өрт сөндіру жоспарының болуы	еле-улі

856	Көшіру жолдарының (холдар, вестибюлдер, саты алаңы, дәліздер) қабарғаарын, төбелерін жанғыш заттармен безендіруге жол бермеу, сондай-ақ станция вестюбилдерін және жер асты бөлмелерінде жарнамаларды орналастыру	өрес-кел
857	Метрополитендердің жер асты кеңістігінде орнатылатын көйлек ілетін шкафтарды тек жанбайтын материалдардан жасау	еле-улі
858	Жер асты бөлмелерінде екіден аспайтын әрқайсысының сыйымдылығы 5 литрден көп газ баллондарын арнайы бөлінген жерден тыс сақтауға жол бермеу	еле-улі
859	Қолданыстағы тоннельде газбен және жлектрмен дәнекерлеу жұмысын жылжымалы көлікте орнатылған арнайы агрегаттармен жүргізу	өрес-кел
860	Метрополитен қызметкерлеріне нұсқаулық беруге арналған жер асты кеңістігіндегі техникалық кабинеттерде сыныптың оқу бөлмелерінде сыйымдылықтан асыруға жол бермеу (30 адамнан аспауы)	өрес-кел
861	Машина залдарында, эскалаторларда және демонтаждау камераларында қосалқы бөлшектер мен материалдарды жинауға жол бермеу	өрес-кел
862	Сауда дүңгіршектерін тек қана станцияның жер бетіндегі вестибюлдерінде орнату. Дүңгіршектерді жанбайтын материалдардан жасау. Сауда дүңгіршектерін олардың жолаушылардың өтуіне кедергі келтірмейтін есеппен орналастыру	өрес-кел
863	Дүңгіршекті жылытуға арналған май электррадиаторларын немесе жылыту электр панельдерін қолдану	еле-улі
864	Дүңгіршектерді алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықтау және автоматы өрт дабылы қондырғысымен дабыл беруді кезекші тұлғаның тәулік бойы болатын бөлмеге шығару арқылы орнатуатты осалықытерде сынып оқу агрегаттармен жүргізурекет тәртібі, жолауш	өрес-кел
865	Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, жанғыш газдарды, аэрозолды қаптамадағы заттарды, пиротехникалық бұйымдарды және басқа да өртке қауіпті материалдарды қолдануға және сатуға жол бермеу	өрес-кел
866	Станция бөлмелерінде заттарды, қаптама материалдарды, сауда жабдықтарын сақтауға жол бермеу	еле-улі

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2020 жылғы 2 қыркүйегі № 61
мен Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2020 жылғы 1 қыркүйегі № 610
бірлескен бұйрығына
2-қосымша

Азаматтық қорғаныс саласында бару арқылы
профилактикалық бақылау жүргізу үшін тәуекел
дәрежесін бағалау өлшемшарттарына
қосымша

Тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары

P/c №	Азаматтық қорғаныс саласындағы талаптардың атаулары (бұзушылық дәрежесі аталған талап сақталмаған кезде белгіленеді)	Бұзушылықтар дәрежесі
1. Есептілік пен мәліметтерді мониторингтеу нәтижелері		
1	Азаматтық қорғаныс іс-шараларының орындалуы туралы жыл сайынғы есепті ағымдағы жылғы белгіленген мерзімінде ұсынуы	өрескел
2	Еліміздің қорғаныс қабілеттілігін төмендетуге әкелетін талаптардың орындалмауы туралы ақпараттың азаматтық қорғаныс іс-шараларының орындалуы туралы жыл сайынғы ұсынылған есепте болуы	өрескел
2. Алдыңғы бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері (ауыртпалық дәрежесі төменде көрсетілген талаптарды сақтамаған жағдайда белгіленеді)		
3	Жергілікті атқарушы органда төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссияны құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
4	Жергілікті атқарушы органда азаматтық қорғау қызметтерін құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
5	Жергілікті атқарушы органда азаматтық қорғау қызметтері туралы ережелерді бекіту туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
6	Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімшені немесе жекелеген қызметкерлерді құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
7	Азаматтық қорғаныс жоспарының болуы	өрескел
8	Азаматтық қорғанс жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі	елеулі
9	Жергілікті атқарушы органда тиісті азаматтық қорғау бастығы бекіткен жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарының болуы	өрескел

10	Жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі	елеулі
11	Орталық мемлекеттік органда тиісті азаматтық қорғау бастығы бекіткен төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарының болуы	өрескел
12	Жаһандық және өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі	елеулі
13	Объектілік сипаттағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарының болуы	өрескел
14	Объектілік сипаттағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі	елеулі
15	Эвакуациялық комиссия құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
16	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық қабылдау комиссиясын құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
17	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық жинау пункттерін құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
18	Жергілікті атқарушы органда эвакуацияның аралық пункттерін құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
19	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық қабылдау пункттерін құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
20	Жергілікті атқарушы органда зардап шеккен халықты (баспанасыз қалған, санитарлық шығындар, қайтарымсыз шығын) қабылдау пункттерін құру туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
21	Эвакуациялық (эвакоқабылдау) комиссиясының құрамы мен ережесін бекіту туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
22	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық жинау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы қаулының болуы	өрескел
23	Жергілікті атқарушы органда аралық эвакуациялау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
24	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық қабылдау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
25	Жергілікті атқарушы органда зардап шеккен халықты қабылдау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
26	Эвакуациялық жинау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы бұйрықтың болуы	өрескел
27	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық жинау пунктінің лауазымды адамдары міндеттерінің болуы	елеулі
28	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық жинау пунктінің жеке құрамы тізімінің болуы, құлақтандыру тәртібі (мекенжайы, телефон нөмірі)	елеулі
29	Эвакуациялық жинау пунктінде азаматтық қорғаныстың тиісті бастығының эвакуациялық жинау пункттерін құру туралы құқықтық актісінен үзіндінің болуы	елеулі
30	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық пункттен жөнелтілетін байланыстары бар ұйымдар тізімінің, байланыстары бар эвакуациялық комиссиялар тізімінің (қалалық, аудандық), байланыстары бар көлікке отырғызу пункттері тізімінің болуы	өрескел
31	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялау жинау пункті аумағының схемасының (жоспарының) және олардың мақсаты бойынша үй-жайлардың болуы	елеулі
32	Эвакуациялық жинау пунктіне бекітілген жақын арадағы қорғау құрылыстарының тізбесі	өрескел
33	Эвакуациялық жинау пунктінде жинау эвакуациялау пунктіне қызмет көрсететін автоколонналардың келу және жөнелту графигінің болуы	өрескел

34	Эвакуациялық жинау пунктінде тасымалдауға арналған өтінім үлгісінің болуы	елеулі
35	Эвакуациялық жинау үлгісінде эвакуациялық куәліктің және оны беру туралы ақпараттың болуы	елеулі
36	Жергілікті атқарушы органда қосарланған мақсаттағы объектілердің тізбесін бекіту туралы құқықтық актінің болуы	өрескел
37	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары қорының болуы, оларды азаматтық қорғаныс бойынша санаттарға жатқызылған ұйымдардың қызметкерлерін және халықты қазіргі заманғы зақымдау құралдарының зақымдау (қирату) факторларының әсерінен, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде қорғауға арналған жұмыс істеуге әзірлікте ұстау	өрескел
38	Паналайтын жер паспортының болуы (радиацияға қарсы жасырын пана)	өрескел
39	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын тексеру журналының болуы	өрескел
40	Паналайтын жер ішіндегі ауаның микроклиматы мен газ құрамының көрсеткішін тіркеу журналының болуы (радиацияға қарсы жасырын пана)	елеулі
41	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары жоспарының болуы	елеулі
42	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын әзірлікке келтіру жоспарының болуы	өрескел
43	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарының жабдықтары, құрадары және мүлкі тізбесінің болуы	өрескел
44	Қорғаныш құрылысында басқару органдары телефоны тізімінің болуы	елеулі
45	Қорғаныш құрылысына қызмет көрсету жөніндегі топтың жеке құрамы тізімінің болуы	елеулі
46	Қорғаныш құрылысының тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің (желдеткіш, сумен жабдықтау, кәріз, электрмен жабдықтау) пайдалану схемасының болуы	елеулі
47	Дизель электр станциясына, қорғаныш құрылысының сүзгіш-желдету жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтың болуы	өрескел
48	Қосалқы қалалық, қосалқы қала сыртындағы, көмекші және жылжымалы басқару пункттерінің болуы	өрескел
49	Орталық мемлекеттік органда салалық белгісі бойынша бір қосалқы қалалық, қосалқы қала сыртындағы басқару пункттерінде бірлесіп орналастырылғанын растайтын құқықтық актінің болуы	өрескел
50	Дизель электр станциясының қорғаныш құрылысының болуы, жарамды күйде ұсталуы	өрескел
51	Қорғаныш құрылысын авариялық жарықтандырудың болуы, жарамды күйде ұсталуы	өрескел
52	Қорғаныш құрылысының сүзгі желдету жабдығының болуы, жарамды күйде ұсталуы	өрескел
53	Қорғаныш құрылыстарын сумен жабдықтаудың болуы, жарамды жағдайда ұсталуы	өрескел
54	Қорғаныш құрылысының кәрізінің болуы, жарамды жағдайда ұсталуы	өрескел
55	Электрмен жабдықтаудың және қорғаныш құрылыстарының ажыратқыш құрылғыларының (сөндіру тұтқалары, шүмектер, бекіткіштер және басқалар) болуы, жарамды күйде ұсталуы	өрескел
56	Қорғаныш – герметикалық және герметикалық есіктердің, қапқақшалардың және қорғаныш құрылыстарының жарылысқа қарсы құрылғыларының болуы, жарамды күйде ұсталуы	өрескел
57	Көрнекі жерлерге азаматтық қорғаныстың құлақтандыру сигналдары, жеке қорғану құралдарын пайдалану қағидалары, кіретін және шығатын жерлердің, дизельді электр станциясы мен сүзгіш-желдеткіш үй-жайлардың, санитария-	елеулі

	лық тораптардың, су тарату пункттерінің, санитариялық бекеттердің орналасқан орындарын көрсететін белгілердің болуы	
58	Қорғаныш құрылысының өртке қарсы құралдарын орнату орындарын жарықтандыру және белгілеудің болуы	еле-улі
59	Талап етілетін мөлшердің болуы әне азаматтық қорғаныс мүлкі қорларын әзірлікте ұстау, сондай-ақ жабдыталған қоймаларда орналастыру	өрес-кел
60	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының болуы	өрес-кел
61	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында әулік бойы күзетудің болуы және жарамды күзет сигнализациясымен жабдықау	өрес-кел
62	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларын түнгі уақытта жарамды жарықтандыру және аумақты қоршаудың болуы	еле-улі
63	Қызметі азаматтық қорғаныс мүлкінің жай-күйіне теріс әсер етуі мүмкін кәсіпорындардан азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының қауіпсіз қашықтығын сақтау	өрес-кел
64	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының сыртқы және ішкі байланысын, күзет және өрт сигнализациясын қамтамасыз етуді есепке ала отырып, телефондандыру жүйесінің болуы	өрес-кел
65	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында жедел түсіру үшін тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру құралдарының болуы	өрес-кел
66	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының кірме жолдарының жылдың кез келген уақытында көліктің кедергісіз өтуіне әзір күйінде болуы	еле-улі
67	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайының реттік нөмірінің болуы	еле-улі
68	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында ауаның темпераурасы мен салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналан аспаптардың (термометрлер, гигрометрлер немесе психрометрлер) болуы)	өрес-кел
69	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларындағы ауаның температуралық режимі мен ылғалдылығын сақтау	өрес-кел
70	Қоймада бақылау-өткізу пунктінің болуы	өрес-кел
71	Қоймада азаматтық қорғаныс мүлкінің болуын есепке алу жөніндегі карточканың болуы	еле-улі
72	Тиісті жылдың 1 қаңтарына және 1 шілдесіне жағдайы бойынша бухгалтерлік және қойма есебін салыстырып тексеру актісінің болуы	еле-улі
73	Азаматтық қорғаныс мүлкінің техникалық (сапалық) жай-күйі актісінің, паспорттың, сақтаудың шекті мерзімдерінің аяқталғанын растайтын журналдың, сондай-ақ нормативтік көрсеткіштерден ауытқулардың болуы туралы зертханалық қорытынды сақтаудың шекті мерзімі өтпеген жағдайда қосымша болуы	өрес-кел
74	Азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару актісінің болуы	өрес-кел
75	Азаматтық қорғаныс мүлкін кәдеге жарауға беру актісінің олуы	өрес-кел
76	Ықтимал радиациялық, химиялық, бактериологиялық (биологиялық) ластану (жұқтыру) аймақтарының шекараларындағы аумақтарда тұратын және жұмыс істейтін халық үшін бейбіт және соғыс уақытында қорғауды қамтамасыз ету үшін жеке қорғану құралдарының болуы	өрес-кел
77	Жеке қорғану құралдарына қосымша патрондардың болуы	өрес-кел
78	Радиациялық және химиялық барлау, дозиметриялық бақылау аспаптарының болуы	өрес-кел
79	Орталық мемлекеттік органда тікелей бағынысты салалық кіші жүйелерде және орталық атқарушы органда азаматтық қорғау құралымдарын құру туралы орталық атқарушы органның құқықтық актісінің болуы	өрес-кел
80		

	Жергілікті атқарушы органда азаматтық қорғаудың аумақтық құралымдарын құру туралы жергілікті атқарушы органның құқықтық актісінің болуы	өрес-кел
81	Ұйымда азаматтық қорғаудың объектілік құралымдарын құру туралы ұйым басшысының құқықтық актісінің болуы	өрес-кел
82	Жергілікті атқарушы органда командирін бекіте отырып, шұғыл ден қою жасағын құру туралы құқықтық актісінің болуы	өрес-кел
83	Азаматтық қорғау құралымдарының автомобиль, инженерлік (арнайы) және басқа техникасының болуы	өрес-кел
84	Азаматтық қорғау құралымдары құрал-жабдықтарының, құрал-саймандарының болуы	өрес-кел
85	Азаматтық қорғау құралымының әрбір мүшесіне тыныс алу органдарын қорғау құралдарының болуы	өрес-кел
86	Азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінде құралымдар басшыларының оқудан өткені туралы сертификаттардың болуы	елеулі емес
87	Уәкілетті орган ведомствосының ұйымдарында және оқу орындарында азаматтық қорғау басқару органдарының басшы құрамы мен мамандарының оқудан өткені туралы сертификаттардың болуы	елеулі емес
88	Талап етілетін, жарамды құлақтандыру жүйесінің болуы	өрес-кел
89	Уәкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесімен келісілген бекітілген құлақтандыру схемасының болуы	өрес-кел
90	Радиоактивтік, химиялық, биологиялық зақымдануды (ластануды) уақтылы анықтау және индикациялау үшін азаматтық қорғанысты қадағалау және зертханалық бақылау желісінің болуы	өрес-кел
91	Су айдынында демалыс орнының иесінде құтқару бекетінің, құтқарушылардың штаттық құрамының болуы (бекет басшысы-құтқарушы, жасақшы-құтқарушы)	өрес-кел
92	Құтқару бекетінде екі бірлік көлемінде таразы немесе моторлы қайықтардың (борттарда «құтқару» деген жазуы бар) болуы	өрес-кел
93	Құтқару бекетінде «Құтқару шеңбері» құтқару құралдарының екі бірлік көлемінде болуы	өрес-кел
94	Құтқару бекетінде «Александров жібі» құтқару құралдарының екі бірлік көлемінде болуы	өрес-кел
95	Құтқару бекетінде екі бірлік санында «Мегафон» дауыс зорайтқыш құрылғыларының болуы	өрес-кел
96	Су айдынындағы демалыс орнында кезекші медициналық персоналы бар және қажетті құрал-саймандармен және дәрі-дәрмектермен жарақтандырылған алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған үй-жайдың болуы	өрес-кел
97	Құтқару бекетінде бір бірлік «Ілмекті трал» құтқару құралдарының болуы	өрес-кел
98	Құтқару бекетінде екі бірлік 5-6 метр құтқару тақтайларының (қысқы кезеңге) болуы	өрес-кел
99	Құтқару бекетінде екі бірлік құтқару кеудешелерінің (жилеттерінің) болуы	өрес-кел
100	Құтқару бекетінде екі бірлік «Сырықтар, құтқару ілмектерінің» болуы	өрес-кел
101	Су айдынындағы демалыс орнында қалтқылар сызығымен белгіленген және тереңдігі 1.2 метрден аспайтын балалардың шомылуына арналған учаскелердің болуы	өрес-кел
102	Шомылу маусымы басталғанға дейін жағажайдың тексерілуі туралы актісінің болуы	өрес-кел
103	Орнатылған қалтқылар, ақпараттық стендтер мен белгілердің болуы	

		еле- улі
104	Су айдынындағы демалыс орнында, сондай-ақ балалар жағажайында әр 50 метр сайын судан ұзындығы 15 метрден аспайтын құтқару шеңберінің қалқандары мен «Александров жібі» құтқару құралдарының болуы	өрес- кел
3. Табиғи және жасанды су айдындарындағы жаппай демалыс орындарында қолайсыз оқиғалардың болуы		
105	Табиғи және жасанды су айдындарындағы белгіленген жаппай демалыс орындарында бір немесе одан көп адам қазасы, жарақаттану немесе зақым алу фактілері	өрес- кел
4. Расталған шағымдар мен өтініштердің болуы		
106	Су айдындарындағы жаппай демалу орындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және азаматтық қорғаныс мәселелері бойынша екі және одан да көп расталған шағымдардың болуы	өрес- кел
5. «Бұзушылар» рейтингісі болған жағдайда мемлекеттік органдардың ресми интернет-ресурстарын, бұқаралық ақпарат құралдарын талдау нәтижелері		
107	Табиғи және жасанды су айдындарындағы жаппай демалыс орындарында адам қазасы фактілері туралы ресми интернет-ресурстары мен баспа басылымдарында ақпараттың болуы	өрес- кел
108	Табиғи және жасанды су айдындарында жаппай демалыс орындарындағы құтқару бекетін орнатуға қойылатын талаптардың бұзылуы жөнінде мемлекеттік органдардың ресми интернет-ресурстары мен бұқаралық ақпараттық құралдарында ақпараттың болуы	өрес- кел

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2020 жылғы 2 қыркүйегі № 61
мен Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2020 жылғы 1 қыркүйегі № 610
бірлескен бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы № 31
және Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы № 758
бірлескен бұйрығына
3-қосымша

**Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты
өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру
парағы**

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік
орган _____

Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді/ профилактикалық
бақылауды тағайындау туралы акт _____

(№, күні)

Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы

Бақылау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-
сәйкестендіру нөмірі) _____

Орналасқан мекенжайы

Р /с №	Талаптар тізбесі	Талап етіледі	Та- лап етіл- мей- ді	Та- лап- тарға сәй- кес	Та- лап- тарға сәй- кес емес
1	2	3	4	5	6

1	Объектіге өрт қауіптілігіне тиісті өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулықтың болуы				
2	Өрт болған жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарларының болуы				
3	Жекелеген жұмыс учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдардың болуы				
4	Өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалануға, бастапқы өрт сөндіру құралдарын сатып алуға, жөндеуге, сақтауға және іс-қимылдарға әзірлігіне, техникалық қызмет көрсету (қолмен өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау) мен жоспарлы-сақтандыру жөндеуді уақтылы және сапалы өткізуге жауапты лауазымды адамның болуы				
5	Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-сақтандыру жөндеу жұмыстарын, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журналдың немесе автоматтандырылған жүйенің болуы				
6	Адамдарды өз бетінше эвакуациялау, сондай-ақ өз бетінше эвакуациялауға қабілетсіз адамдарды ұйымның қызметкерлері тәуліктің жарық және қараңғы уақыттарында эвакуациялау нұсқаларымен адамдар тәулік бойы болатын ғимараттар (мектеп-интернаттар, қарттар мен мүгедектер үйлері, балалар үйлері, ауруханалар, қонақ үйлер, мотельдер, кемпингтер) үшін әзірленген өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтың, жадынаманың болуы				
7	Жарты жылда кемінде бір рет мектеп-интернаттар, қарттар мен мүгедектер үйлері, балалар үйлері мен ауруханалар басшыларының ғимараттың өртке қарсы қорғау жүйесінің барлық элементтерінің өрт кезіндегі жұмысқа қабілеттілігін бір уақытта тексерумен, олардың іс-қимылдары бойынша персоналды құрамын жаттықтыруды жүзеге асыруы				
8	Кезекші персоналда оған жүктелген функцияларға сәйкес ғимарат есіктерінің барлық құлыптарынан кілттер жиынтығының болуы. Кілттердің қосалқы жиынтығы ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші персоналдың (күзет) үй-жайында сақталуы				
9	Адамдар тұруға арналған ғимараттарда, адамдар жаппай жиналатын объектілерде электр энергиясы сөніп қалған жағдайда, қызмет көрсетуші немесе кезекші персоналда электр шамдарының болуы				
10	Аумағында өртке қарсы қызмет бөлімшелері орналаспаған ауылдық жерлердің елді мекендерінде бау-бақшалық серіктестіктері мен саяжай кооперативтерінде (серіктестіктерде, тұтынушы кооперативтерінде, коммерциялық емес серіктестіктерде) өрт сөндіру кезінде қолданылатын жеңқұбыр мен оқпандар жиынтығымен өрт сөндіру мотопомпаларының, бастапқы өрт сөндіру құралдарының, механикаландырылмаған құрал-сайманның және өрт сөндіру мүкәммалдың болуы				
11	Ауылдық елді мекендердің, бау-бақша серіктестіктерінің және саяжай кооперативтерінің аумақтарында, блок-контейнерлі ғимараттарда өрт туралы адамдарды құлақтандыруға арналған дыбыстық сигнализация құралдарының, өрт сөндіру мақсаттары үшін су қорының болуы				
12	Жұмыскерлерге өртке қарсы нұсқамадан және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан өткеннен кейін ғана жұмыс істеуге рұқсат беру				
13	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің болуы				
14	Өрт сөндіру автомобильдерінің ғимараттарға, құрылыстарға, технологиялық қондырғыларға өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне өту жолдарының болуы				
15	Ортақ кеңістікпен (ауламен) біріктірілген тұрғын үйлер топтарының аумағына кіру жолында қолмен ашуға арналған құрылғымен қамтамасыз етілген шлагбаум мен тәулік бойы персонал кезекшілігі бар стационарлық бекеттің болуы				
16	Ғимараттар мен құрылыстар, көлік тұрағы және ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы (қондырғысы) арасындағы өртке қарсы арақашықтықтарды материалдармен және жабдықтармен үйіп тастауға жол бермеу				
17	Өртке қарсы ара қашықтықтың болуы				
18					

	Ғимараттар мен құрылыстарға 50 метрден кем қашықтықта қалдықтарды және қаптарды жағу, от жағуға жол бермеу. Жанған көмірді орналастыруға арналған арнайы құралдарды (мангалды, барбекюдді, грильді) құрғақ өсімдіктері бар орындарда, ағаштардың түбінде, жанғыш материалдардан жасалған шатыр астында, тұрғын ғимараттың үй-жайларында, сондай-ақ балкондарда және лоджияларда, шаруашылық құрылыстарында, гараждарда, шатырларды, жазық шатырларда орнатуға жол бермеу				
19	Елді мекендер мен ұйымдар аумағына жанғыш қалдықтар қоқысын жинауға жол бермеу				
20	Аумақтардың, ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпті учаскелерінде ашық отты пайдалануға және темекі шегуге жол бермеу				
21	Өрт-жарылыс қауіпті объектілер санатына кірмейтін ғимараттар мен құрылыстарда, объектілерде темекі шегуге арнайы бөлінген және жабдықталған орындардың болуы				
22	Аумақтарды жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, ыдыстан, түскен жапырақтардан, жанғыш қоқыстан және басқа жанғыш материалдардан тазарту				
23	Ұйымдар аумағында тәуліктің қараңғы уақытында өрт сөндіру гидранттарын, сыртқы өрт сөндіру сатыларын және өрт сөндіру керек-жарактарының орналасқан орнын, өрт сөндіру су қоймаларының пирстарына, ғимараттар мен құрылыстарға кіретін кіреберістерді тез табу үшін сыртқы жарықтандырудың болуы				
24	Уақытша құрылыстарды салынып жатқан және басқа ғимараттардан кемінде 18 метр қашықтықта немесе тұтас өртке қарсы қабырғаларда орналастыру				
25	Ғимараттардың жекелеген блок-контейнерлері мен тұрмыстық дүңгіршектерді 10-нан артық болмайтын топтармен және 800 м ² артық болмайтын ауданда орналасуы, осы ғимараттар топтарының арасындағы және олардан бастап басқа құрылыстарға, дейінгі қашықтық кемінде 18 метр болуы				
26	Орман өрті кезінде ғимараттарға және құрылыстарға оттың тарау мүмкіндігін болдырмайтын іс-шараларды дайындау және орындау (өртке қарсы қорғаныс жолақтарын жасау, екпе ағаштарды отырғызу, жазғы маусымда құраған өсімдіктерді жұлуды)				
27	Үй-жайлардың, ғимараттардың (құрылыстардың), өндірістік және қоймалық мақсаттағы ғимараттардың эвакуациялық шығу есіктерінде, сыртқы технологиялық қондырғыларда олардың өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша санаттары туралы, сондай-ақ онда орналасқан жарылыс қауіпі немесе өрт қауіпті аймақтардың сыныптары туралы ақпарат орналастыру				
28	Өрт сөндіру және өрт сигнализациясы қондырғыларының, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және оларды эвакуациялауды басқару, түтіннен қорғау және өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке қарсы қалқалардағы, үй-жайлардағы, ғимараттар мен құрылыстардағы ойықтарды өзге де толтырғыштардың, адамдарды қорғау және құтқару құралдарының болуы, жобалау құжаттамасына сәйкес келуі және оларды жарамды жұмыс күйінде ұстау				
29	Ақаулықтары бар жабдықта, қондырғы мен станоктарда жұмыстар жүргізуге жол бермеу				
30	Ғимараттар мен құрылыстарда жобада көзделген ақаусыз найзағайдан қорғау құрылыстарының болуы				
31	Есіктердің өздігінен жабылуына арналған құрылыстарды жарамды күйде ұстау. Өртке қарсы есіктер мен түтіннен құрылыстардың (шымылдықтардың, экрандардың, перделердің) еркін жабылуына кедергі келтіретін қандай да бір құралды орнатуға жол бермеу				
32	Биіктігі 50 метр асатын көпфункционалды ғимараттардың және қонақ үйлердің жобалау құжаттамаларына сәйкес өрт қауіпсіз аймақтармен қамтамасыз ету				
33	28 метр асатын биіктікте орналасқан, көп функционалдық және әкімшілік ғимараттарда, қонақ үйлерде орналасқан адамдарды тыныс алу және көру органдарын қорғайтын жеке қорғау құралдарымен (өзін-өзі құтқарғыштармен) жобалау құжаттамаларында белгіленген санымен қамтамасыз ету				
34	Биіктігі 50 метр асатын көпфункционалдық ғимараттардың, қонақ үйлердің, мотелдердің жобалау құжаттамаларына сәйкес жеке және ұжымдық құтқару құралдарымен қамтамасыз ету				

35	Саты торлары мен дәліздерде қоймаларды (қосалқы үй-жайларды) орнатуға, сондай-ақ баспалдақ марштарының астында және саты алаңдарында заттарды, жиһаздар мен өзге де жанғыш материалдарды сақтауға жол бермеу				
36	Құрылыс конструкцияларының, әрлеу жылу оқшаулағыш материалдарының, ауа өткізгіштердің, металл тіректері мен эстакадалардың, ағаш конструкциялардың оттан қорғайтын өңдеуі мен жабындарының болуы және оттан қорғау өңдеуінің (сіңіруінің) жай-күйін тексеруді сынауларға хаттама жасаумен жүзеге асыру				
37	Шатыр үй-жайларының, сондай-ақ технология шарттары бойынша адамдардың тұрақты болуы талап етілмейтін техникалық қабаттар мен жертөлелердің есіктерін құлыппен жабуды қамтамасыз ету. Көрсетілген үй-жайлардың есіктерінде кілттердің сақталатын орны туралы ақпараттың болуы				
38	Шатырларды, техникалық қабаттарды, желдету камераларын және басқа да техникалық үй-жайларды өндірістік учаскелерді, шеберханаларды ұйымдастыру үшін, сондай-ақ өнімді, жабдықты, жиһазды және басқа заттарды сақтау үшін пайдалануға жол бермеу				
39	Ғимараттар мен құрылыстардың жертөлелік және цокольдық қабаттарының терезе ойықтарының шұңқыршаларын қоқыстан және басқа заттардан уақытылы тазарту, терезелердегі тиектердің ішінен кілтсіз ашылуы				
40	Ғимараттың барлық қабаттарының терезелерінде және жертөлелердің терезелеріндегі шұңқыршаларда (қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін түзеу және арнайы мекемелердің, мекемелердің қоймаларының, кассаларының, қару-жарақ бөлмелерінің, құпия бөлімдерінің, прекурсорларды сақтау және олардың айналымы үй-жайларын қоспағанда) торларды орнатуға жол бермеу				
41	Лифт холлдарында қоймаларды, дүңгіршектерді, шағын дүкендерді орналастыруға жол бермеу				
42	Өрт шыққан жағдайда қауіпсіздік аймақтарына жататын балкондарға, лоджиялар мен галереяларға әйнек салуға жол бермеу				
43	Нәтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайы нашарлайтын, өртсөндіргіштерге, өрт сөндіру қрандарына және басқа өрт қауіпсіздігі құралдарына қолжетімділік шектелетін немесе автоматты өртке қарсы қорғау жүйелерінің (автоматты өрт сигналын беру, стационарлық автоматты өрт сөндіру қондырғылары, түтінді кетіру жүйелері, құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелері) қолданыс аймағы азаятын көлемдік-жоспарлау шешімдерін өзгертуге жол бермеу				
44	Жертөлелер мен цокольды қабаттарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды, газ толтырылған баллондарды, аэрозольдық буып-түюдегі тауарларды, целлулоидты және басқа жарылыс-өрт қауіпті заттар мен материалдарды сақтауға және қолдануға жол бермеу				
45	Қабаттардағы дәліздерден, холлдардан, фойелерден, тамбурлардан және баспалдақ торларынан эвакуациялық шығулардың жобада көзделген есіктерін, эвакуациялау жолдарында қауіпті өрт факторларының таралуына кедергі келтіретін басқа есіктерді алып тастауға жол бермеу				
46	Өндірістік және қойма ғимараттарының үй-жайларында (V отқа төзімділік деңгейіндегі ғимараттан басқа) антресолді, аралық қабырғаны, тұрмыстық жайларды, қойманы және басқа да жанғыш материалдардан жасалған қоса салынған үй-жайлардан орнатуға жол бермеу				
47	Бір эвакуациялық шығуы болатын үй-жайларда 50 және одан артық адамның бір мезгілде болуына жол берілмеуі				
48	Жарамды және техникалық қызмет көрсетуден өткен бастапқы өрт сөндіру құралдарының талап етілетін санының болуы				
49	Өртке қарсы қабырғалардың қиылысқан орындарын, жабындарды және қоршау конструкцияларын әртүрлі инженерлі және технологиялық коммуникациялармен, түтінгазтөпейтін және қажетті отқа қарсы төзімділігін қамтамасыз ететін орын алған жарықтарды және тесіктерді құрылыс қосындысымен немесе жанбайтын материалдармен жабу				

50	Әзірленген және бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасынсыз ғимараттардың, құрылыстар мен құрылымдардың функционалдық мақсатын өзгертуге, күрделі жөндеу жүргізуге, техникалық қайта жарақтандыруға, реконструкциялауға және қайта жоспарлауға жол бермеу				
51	Ғимараттардың, құрылыстар мен құрылымдардың шатырында сыртқы өрт сөндіру сатылары мен қоршауларының болуы, оларды жарамды күйде ұстау және пайдалану сынауынан өткізу				
52	Тұрмыстық газ аспаптарын қолдану кезінде жиһаздарды және басқа да жанғыш материалдарды жақын орналасқан тік бетке дейін көлденеңінен 0,2 метр кем қашықтықта, тігінен оның үстінен өтетін көлденең беттен 0,7 метр кем қашықтықта осы бұйымдарды орналастыруға жол бермеу				
53	Тұрмыстық газ аспаптарын (оның ішінде асхана плиталарын, су жылытқыш қазандарын, газ колонкасын) жабдықтайтын газ баллондарды (жұмыс және қосымша) ғимаратта орнатуға жол бермеу				
54	Биіктігі 1 қабаттан жоғары витраждары бар ғимараттарда әрбір қабаттың деңгейіндегі витраждарда орнатылған түтін өткізбейтін, жанбайтын диафрагмалардың конструкцияларын бұзуға жол бермеу				
55	Өрт шыққан кезде негізгі отырғызу қабатына автоматты түрде түсіру, ал жер асты құрылыстарында жоғарғы қабатқа көтеру және лифтілер мен көтергіштерді (өрт сөндіру лифтілерін қоспағанда) тоқтан ажырату				
56	Газ баллондары сақталатын және пайдаланылатын ғимараттарға (оның ішінде жеке тұрғын үйлерге) немесе құрылыстарға кіретін жерде «От қаупі бар. Газы бар баллон» деген жазуы бар өрт қауіпсіздігінің ескерту белгілерінің болуы				
57	Объектіде құрылыс конструкцияларының (оның ішінде ойықтарды толтыру конструкцияларының) отқа төзімділік шегінің, өрт қауіптілігі сыныбының, сондай-ақ құрылыс материалдарының (оның ішінде өңдеу) өрт қауіптілігі көрсеткіштерінің сәйкестігін растау бойынша сертификаттардың (декларациялардың) болуы				
58	Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өрт сөндіру құралдарының сәйкестігін растау бойынша сертификаттардың (декларациялардың) болуы				
59	Ғимараттан, үй-жайдан эвакуациялық шығулардың саны және олардың жобалық шешімдерге сәйкес болуы (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығуларға жарық түсіру, саны, өлшемдері және көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша)				
60	Эвакуациялау жолдарында және ғимараттан шығатын бағыт бойынша еркін ашылатын есіктерді орналастыру				
61	Эвакуациялық шығатын есіктердегі тиектердің ғимарат (құрылыс) ішіндегі адамдарды ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігімен қамтамасыз етуі				
62	Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын «Шығу», «Эвакуациялық (қосалқы) шығу», «Эвакуациялық шығу есігі» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілерін жарамды және жарық индикациясы қосылған күйде ұстау				
63	Эвакуациялық жолдар мен шығуларды (оның ішінде есіктер, өтетін жерлер, дәліздер, тамбурлар, галереялар, лифті холдары, саты алаңдары, саты марштары, эвакуациялық люктер, аралас секцияға өту және сыртқы эвакуациялық сатыға шығу өткелдерін) түрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықтармен, өндірістік қалдықтармен, қоқыспен және басқа заттармен үйіп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық шығу есіктерін шегелеп тастауға жол бермеу				
64	Шығу тамбурларында киімге арналған кептіргіштер мен ілгіштер, гардеробты орналастыруға, сондай-ақ мұқаммал мен материалдарды (оның ішінде уақытша) сақтауға жол бермеу				
65	Басқа да (қайталаушы) эвакуациялық жолдар немесе оларды қолмен ашуға және ашық күйде ұстауға мүмкіндік беретін техникалық шешімдер болмаған кезде эвакуациялау жолдарында табалдырықтар (есіктердің ойықтарындағы табалдырықтарды қоспағанда)				

	орнатуға, жылжымалы және көтеріліп-түсірілетін есіктер мен қақпалар, айналатын есіктер мен турникеттер, сондай-ақ адамдарды еркін эвакуациялауға кедергі келтіретін басқа құрылғыларды орнатуға жол бермеу				
66	Отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттардан басқа, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында баспалдақтар мен саты алаңдарының қабырғаларын, төбелері мен едендерін әрлеу, қаптау және сырлау үшін өрт қауіптілігі сыныбына сәйкес келмейтін жанғыш материалдарды қолдануға жол бермеу				
67	Саты торларының, дәліздердің, холдар мен тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге, сондай-ақ оларды алып тастауға жол бермеу				
68	Түтіндемейтін саты торларының ауа аймақтарын шынылауға немесе жалюздер жабуға жол бермеу				
69	Үй-жайдың технологиялық, көрмелік және басқа жабдықтарын орналастырған кезде эвакуациялаудың саты алаңдарына және басқа жолдарына эвакуациялық өтетін жерлердің болуы				
70	Адамдар жаппай жиналатын үй-жайларда едендерге төселген кілемдердің, кілем алаша-лардың және басқа да жабындардың еденге бекітілуі				
71	Жеке қорғау құралдарын орнату және құтқару құрылғыларын бекіту орындарына өту жолдарын үйіп тастауға және жабуға жол бермеу				
72	Жанғыш шатырдың, қалқаның, сондай-ақ жанғыш заттар, материалдар мен бұйымдардың ашық қоймаларының (қатар, шөмеле) үстінде электр берілісінің ауа желілерін төсеу-ге және пайдалануға жол бермеу				
73	Дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығында баяндалған қауіпсіздік талаптарын бұзумен электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, бұзылулары өрттің туындауына әкелуі мүмкін электр қабылдағыштарын пайдалануға (ұшқын, қысқа тұйықталу, кабельдер мен сымдардың оқшаулауының рұқсат етілгеннен жоғары қызуын, аварияға қарсы және өртке қарсы қорғауды автоматты басқару жүйелерінің істен шығуын тудыратын), сондай-ақ зақымдалған немесе оқшаулаудың қорғаныш қасиеттерін жоғалтқан электр сымдары мен кабельдерін пайдалануға жол бермеу				
74	Зақымдалған және бекітілмеген розеткаларды, шаппа қосқыштарды, басқа электрлік қондырғы бұйымдарын қолдануға, уақытша-электр желілерін пайдалануға жол бермеу				
75	Конструкцияда көзделген жылу реттегіштер болмаған немесе бұзылған кезде электр қыздырғыш аспаптарды қолдануға жол бермеу				
76	Электр шамдары мен шырағандарды қағазбен, матамен және басқа жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ шырағанның конструкциясында көзделген қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары алынып қалған шырағандарды пайдалануға жол бермеу				
77	Егер болуы дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығында көзделген болса, электр үтіктерді, электр плиткаларды, электр шәйнектерді және басқа электрмен қыздырылатын аспаптарды өрттің туындау қаупін болдырмайтын арнайы тұғырықтарсыз (коректену цокольдері, қыздырғыш дөңгелектер) пайдалануға жол бермеу				
78	Электрмен қыздырылатын аспаптарды барлық жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіпті үй-жайларда қолдануға жол бермеу				
79	Стандартты емес (қолдан жасалған) электрмен қыздырылатын аспаптарды қолдануға, калибренбеген балқыма өндірімелерді және ток күшінің көбеюі мен қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған басқа аппараттарды пайдалануға жол бермеу				
80	Электрлік қалқандар, электр қозғалтқыштар және іске қосу аппаратурасы, дәліздер мен бөлмелердегі жабық тарату қондырғылары жанында жанғыш (оның ішінде тез тұтанатын) заттар мен материалдарды орналастыруға (қатарлап қоюға) жол бермеу				
81	Жарылыс қауіпті және өрт қауіпті аймақтарда дайындаушы-зауыттың жарылыстан және (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрінің белгісі жоқ электр жабдығын қолдануға жол бермеу				

82	Стационарлық жабдықтың жай-күйін, авариялық және жұмыс жарықтандырудың электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылғыларының окшаулағышының кедергісін сынау және өлшеуді кемінде үш жылда бір рет жүргізілуі				
83	Электр қондырғыларының барлық ток жүргізу бөліктерін, тарату құрылғыларын, аппараттары мен өлшеуіш аспаптарын, сондай-ақ бөлгіш түріндегі сақтандыру құрылғыларын, ажыратқыштарын және барлық өзге де іске қосатын аппараттары мен аспаптарын тек жанбайтын негізге (мрамор, текстолит, гетинакс) монтаждау				
84	Сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балкытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізу				
85	Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану шарттарын бұзуға, оларды осы мақсатқа бейімделмеген үй-жайларда (орындарда) орналастыруға жол бермеу				
86	Жылу өндіретін аппараттардың жану өнімдері ғимараттар мен құрылыстардан тыс жерде осы мақсаттарға арналған түтін арналары арқылы жойылуы. Түтін арналары ретінде желдету жүйесінің ауа өткізгіштерін пайдалануға жол бермеу				
87	Түтін арнасының конструкциясында оларды күйеден кезеңдік тазартуға арналған технологиялық тесіктер болуы				
88	Қатты отынмен жұмыс істейтін жылу шығаратын аппараттардың от жағатын есігі астындағы жанғыш материалдардан жасалған еденде пеш бойымен ұзыннан орналасқан тесіктерсіз кемінде 0,5 x 0,7 метр болатын өлшемдегі оттық алдындағы металл тіліктің болуы				
89	Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппаратты авариялық төгілу кезінде отын бағында болатын отынның барлық мөлшерін толтыратын металл тұғырыққа орнату				
90	Тұрғын үй-жайларда тұтану температурасы 61°C-ден төмен сұйық отынмен жұмыс істейтін жылу беру аппараттарын, сондай-ақ жылу беру жүйелерінде жылу тасымалдағыш ретінде ыстық сұйықтықтарды пайдалануға жол бермеу				
91	Сұйық, қатты және газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін жылу шығаратын аппараттардың бұзылмаған есіктері және жанғыш конструкциялардан нормалармен белгіленген өртке қарсы бөліктердің (шегініс) болуы				
92	Жылу қазандықтары мен жылу шығаратын қондырғылардың әрбір бүріккішіне арналған отын өткізгішінде кемінде екі вентилядің болуы: біреуі – пештің оттығы жанында, екіншісі - отын салынған сыйымдылық жанында				
93	Өндірістік үй-жайларда пеш жағуды жылыту құралдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық алған, арнайы бөлінген адамдардың (пеш жағушылардың) жүргізуі				
94	Жылу пештері мен жүйелерінің түтін құбырларын, мұржаларын және басқа элементтерін тікелей жылу беру маусымының алдында, сондай-ақ жылу беру маусымы бойы тазалау				
95	Жанатын құрылыстардан 8 метрден жақын емес орналасқан, арнайы бөлінбеген алаңдарда немесе осы мақсаттарға арналмаған үй-жайларда жылу шығаратын отынды сақтауға жол бермеу				
96	Пешті пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда көзделмеген жанғыш заттарды (қатты, сұйық, газ тәрізді) отын ретінде қолдануға жол бермеу				
97	Отын беру жүйелерінен сұйық отын аққан немесе газдың кемуі, мұржаның ақауы және басқа да ақаулар кезінде жылу шығаратын қондырғыларды пайдалануға жол бермеу				
98	Жылу шығаратын қондырғыларының конструкциясымен көзделген бақылау және реттеу аспаптары болмаған, бұзылған немесе сөндірілген кезде пайдалануға жол бермеу				
99	Киімдерді және жанғыш материалдарды жылу аппараттарында және оның жанында кептіруге жол бермеу.				
100	Жағу үшін дайындалған отынды, сондай-ақ басқа жанғыш заттар мен материалдарды пештің алдындағы тілікке орналастыруға жол бермеу				

101	Қатты отынмен жағылатын пештерді жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдануға жол бермеу				
102	Жанғыш заттар мен материалдарды пештер мен мұржалардың беттерінен кемінде 0,5 метр арақашықтықта кептіруге жол бермеу				
103	Өрттің туындау мүмкіндігін болдырмайтын, күлді және шлакты орналастыруға арнайы қашықтатылған жердің болуы және оларға су құю				
104	Жанғыш заттарды, материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды пештердің оттығының саңылауларына дейін кемінде 1,25 метр болатын және пештің басқа қыздырылатын бөліктеріне дейін кемінде 0,7 метр болатын арақашықтықта орналастыруға жол бермеу				
105	Шатырларда түтін құбырлары мен түтін арналары өтетін қабырғаларда әктеудің болуы				
106	Қазандық қондырғыларының мұржа құбырларының ұшқын сөндіргіштерінің болуы				
107	Зауытта дайындалған пештерді жатақханаларда, әкімшілік, қоғамдық және әкімшілік және тұрмыстық өнеркәсіптік кәсіпорындар ғимараттарында, тұрғын үйлерде орнатқан кезде дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығын, сондай-ақ жылу беру жүйелеріне қойылатын жобалау нормаларының талаптарын сақтау				
108	Уақытша металл пештердің аяқтарының биіктігі кемінде 0,2 метр болуы				
109	Металл пештердің аяқтарын кемінде мынадай арақашықтықта орнату: 1 метр – ағаш конструкциялардан, жиһаздан, тауарлардан, стеллаждардан, сөрелерден, сатушы үстелдерінен және басқа жабдықтардан; 0,7 метр – жанудан қорғалған конструкциялардан; 1,25 метр – оттық саңылауларынан бастап ағаш конструкциялары мен басқа жабдықтарға дейін				
110	Жылу шығаратын аппараттардың металл құбырларын терезе арқылы шығарған кезде талаптардың сақталуы				
111	Желдеткіш жұмыс істемегенде қыздырғыш элементтерге электр энергиясын беруге жол бермейтін жарамды дабылы мен бұғаттағышы және электр мен жылудан қорғалып көзделген, шығатын ауаның температурасын бақылау және оны реттеу автоматикасы бар электркалиориферлерді пайдалану				
112	Отқа төзімді және жанбайтын материалдардан әртүрлі мақсаттағы желдету жүйелерінің түтінге қарсы ағатын-соратын желдету жүйелерінің және транзиттік арналарының (оның ішінде ауа арналар, коллекторлар, шахталар) ауа жолдары мен арналар конструкцияларын орнату				
113	Өртке қарсы қалыпты ашылатын клапандардағы автоматты және қашықтан басқарылатын жетектердің болуы				
114	Қоршайтын құрылыс конструкцияларының қиылысатын тораптарының отқа төзімділігі осындай арналарға қажет болатын шегіндегі желдету жүйелерінің арналарымен және тіреулер конструкцияларының (аспалар) отқа төзімділігімен сәйкестігі				
115	Желдеткіш камераларында қандай да бір жабдық пен материалдарды сақтауға және оларды жабық күйде ұстауға жол бермеу				
116	Ауа өткізгіштердегі от жалынын бөгейтін құрылғылардың (жапқыштар, шиберлер, клапандар), автоматты өрт сигнализациясы немесе өрт сөндіру құрылғылары бар желдеткіш жүйелерінің бұғаттау құрылғыларының, өрт кезінде желдеткішті автоматты түрде өшіретін құрылғылардың техникалық құжаттамада белгіленген мерзімдерде тексерілуі және жарамды күйде ұстауды тексеру. Ысырма жетегінің сезгіш элементтері (тез балкитын құлыптар, тез жанатын қондырмалар, термосезгіш элементтер) жанғыш шаңмен ластанудан уақтылы тазарту. Желдеткіш камераларды, циклондарды, сүзгілерді, ауа өткізгіштерді жанған оттың шаңынан және өндіріс қалдығынан тазалау				
117	Желдеткіш, ауа баптау және түтінге қарсы қорғау (оның ішінде отқа төзімділік және түтін-газ өткізуге қарсылық шектері) жүйелерінің сынау параметрлерінің болуы				
118					

	Өртке қарсы табиғи және жасанды сумен жабдықтау көздерінің (оның ішінде өртке қарсы су құбыры, өрт сөндіру су қоймалары, өрт сөндіру мақсатына арналған суды сақтау сыйымдылықтары), сондай-ақ суды жинау үшін оларға кіре берістердің жобалау құжаттамасына сәйкес болуы және олардың ақаусыз күйде ұсталуы				
119	Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдығын (өрт гидранттары, өрт крандары, сумен және көбікпен өрт сөндіру, сондай-ақ су бүрку құбыр жүйелері) су жіберу арқылы су беруін қарап-тексеру және тексеру нәтижелері актісінің және сынау хаттамасының болуы				
120	Өрт сөндіру гидранттарын қысқы уақытта жылытуы және қар мен мұздан тазарту				
121	Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің (өрт сөндіру гидранттарын, өрт сөндіру су айдындарын, өрт сөндіру крандарын) қауіпсіздік белгілерімен және көрсеткіш белгілерімен қамтамасыз етілуі				
122	Өртке қарсы ішкі су құбырының өрт сөндіру крандарының жеңқұбырлармен және оқпандармен жиынтықталуы				
123	Өрт краны жабдығының жинағын және өрт сөндіргіштің өрт сөндіру заты зарядының массасы кемінде 5 килограмм кемінде екі қол өрт сөндіргішін, сондай-ақ адамдардың жеке қорғану және құтқару құралдарын орналастыру мүмкіндігімен кез келген үш нұсқада (аспалы, жапсарлас және кіріктірілеген) өрт шкафтарының болуы				
124	Өрт сөндіретін жеңқұбырларын құрғақ, жақсы шиыршықталған және крандар мен оқпандарға жалғанған күйінде күтіп ұсталуы				
125	Кәсіпорынды электрмен жабдықтауды, өрт сөндіру сорғыларының электр қозғалтқыштарының үздіксіз қоректендіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың болуы және жұмысқа жарамды жағдайда ұсталуы				
126	Сыртқы және ішкі өртке қарсы су құбырларында су өлшегіш қондырғылар торабында электрлі жетек тетіктерінің болуы. Егер болған жағдайда өрт шкафтарында орнатылған тетік түймесінен ашылуы және өртке қарсы көтеру сорғысының қосылуы				
127	Су тегеуріні мұнаралардың жылдың кез келген уақытында өрт сөндіру техникасының су жинауына бейім болуы. Өрт сөндіру мақсаттарына арналған су қорын шаруашылық және өндірістік қажеттіктер үшін пайдалануға жол бермеу				
128	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына білікті мамандары немесе ұйымдармен шарт арқылы уақтылы техникалық қызмет көрсетуді, куәландыруды және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуді ұйымдастыру жолымен жұмысқа жарамды күйде күтіп-ұстау				
129	Қызмет көрсетуші персоналға арналған «Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың» және «Кезекші (жедел) персоналға арналған нұсқаулықтың» болуы				
130	Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттаманың болуы				
131	Қызмет көрсететін персоналдың объектіде жабдықталған өрт автоматикасы қондырғылары мен жүйелерінің жұмыс принципін және құрылысын білуі				
132	Техникалық құралдың құжаттамасында көрсетілген қызмет көрсету мерзімінің аяқталғанынан кейін, сондай-ақ осы қондырғылардың және жүйелердің бұзылуы кезінде өрт автоматикасы қондырғыларын және жүйелерін техникалық куәландырудан өтуі				
133	Қандай-да бір қондырғыны бекіту немесе ілу үшін автоматты өрт сөндіру қондырғыларының құбырларын пайдалануға жол бермеу				
134	Автоматты өрт сөндіру қондырғыларының құбырларына өндірістік қондырғыларды және санитарлық аспаптарды жалғауға жол бермеу				
135	Автоматты өрт сөндіру, өрт сигнализациясы, авариялық жарық беру қондырғыларын қоректендіру үшін енгізу-тарату құрылғысынан бастап электр қуатын тұтынушыға дейін дербес электр желісінің болуы				

Ескерту: 1-13 тармақтар - ұйымдастыру іс-шараларына қойылатын талаптар, 14-26 тармақтар - аумақтарды ұстауға қойылатын талаптар, 27-58 тармақтар - ғимараттарды, құрылыстар мен құрылымдарды күтуге қойылатын талаптар, 59–71 тармақтар - эвакуациялық жолдар мен есіктерді ұстауға қойылатын талаптар, 72-84 тармақтар - электр желілерін, электр қондырғыларын және электр техникалық өнімдерді пайдалануға қойылатын талаптар, 85-117 тармақтар – ғимараттар мен құрылыстардың желдету, жылыту жүйелерін ұстауға қойылатын талаптар, 118-127 тармақтар - өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін ұстауға қойылатын талаптар, 128-135 тармақтар - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қойылатын талаптар.

Лауазымды адам (-дар)

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2020 жылғы 2 қыркүйегі № 61
мен Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2020 жылғы 1 қыркүйегі № 610
бірлескен бұйрығына
4-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы № 31
және Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы № 758
бірлескен бұйрығына
5-қосымша

**Автокәсіпорындарға, көлікке қызмет көрсету объектілеріне, автотұрақтарға
(паркингтерге) қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау
аясындағы тексеру парағы**

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік
орган _____

Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді/ профилактикалық
бақылауды тағайындау туралы акт _____

(№, күні)

Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы

Бақылау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-
сәйкестендіру нөмірі _____

Орналасқан мекенжайы

Р /с №	Талаптар тізбесі	Талап етіледі	Та- лап етіл- мей- ді	Та- лап- тарға сәй- кес	Та- лап- тарға сәй- кес емес

1	2	3	4	5	6
1	Ашық тұрақ аумақтарында көлік құралдарына шағын жөндеу мен ағымды техникалық қызмет көрсетуді беті қатты алаңшаларда жүзеге асыру бойынша талаптарды сақтау				
2	Көлік құралдарына шағын жөндеу мен ағымды қызмет көрсетуді жүзеге асыруға арналған әрбір алаңшада өрт сөндіру қалқандардың болуы				
3	Көлік құралдарын ашық сақтау гараждарының үй-жайлары мен алаңшаларын өрт немесе басқа да төтенше жағдайлар болған кезде эвакуациялауға кедергі жасауы мүмкін заттар мен жабдықтармен үйіп тастауға жол бермеу				
4	Гараждар мен ашық тұрақтарды олардың тікелей мақсаттарынан тыс (жанғыш материалдарды, газ баллондарын жинау, жөндеу шеберханаларын, сырлау камералары және тағы да басқа) қолдануға жол бермеу				
5	Гараждарда, бокстарда және көлік құралдарын (жеке құралдардан басқа) ашық сақтау алаңшаларында автотехниканы орналастыру схемаларының болуы				
6	Сығымдалған табиғи газбен және сұйытылған мұнай газымен жұмыс істейтін қозғалтқыштары бар автомобильдерді басқа мақсаттағы ғимараттарға кіріктірілген және оларға жапсарлас, сондай-ақ жер деңгейінен төмен орналасқан жабық типтегі автотұрақтарға қоюға жол бермеу				
7	Паркингтерде (жабық үлгідегі автотұрақтарда) үй-жайларды 1-типтік тұйық өртке қарсы қалқалармен бөлген жағдайда өзге функционалдық мақсаттағы үй-жайларды (автожуу орындарынан, шаруашылық қоймаларынан, клиенттердің бағажына арналған қоймалардан басқа) орнату немесе орналастыру. Жарылыс қаупі бар заттар мен материалдарды, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, майларды, жанғыш газдары бар баллондарды, қысымдағы баллондарды шаруашылық қоймаларында және клиенттердің бағажына арналған қоймаларда сақтауға жол бермеу				
8	Нормадан асып кеткен көлемде көлік құралдарын орнатуға, оларды орналастыру жоспарын бұзуға, автомобильдер, ғимараттардың (құрылыстардың) арасындағы қашықтықты азайтуға				
9	Ұста, термиялық, дәнекерлеу, сырлау және ағаш өңдеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолданып бөлшектерді шаюға шығу қақпалары мен өту жолдарын үйіп қоюға жол бермеу				
10	Отын бактарынан, отын жолдарымен және карбюраторлардан жанармай тамшылап, аузы ашық отын бактарымен, сондай-ақ электрқұрылғылар жүйесі ақаулы күйде болса, көлік құралдарын қалдыруға жол бермеу				
11	Көлік құралдарына жанар-жағармай материалдарын құю, сондай-ақ оларды кәрізге немесе іргелес орналасқан аумаққа төгу. Қолданылған жанар-жағармай материалдарын, сүзгіштерді, ескі шүберектер мен басқа да материалдарды жинау жабылатын қақпақтармен жабдықталған жанбайтын материалдардан жасалған ыдыстарға көзделеді				
12	Аккумуляторларды тікелей көлік құралдарында, сондай-ақ осы мақсатқа бейімделмеген үй-жайларда оталдыруға жол бермеу				
13	Қозғалтқыштарды ашық отпен жылытуға (от, алау, дәнекерлеу шамдары), жарықтандыру үшін ашық от көздерін пайдалануға жол бермеу				
14	Жалпы тұрақтарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, сондай-ақ жанғыш газдарды тасымалдау үшін көлік құралдарын пайдалануға				
15	Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтардың сыйымдылықтарын сақтауға жол бермеу				
16	Көлік құралдарын бояуға, бөлшектерін тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен жууға жол бермеу				
17	Газды коректену жүйесі техникалық бұзылған (герметикалық емес) көлік құралдарын жабық үй-жайда тұраққа қоюға жол бермеу				
18	Көлік құралдарын сақтауға арналған үй-жайларда сұйытылған көмірсутекті газды өршітуді жүзеге асыруға жол бермеу				
19					

	Қысымды бақылаумен, газды өндірумен, қозғалтқышты жылытумен, карбюратор қоспа-лауыштарға әр түрлі отын түрлеріне ауыстырып қосу және газ берумен байланысты жүйе-лерді жарамды күйде ұстау. Сұйытылған көмірсутек газы бар баллондардағы сақтанды-рғыш клапандарын, сондай-ақ отын беруді бұғаттауды қамтамасыз ететін электрлік маг-нитті клапандарын жарамды күйде пайдалану. Баллондарды куәландыруды кемінде екі жылда бір рет жүргізу				
20	Сұйытылған көмірсутек газын жабық гараж тұрақтарда және басқа да ішіндегі температу-расы 25°C асатын, жылу берілетін үй-жайларда қолдануға және сақтауға жол бермеу				
21	Көлік құралдарын (жеке көлік түрлерінен басқа) сақтайтын ашық алаңдар мен тұрақтарға арналған үй-жайларды әрбір 10 бірлік техникаға біреуден келетін сүйреткіш арқандармен (штангалармен) буксирге алатын тростармен және штангтармен жарақтау				
22	Автомобильдерді жөндеуге арналған үй-жайларда (газ автомобильдерінде баллондар газ-бен толтырулы болғанда) жанармай толтырылған бағы бар автомобильдерге және май толтырылған қартерлерге (№1 ТҚК бойынша жұмыстардан басқа) жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол бермеу				
23	Темекі шегуге, от жағуға, электр қыздырғыш аспаптарын пайдалануға				
24	Бір ауысымдық қажеттіліктен артық мөлшерде қышқылды, сілтіні немесе электролитті сақтауға				
25	Жұмыс орындарында арнайы киімді және басқа да бөгде заттарды қалдыруға жол бермеу				
26	Жуу және бояу цехтарын көп қабатты ғимараттардың жертөлелерінде, цокольды және бірінші қабаттарында орналастыруға жол бермеу				
27	Бояу дайындайтын бөлімшелерді сыртқы қабырғасында терезе ойығы жеке эвакуациялық шығу жолы бар және аралас үй-жайлардан жанбайтын қабырғалармен оқшауланған үй-жайларда орналастыру				
28	Жуу және бояу цехтарына, сондай-ақ бояу дайындайтын бөлімшелерге жанбайтын, электр сымды, ерітінділерге төзімді және ұшқын шығармайтын еден жасау				
29	Жуу және сырлау цехтарында қырлы радиаторларды қолдануға жол бермеу				
30	Электрлік іске қосу құрылғыларын, түймелі электр магнитті іске қосқыштарды жуу және сырлау үй-жайларынан тыс орнату				
31	Жуу, бояу цехтарының және бояу дайындау бөлімшелерінің жылжымалы технологиялық жабдығын қорғаныш құрылғылармен (саты, баспалдақ, тақтайша, арба) жабдықтау				
32	Жұмысшылар мен қызметшілерге синтетикалық және жібек маталардан киім киюге, сон-дай-ақ жүзіктер мен білезіктер тағуға жол бермеу				
33	Жұмыскерлерді ток өткізгіш аяқ киімдермен және статикаға қарсы білезіктермен қамта-масыз ету				

Ескерту: 5-16 тармақтар - көлік сақтауға арналған шатыр асты және ашық алаңша үй-жайларына қойылатын талаптар, 17-22 тармақтар - газ тәрізді отынмен жұмыс жасайтын көлік құралдарын ұстауға қойылатын талаптар, 23-25 тармақтар - аккумуляторлық станцияларға қойылатын талаптар, 26-33 тармақтар - жуып-шаю және бояу жұмыстарын жүргізуге арналған үй-жайларға қойылатын талаптар.

Лауазымды адам (дар)

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2020 жылғы 2 қыркүйегі № 61
мен Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2020 жылғы 1 қыркүйегі № 610
бірлескен бұйрығына
5-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы № 31 және Қазақстан
Республикасы
Ішкі істер министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы
№ 758 бірлескен бұйрығына
22-қосымша

**Азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған және базасында азаматтық
қорғау қызметтері құрылған ұйымдарға қатысты азаматтық қорғаныс
саласында мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы**

азаматтық қорғаныс саласында _____

138-бапқа сәйкес

Азаматтық қорғаныс санатына жатқызылған және базасында азаматтық
қорғау қызметтері құрылған ұйымдарға қатысты

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік
орган _____

Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді/
профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт

Бақылау субъектісінің (объектісінің)
атауы _____

(Бақылау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-
сәйкестендіру нөмірі)

Орналасқан мекенжайы _____

Р /с №	Талаптар тізбесі	Та- лап еті- ле ді	Та- лап етіл- мей ді	Та- лап тарға сәй- кес ке- леді	Та- лап тарға сәй- кес кел- мей ді
1	Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімшені неме- се жекелеген қызметкерлерді құру туралы құқықтық актінің болуы				
2	Азаматтық қорғаныс жоспарының болуы				
3	Азаматтық қорғаныс жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі				
4	Объектілік сипаттағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі іс-қи- мылдар жоспарының болуы				
5	Объектілік сипаттағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі іс-қи- мылдар жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі				
6	Эвакуациялық комиссия құру туралы құқықтық актінің болуы				
7	Эвакуациялық (эвакокабылдау) комиссиясының құрамы мен ережесін бекіту туралы құқы- қтық актінің болуы				
8	Эвакуациялық жинау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы бұйрықтың болуы				
9	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық жинау пунктін лауазымды адамдары мін- деттерінің болуы				
10	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық жинау пунктін жеке құрамы тізімінің бо- луы, құлақтандыру тәртібі (мекенжайы, телефон нөмірі)				
11	Эвакуациялық жинау пунктінде азаматтық қорғаныстың тиісті бастығының эвакуациялық жинау пункттерін құру туралы құқықтық актісінен үзінді көшірменің болуы				
12	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық пункттен жөнелтілетін байланыстары бар ұй- ымдар тізімінің, байланыстары бар эвакуациялық комиссиялар тізімінің (қалалық, аудан- дық), байланыстары бар көлікке отырғызу пункттері тізімінің болуы				
13	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялау жинау пункті аумағының схемасының (жос- парының) және олардың мақсаты бойынша үй-жайлардың болуы				
14	Эвакуациялық жинау пунктіне бекітілген жақын арадағы қорғау құрылыстарының тізбесі				
15					

	Эвакуациялық жинау пунктінде жинау эвакуациялау пунктіне қызмет көрсететін автоколонна- налардың келу және жөнелту графигінің болуы				
16	Эвакуациялық жинау пунктінде тасымалдауға арналған өтінім үлгісінің болуы				
17	Эвакуациялық жинау үлгісінде эвакуациялық куәліктің және оны беру туралы ақпараттың болуы				
18	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары қорының болуы, оларды азаматтық қорға- ныс бойынша санаттарға жатқызылған ұйымдардың қызметкерлерін және халықты қазіргі заманғы зақымдау құралдарының зақымдау (кирату) факторларының әсерінен, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде қорғауға арналған жұмыс істеуге әзірлікте ұстау				
19	Паналайтын жер паспортының болуы (радиацияға қарсы жасырын пана)				
20	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын тексеру журналының болуы				
21	Паналайтын жер ішіндегі ауаның микроклиматы мен газ құрамының көрсеткішін тіркеу журналының болуы (радиацияға қарсы жасырын пана)				
22	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары жоспарының болуы				
23	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын әзірлікке келтіру жоспарының болуы				
24	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарының жабдықтары, құралдары және мүлкі тізбесінің болуы				
25	Қорғаныш құрылысында басқару органдары телефоны тізімінің болуы				
26	Қорғаныш құрылысына қызмет көрсету жөніндегі топтың жеке құрамы тізімінің болуы				
27	Қорғаныш құрылысының тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің (желдеткіш, сумен жабды- қтау, кәріз, электрмен жабдықтау) пайдалану схемасының болуы				
28	Дизель электр станциясына, қорғаныш құрылысының сүзгіш-желдету жабдықтарына қыз- мет көрсету жөніндегі нұсқаулықтың болуы				
29	Дизель электр станциясының қорғаныш құрылысының болуы, жақсы күйде ұсталуы				
30	Қорғаныш құрылысын авариялық жарықтандырудың болуы, жақсы күйде ұсталуы				
31	Қорғаныш құрылысының сүзгі желдету жабдығының болуы, жақсы күйде ұсталуы				
32	Қорғаныш құрылыстарын сумен жабдықтаудың болуы, жарамды жағдайда ұсталуы				
33	Қорғаныш құрылысының кәрізінің болуы, жарамды жағдайда ұсталуы				
34	Электрмен жабдықтаудың және қорғаныш құрылыстарының ажыратқыш құрылғыларының (сөндіру тұтқалары, шүмектер, бекіткіштер және басқалар) болуы, жарамды күйде ұсталуы				
35	Қорғаныш – герметикалық және герметикалық есіктердің, қақпақшалардың және қорғаныш құрылыстарының жарылысқа қарсы құрылғыларының болуы, жарамды күйде ұсталуы				
36	Көрнекі жерлерге азаматтық қорғаныстың құлақтандыру сигналдары, жеке қорғану құрал- дарын пайдалану қағидалары, кіретін және шығатын жерлердің, дизельді электр станциясы мен сүзгіш-желдеткіш үй-жайлардың, санитариялық тораптардың, су тарату пункттерінің, санитариялық бекеттердің орналасқан орындарын көрсететін белгілердің болуы				
37	Қорғаныш құрылысының өртке қарсы құралдарын орнату орындарын жарықтандыру және белгілеудің болуы				
38	Талап етілетін мөлшердің болуы және азаматтық қорғаныс мүлкі қорларын әзірлікте ұстау, сондай-ақ жабдықталған қоймаларда орналастыру				
39	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының болуы				
40	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында тәулік бойы күзетудің болуы және жарамды күзет сигнализациясымен жабдықтау				
41	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларын түнгі уақытта жарамды жарықтандыру және аумақты қоршаудың болуы				
42	Қызметі азаматтық қорғаныс мүлкінің жай-күйіне теріс әсер етуі мүмкін кәсіпорындардан азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының қауіпсіз қашықтығын сақтау				

43	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының сыртқы және ішкі байланысын, күзет және өрт сигнализациясын қамтамасыз етуді ескере отырып, телефондандыру жүйесінің болуы				
44	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында жедел түсіру үшін ти-еу-түсіру жұмыстарын механикаландыру құралдарының болуы				
45	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының кірме жолдарының жылдың кез келген уақытында көліктің кедергісіз өтуіне әзір күйінде болуы				
46	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайының реттік нөмірінің болуы				
47	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында ауаның температура-сы мен салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған аспаптардың (термометрлер, гигро-метрлер немесе психрометрлер) болуы				
48	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларындағы ауаның температу-ралық режимі мен ылғалдылығын сақтау				
49	Қоймада бақылау-өткізу пунктінің болуы				
50	Қоймада азаматтық қорғаныс мүлкінің болуын есепке алу жөніндегі карточканың болуы				
51	Тиісті жылдың 1 қаңтарына және 1 шілдесіне жағдайы бойынша бухгалтерлік және қойма есебін салыстырып тексеру актісінің болуы				
52	Азаматтық қорғаныс мүлкінің техникалық (сапалық) жай-күйі актісінің, паспорттың, сақта-удың шекті мерзімдерінің аяқталғанын растайтын журналдың, сондай-ақ нормативтік көр-сеткіштерден ауытқулардың болуы туралы зертханалық қорытынды сақтаудың шекті мерзі-мі өтпеген жағдайда қосымша болуы				
53	Азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару актісінің болуы				
54	Азаматтық қорғаныс мүлкін кәдеге жаратуға беру актісінің болуы				
55	Ықтимал радиациялық, химиялық, бактериологиялық (биологиялық) ластану (жұқтыру) ай-мақтарының шекараларындағы аумақтарда тұратын және жұмыс істейтін халық үшін бей-біт және соғыс уақытында қорғауды қамтамасыз ету үшін жеке қорғану құралдарының бо-луы				
56	Жеке қорғану құралдарына қосымша патрондардың болуы				
57	Радиациялық және химиялық барлау, дозиметриялық бақылау аспаптарының болуы				
58	Ұйымда азаматтық қорғаудың объектілік құралымдарын құру туралы ұйым басшысының құқықтық актісінің болуы				
59	Азаматтық қорғау құралымдарының автомобиль, инженерлік (арнайы) және басқа техника-сының болуы				
60	Азаматтық қорғау құралымдары құрал-жабдықтарының, құрал-саймандарының болуы				
61	Азаматтық қорғау құралымының әрбір мүшесіне тыныс алу органдарын қорғау құралдары-ның болуы				
62	Азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінде құралымдар басшыларының оқудан өткені туралы сертификаттардың болуы				
63	Уәкілетті орган ведомствосының ұйымдарында және оқу орындарында азаматтық қорғау басқару органдарының басшы құрамы мен мамандарын оқудан өткені туралы сертификат-тардың болуы				
64	Талап етілетін, жарамды құлақтандыру жүйесінің болуы				
65	Уәкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесімен келісілген бекітілген құлақтандыру схемасының болуы				
66	Радиоактивтік, химиялық, биологиялық зақымдануды (ластануды) уақтылы анықтау және индикациялау үшін азаматтық қорғанысты қадағалау және зертханалық бақылау желісінің болуы				



Лауазымды адам (дар)

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2020 жылғы 2 қыркүйегі № 61
мен Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2020 жылғы 1 қыркүйегі № 610
бірлескен бұйрығына
6-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы № 31
және Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы
№ 758 бірлескен бұйрығына
23-қосымша

**Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына қатысты
азаматтық қорғаныс саласында мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру
парағы**

азаматтық қорғаныс саласында _____

138-бапқа сәйкес

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарына қатысты
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік
орган _____

Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді/
профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт

(№, күні)

Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы

(Бақылау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Орналасқан мекенжайы

Р /с №	Талаптар тізбесі	Та-лап еті-ле ді	Та-лап етіл-мей ді	Та-лап тарға сәй-кес кел-меді	Та-лап тарға сәй-кес кел-мей ді
1	Жергілікті атқарушы органда төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссияны құру туралы құқықтық актінің болуы				
2	Жергілікті атқарушы органда азаматтық қорғау қызметтерін құру туралы құқықтық актінің болуы				
3	Жергілікті атқарушы органда азаматтық қорғау қызметтері туралы ережелерді бекіту туралы құқықтық актінің болуы				
4	Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімшені немесе жекелеген қызметкерлерді құру туралы құқықтық актінің болуы				
5	Азаматтық қорғаныс жоспарының болуы				
6	Азаматтық қорғаныс жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі				
7	Жергілікті атқарушы органда жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі іс-қимыл жоспарының болуы				
8	Жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайларды және олардың салдарын жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі				
9	Эвакуациялық комиссия құру туралы құқықтық актінің болуы				
10	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық қабылдау комиссиясын құру туралы құқықтық актінің болуы				
11	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық жинау пункттерін құру туралы құқықтық актінің болуы				
12	Жергілікті атқарушы органда эвакуацияның аралық пункттерін құру туралы құқықтық актінің болуы				
13	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық қабылдау пункттерін құру туралы құқықтық актінің болуы				
14	Жергілікті атқарушы органда зардап шеккен халықты (баспанасыз қалған, санитарлық шығындар, қайтарымызсыз шығын) қабылдау пункттерін құру туралы құқықтық актінің болуы				
15	Эвакуациялық (эвакоқабылдау) комиссиясының құрамы мен ережесін бекіту туралы құқықтық актінің болуы				
16	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық жинау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы қаулысының болуы				

17	Жергілікті атқарушы органда аралық эвакуациялау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы құқықтық актінің болуы				
18	Жергілікті атқарушы органда эвакуациялық қабылдау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы құқықтық актінің болуы				
19	Жергілікті атқарушы органда зардап шеккен халықты қабылдау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы құқықтық актінің болуы				
20	Эвакуациялық жинау пункттерінің әкімшілігін тағайындау туралы бұйрықтың болуы				
21	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық жинау пунктіннің лауазымды адамдары міндеттерінің болуы				
22	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық жинау пунктіннің жеке құрамы тізімінің болуы, құлақтандыру тәртібі (мекенжайы, телефон нөмірі)				
23	Эвакуациялық жинау пунктінде азаматтық қорғаныстың тиісті бастығының эвакуациялық жинау пункттерін құру туралы құқықтық актісінен үзіндінің болуы				
24	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялық пункттен жөнелтілетін байланыстары бар ұйымдар тізімінің, байланыстары бар эвакуациялық комиссиялар тізімінің (қалалық, аудандық), байланыстары бар көлікке отырғызу пункттері тізімінің болуы				
25	Эвакуациялық жинау пунктінде эвакуациялау жинау пункті аумағының схемасының (жоспарының) және олардың мақсаты бойынша үй-жайлардың болуы				
26	Эвакуациялық жинау пунктіне бекітілген жақын арадағы қорғау құрылыстарының тізбесі				
27	Эвакуациялық жинау пунктінде жинау эвакуациялау пунктіне қызмет көрсететін автоколонналардың келу және жөнелту графигінің болуы				
28	Эвакуациялық жинау пунктінде тасымалдауға арналған өтінім үлгісінің болуы				
29	Эвакуациялық жинау үлгісінде эвакуациялық куәліктің және оны беру туралы ақпараттың болуы				
30	Жергілікті атқарушы органда қосарланған мақсаттағы объектілердің тізбесін бекіту туралы құқықтық актінің болуы				
31	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары қорының болуы, оларды азаматтық қорғаныс бойынша санаттарға жатқызылған ұйымдардың қызметкерлерін және халықты қазіргі заманғы зақымдау құралдарының зақымдау (кирату) факторларының әсерінен, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде қорғауға арналған жұмыс істеуге әзірлікте ұстау				
32	Паналайтын жер паспортының болуы (радиацияға қарсы жасырын пана)				
33	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын тексеру журналының болуы				
34	Паналайтын жер ішіндегі ауаның микроклиматы мен газ құрамының көрсеткішін тіркеу журналының болуы (радиацияға қарсы жасырын пана)				
35	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары жоспарының болуы				
36	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын әзірлікке келтіру жоспарының болуы				
37	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарының жабдықтары, құралдары және мүлкі тізбесінің болуы				
38	Қорғаныш құрылысында басқару органдары телефоны тізімінің болуы				
39	Қорғаныш құрылысына қызмет көрсету жөніндегі топтың жеке құрамы тізімінің болуы				
40	Қорғаныш құрылысының тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің (желдеткіш, сумен жабдықтау, кәріз, электрмен жабдықтау) пайдалану схемасының болуы				
41	Дизель электр станциясына, қорғаныш құрылысының сүзгіш-желдету жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтың болуы				
42	Қосалқы қалалық, қосалқы қала сыртындағы, көмекші және жылжымалы басқару пункттерінің болуы				
43	Дизель электр станциясының қорғаныш құрылысының болуы, жақсы күйде ұсталуы				
44	Қорғаныш құрылысын авариялық жарықтандырудың болуы, жақсы күйде ұсталуы				

45	Қорғаныш құрылысының сүзгі желдету жабдығының болуы, жақсы күйде ұсталуы				
46	Қорғаныш құрылыстарын сумен жабдықтаудың болуы, жарамды жағдайда ұсталуы				
47	Қорғаныш құрылысының кәрізінің болуы, жарамды жағдайда ұсталуы				
48	Электрмен жабдықтаудың және қорғаныш құрылыстарының ажыратқыш құрылғыларының (сөндіру тұтқалары, шүмектер, бекіткіштер және басқалар) болуы, жарамды күйде ұсталуы				
49	Қорғаныш – герметикалық және герметикалық есіктердің, қақпақшалардың және қорғаныш құрылыстарының жарылысқа қарсы құрылғыларының болуы, жарамды күйде ұсталуы				
50	Көрнекі жерлерге азаматтық қорғаныстың құлақтандыру сигналдары, жеке қорғану құралдарын пайдалану қағидалары, кіретін және шығатын жерлердің, дизельді электр станциясы мен сүзгіш-желдеткіш үй-жайлардың, санитариялық тораптардың, су тарату пункттерінің, санитариялық бекеттердің орналасқан орындарын көрсететін белгілердің болуы				
51	Қорғаныш құрылысының өртке қарсы құралдарын орнату орындарын жарықтандыру және белгілеудің болуы				
52	Талап етілетін мөлшердің болуы және азаматтық қорғаныс мүлкі қорларын әзірлікте ұстау, сондай-ақ жабдықталған қоймаларда орналастыру				
53	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының болуы				
54	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында тәулік бойы күзетудің болуы және жарамды күзет сигнализациясымен жабдықтау				
55	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларын түнгі уақытта жарамды жарықтандыру және аумақты қоршаудың болуы				
56	Қызметі азаматтық қорғаныс мүлкінің жай-күйіне теріс әсер етуі мүмкін кәсіпорындардан азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының қауіпсіз қашықтығын сақтау				
57	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының сыртқы және ішкі байланысын, күзет және өрт сигнализациясын қамтамасыз етуді ескере отырып, телефондандыру жүйесінің болуы				
58	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында жедел түсіру үшін тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру құралдарының болуы				
59	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының кірме жолдарының жылдың кез келген уақытында көліктің кедергісіз өтуіне әзір күйінде болуы				
60	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайының реттік нөмірінің болуы				
61	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында ауаның температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған аспаптардың (термометрлер, гигрометрлер немесе психрометрлер) болуы				
62	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларындағы ауаның температуралық режимі мен ылғалдылығын сақтау				
63	Қоймада бақылау-өткізу пунктінің болуы				
64	Қоймада азаматтық қорғаныс мүлкінің болуын есепке алу жөніндегі карточканың болуы				
65	Тиісті жылдың 1 қаңтарына және 1 шілдесіне жағдайы бойынша бухгалтерлік және қойма есебін салыстырып тексеру актісінің болуы				
66	Азаматтық қорғаныс мүлкінің техникалық (сапалық) жай-күйі актісінің, паспорттың, сақтаудың шекті мерзімдерінің аяқталғанын растайтын журналдың, сондай-ақ нормативтік көрсеткіштерден ауытқулардың болуы туралы зертханалық қорытынды сақтаудың шекті мерзімі өтпеген жағдайда қосымша болуы				
67	Азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару актісінің болуы				
68	Азаматтық қорғаныс мүлкін кәдеге жаратуға беру актісінің болуы				
69					

	Ықтимал радиациялық, химиялық, бактериологиялық (биологиялық) ластану (жұқтыру) аймақтарының шекараларындағы аумақтарда тұратын және жұмыс істейтін халық үшін бейбіт және соғыс уақытында қорғауды қамтамасыз ету үшін жеке қорғану құралдарының болуы				
70	Жеке қорғану құралдарына қосымша патрондардың және олардың тиістілігін растайтын сәйкес құжаттардың болуы				
71	Радиациялық және химиялық барлау, дозиметриялық бақылау аспаптарының болуы				
72	Жергілікті атқарушы органда азаматтық қорғаудың аумақтық құралымдарын құру туралы жергілікті атқарушы органның құқықтық актісінің болуы				
73	Жергілікті атқарушы органда командирін бекіте отырып, шұғыл ден қою жасағын құру туралы құқықтық актісінің болуы				
74	Азаматтық қорғау құралымдарының автомобиль, инженерлік (арнайы) және басқа техникасының болуы				
75	Азаматтық қорғау құралымдары құрал-жабдықтарының, құрал-саймандарының болуы				
76	Азаматтық қорғау құралымының әрбір мүшесіне тыныс алу органдарын қорғау құралдарының болуы				
77	Уәкілетті орган ведомствосының ұйымдарында және оқу орындарында азаматтық қорғау басқару органдарының басшы құрамы мен мамандарының оқудан өткені туралы сертификаттардың болуы				
78	Талап етілетін, жарамды құлақтандыру жүйесінің болуы				
79	Радиоактивтік, химиялық, биологиялық зақымдануды (ластануды) уақтылы анықтау және индикациялау үшін азаматтық қорғанысты қадағалау және зертханалық бақылау желісінің болуы				

Лауазымды адам (дар)

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2020 жылғы 2 қыркүйегі № 61
мен Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрінің
2020 жылғы 1 қыркүйегі № 610
бірлескен бұйрығына
7-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы № 31
және Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2018 жылғы 30 қазандағы
№ 758 бірлескен бұйрығына
24-қосымша

**Орталық атқарушы органдар мен олардың аумақтық бөлімшелеріне
қатысты азаматтық қорғаныс саласында мемлекеттік бақылау аясындағы
тексеру парағы**

азаматтық қорғаныс саласында _____

138-бапқа сәйкес

орталық атқарушы органдардың және олардың аумақтық бөлімшелеріне
қатысты

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік
орган _____

Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді/
профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт

(№, күні)

Бақылау субъектісінің (объектісінің) атауы

(Бақылау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Орналасқан мекенжайы

Р /с №	Талаптар тізбесі	Та-лап еті-ле ді	Та-лап етіл-мей ді	Та-лап тарға сәй-кес кел-леді	Та-лап тарға сәй-кес кел-мейді
1	Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі құрылымдық бөлімшені неме-се жекелеген қызметкерлерді құру туралы құқықтық актінің болуы				
2	Азаматтық қорғаныс жоспарының болуы				
3	Азаматтық қорғаныс жоспарының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі				
4	Орталық мемлекеттік органда тиісті азаматтық қорғау бастығы бекіткен төтенше жағдай-ларды жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарының болуы				
5	Жаһандық және өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимылдар жос-парының құрылымы мен мазмұнына сәйкестігі				
6	Эвакуациялық комиссия құру туралы құқықтық актінің болуы				
7	Эвакуациялық (эвакокабылдау) комиссиясының құрамы мен ережесін бекіту туралы құқы-қтық актінің болуы				
8	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары қорының болуы, оларды азаматтық қорға-ныс бойынша санаттарға жатқызылған ұйымдардың қызметкерлерін және халықты қазіргі заманғы зақымдау құралдарының зақымдау (қирату) факторларының әсерінен, сондай-ақ төтенше жағдайлар кезінде қорғауға арналған жұмыс істеуге әзірлікте ұстау				
9	Паналайтын жер паспортының болуы (радиацияға қарсы жасырын пана)				
10	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын тексеру журналының болуы				
11	Паналайтын жер ішіндегі ауаның микроклиматы мен газ құрамының көрсеткішін тіркеу журналының болуы (радиацияға қарсы жасырын пана)				
12	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары жоспарының болуы				
13	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын әзірлікке келтіру жоспарының болуы				
14	Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарының жабдықтары, құралдары және мүлкі тізбесінің болуы				
15	Қорғаныш құрылысында басқару органдары телефоны тізімінің болуы				
16	Қорғаныш құрылысына қызмет көрсету жөніндегі топтың жеке құрамы тізімінің болуы				
17	Қорғаныш құрылысының тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің (желдеткіш, сумен жабды-қтау, кәріз, электрмен жабдықтау) пайдалану схемасының болуы				
18	Дизель электр станциясына, қорғаныш құрылысының сүзгіш-желдету жабдықтарына қыз-мет көрсету жөніндегі нұсқаулықтың болуы				

19	Қосалқы қалалық, қосалқы қала сыртындағы, көмекші және жылжымалы басқару пункттерінің болуы				
20	Орталық мемлекеттік органда салалық белгісі бойынша бір қосалқы қалалық, қосалқы қала сыртындағы басқару пункттерінде бірлесіп орналастырылғанын растайтын құқықтық актінің болуы				
21	Дизель электр станциясының қорғаныш құрылысының болуы, жақсы күйде ұсталуы				
22	Қорғаныш құрылысын авариялық жарықтандырудың болуы, жақсы күйде ұсталуы				
23	Қорғаныш құрылысының сүзгі желдету жабдығының болуы, жақсы күйде ұсталуы				
24	Қорғаныш құрылыстарын сумен жабдықтаудың болуы, жарамды жағдайда ұсталуы				
25	Қорғаныш құрылысының кәрізінің болуы, жарамды жағдайда ұсталуы				
26	Электрмен жабдықтаудың және қорғаныш құрылыстарының ажыратқыш құрылғыларының (сөндіру тұтқалары, шүмектер, бекіткіштер және басқалар) болуы, жарамды күйде ұсталуы				
27	Қорғаныш – герметикалық және герметикалық есіктердің, қақпақшалардың және қорғаныш құрылыстарының жарылысқа қарсы құрылғыларының болуы, жарамды күйде ұсталуы				
28	Көрнекі жерлерге азаматтық қорғаныстың құлақтандыру сигналдары, жеке қорғану құралдарын пайдалану қағидалары, кіретін және шығатын жерлердің, дизельді электр станциясы мен сүзгіш-желдеткіш үй-жайлардың, санитариялық тораптардың, су тарату пункттерінің, санитариялық бекеттердің орналасқан орындарын көрсететін белгілердің болуы				
29	Қорғаныш құрылысының өртке қарсы құралдарын орнату орындарын жарықтандыру және белгілеудің болуы				
30	Талап етілетін мөлшердің болуы және азаматтық қорғаныс мүлкі қорларын әзірлікте ұстау, сондай-ақ жабдыкталған қоймаларда орналастыру				
31	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының болуы				
32	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында тәулік бойы күзетудің болуы және жарамды күзет сигнализациясымен жабдықтау				
33	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларын түнгі уақытта жарамды жарықтандыру және аумақты қоршаудың болуы				
34	Қызметі азаматтық қорғаныс мүлкінің жай-күйіне теріс әсер етуі мүмкін кәсіпорындардан азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының қауіпсіз қашықтығын сақтау				
35	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының сыртқы және ішкі байланысын, күзет және өрт сигнализациясын қамтамасыз етуді ескере отырып, телефондандыру жүйесінің болуы				
36	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында жедел түсіру үшін тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру құралдарының болуы				
37	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларының кірме жолдарының жылдың кез келген уақытында көліктің кедергісіз өтуіне әзір күйінде болуы				
38	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайының реттік нөмірінің болуы				
39	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларында ауаның температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған аспаптардың (термометрлер, гигрометрлер немесе психрометрлер) болуы				
40	Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтауға арналған қойма үй-жайларындағы ауаның температуралық режимі мен ылғалдылығын сақтау				
41	Қоймада бақылау-өткізу пунктінің болуы				
42	Қоймада азаматтық қорғаныс мүлкінің болуын есепке алу жөніндегі карточканың болуы				
43	Тиісті жылдың 1 қаңтарына және 1 шілдесіне жағдайы бойынша бухгалтерлік және қойма есебін салыстырып тексеру актісінің болуы				
44					

	Азаматтық қорғаныс мүлкінің техникалық (сапалық) жай-күйі актісінің, паспорттың, сақтаудың шекті мерзімдерінің аяқталғанын растайтын журналдың, сондай-ақ нормативтік көрсеткіштерден ауытқулардың болуы туралы зертханалық қорытынды сақтаудың шекті мерзімі өтпеген жағдайда қосымша болуы				
45	Азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару актісінің болуы				
46	Азаматтық қорғаныс мүлкін кәдеге жаратуға беру актісінің болуы				
47	Ықтимал радиациялық, химиялық, бактериологиялық (биологиялық) ластану (жұқтыру) аймақтарының шекараларындағы аумақтарда тұратын және жұмыс істейтін халық үшін бейбіт және соғыс уақытында қорғауды қамтамасыз ету үшін жеке қорғану құралдарының болуы				
48	Жеке қорғану құралдарына қосымша патрондардың болуы				
49	Радиациялық және химиялық барлау, дозиметриялық бақылау аспаптарының болуы				
50	Орталық мемлекеттік органда тікелей бағынысты салалық кіші жүйелерде және орталық атқарушы органда азаматтық қорғау құралымдарын құру туралы орталық атқарушы органның құқықтық актісінің болуы				
51	Азаматтық қорғау құралымдарының автомобиль, инженерлік (арнайы) және басқа техникасының болуы				
52	Азаматтық қорғау құралымдары құрал-жабдықтарының, құрал-саймандарының болуы				
53	Азаматтық қорғау құралымының әрбір мүшесіне тыныс алу органдарын қорғау құралдарының болуы				
54	Азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінде құралымдар басшыларының оқудан өткені туралы сертификаттардың болуы				
55	Уәкілетті орган ведомствосының ұйымдарында және оқу орындарында азаматтық қорғау басқару органдарының басшы құрамы мен мамандарын оқудан өткені туралы сертификаттардың болуы				
56	Талап етілетін, жарамды құлақтандыру жүйесінің болуы				
57	Радиоактивтік, химиялық, биологиялық зақымдануды (ластануды) уақтылы анықтау және индикациялау үшін азаматтық қорғанысты қадағалау және зертханалық бақылау желісінің болуы				

Лауазымды адам (дар)

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы

Лауазымы

(қолы)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)