

Қазақстан Республикасының Үкіметі
(Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2013 жылғы 24
қазандағы № 1143 қаулысы. Күші
жойылды - Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2017
жылғы 4 тамыздағы № 470
қаулысымен

Правительство Республики Казахстан
(Премьер-Министр РК)

Энергия өндіруші ұйымдар үшін күзгі-қысқы кезеңде пайдаланылатын отын қорының нормаларын бекіту туралы

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 04.08.2017 № 470 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен

"Электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 38-6), 38-7) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған энергия өндіруші ұйымдар үшін күзгі-қысқы кезеңде пайдаланылатын отын қорының нормалары бекітілсін.
2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 628 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
3. "Отын пайдалану қорының нормасы туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 1996 жылғы 19 желтоқсандағы № 577-ө өкімінің күші жойылды деп танылсын.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

С. Ахметов

Премьер-Министрі



«ЗҚАИ» ШЖҚ РМК лауазымды тұлғаның ЭЦҚ мәліметі бар QR-код



ҚР НҚА ЭББ-гі нақты
құжатқа сілтеу QR-коды

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 24 қазандағы
№ 1143 қаулысымен
бекітілген

**Энергия өндіруші ұйымдар үшін күзгі-қысқы кезеңде пайдаланылатын отын
қорының нормасы**

1. Қатты және сұйық отынмен жұмыс істейтін энергия өндіруші
ұйымдар үшін:

1) жеткізу қашықтығы 200 километрге дейін болғанда 10 тәулікке
арналған негізгі және резерві отын мөлшері;

2) жеткізу қашықтығы 200 километрден астам болғанда 20 тәулікке
арналған негізгі және резервті отын мөлшері.

*Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 05.08.2014 № 898
қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі).*

2. Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін энергия өндіруші ұйымдар үшін,
оларда мазут:

авариялық отын, 5 тәулікке арналған отын мөлшері;

резервтік отын, 10 тәулікке арналған отын мөлшері болып табылады.

3. Мазут жағатын отын болып табылатын энергия өндіруші ұйымдар
үшін:

10 тәулікке арналған отын мөлшері, бұл ретте бір мезгілде жағылатын
агрегаттар саны:

номиналды өнімділігінен 30%-ға дейін жүктемесі бар 4х200 мегаватт,
3х300 мегаватт және одан жоғары электр станциясында – блоктарда;

номиналды өнімділігінен 30%-ға дейін жүктемесі бар жылу электр
орталығының екі ең үлкен қазанынан жоғары болмауы тиіс.