

Редакциялау күні 04.08.2017 Сақтау күні 19.04.2024 Дата редакции 04.08.2017 Дата скачивания 19.04.2024

Қазақстан Республикасының Үкіметі (Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2013 года № 1143. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2017 года № 470

Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК)

## Об утверждении норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.08.2017 № 470 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).


В соответствии с подпунктами 38-6), 38-7) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемые нормы эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций.
- 2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 628 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
- 3. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 декабря 1996 года № 577-р "О нормах эксплуатационного запаса топлива на энергоисточниках".
- 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

## Премьер-Министр

С. Ахметов

## Республики Казахстан





Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2013 года № 1143

## Нормы эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций

- 1. Для энергопроизводящих организаций, работающих на твердом и жидком топливе:
- 1) количество основного и резервного топлива на 10 суток при расстоянии доставки до 200 километров;
- 2) количество основного и резервного топлива на 20 суток при расстоянии доставки более 200 километров.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства PK от  $05.08.2014 \, N\!\!\!_{\, 2} \, 898$  (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Для энергопроизводящих организаций, работающих на газообразном топливе, у которых мазут является:

аварийным топливом, количество топлива на 5 суток; резервным топливом, количество топлива на 10 суток.

3. Для энергопроизводящих организаций, у которых мазут является растопочным топливом:

количество топлива на 10 суток, при этом число одновременно растапливаемых агрегатов не должно превышать:

на электростанции – блоков 4x200 мегаватт, 3x300 мегаватт и более с нагрузкой до 30 % их номинальной производительности;

на теплоэлектроцентрали двух наибольших котлов с нагрузкой до 30 % их номинальной производительности.