

Қазақстан Республикасының Үкіметі
(Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі)Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24
октября 2013 года № 1143.
Утратило силу постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 4 августа 2017 года
№ 470Правительство Республики Казахстан
(Премьер-Министр РК)**Об утверждении норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций**

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.08.2017 № 470 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктами 38-6), 38-7) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые нормы эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций.
2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 628 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
3. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 декабря 1996 года № 577-р "О нормах эксплуатационного запаса топлива на энергоисточниках".
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр**С. Ахметов****Республики Казахстан**

Утверждены
постановлением Правитель-
ства
Республики Казахстан
от 24 октября 2013 года №
1143

**Нормы эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для
энергопроизводящих организаций**

1. Для энергопроизводящих организаций, работающих на твердом и жидком топливе:

1) количество основного и резервного топлива на 10 суток при расстоянии доставки до 200 километров;

2) количество основного и резервного топлива на 20 суток при расстоянии доставки более 200 километров.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 05.08.2014 № 898 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Для энергопроизводящих организаций, работающих на газообразном топливе, у которых мазут является:

аварийным топливом, количество топлива на 5 суток;

резервным топливом, количество топлива на 10 суток.

3. Для энергопроизводящих организаций, у которых мазут является растопочным топливом:

количество топлива на 10 суток, при этом число одновременно растапливаемых агрегатов не должно превышать:

на электростанции – блоков 4х200 мегаватт, 3х300 мегаватт и более с нагрузкой до 30 % их номинальной производительности;

на теплоэлектроцентрали двух наибольших котлов с нагрузкой до 30 % их номинальной производительности.